

#74619#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)
4113

Заводской номер счётчика 00258660	Показания прибора, Гкал 23.03.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	315,923	263,538	52.385
Количество тепловой энергии, система 2	112,836	97,135	15.701

Подпись исполнителя



#74617#

Отчёт за период с 23.02.2024 по 23.03.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00258660
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2024	-	1,754	150,9	148,84	148,84	24	0	0	54,2	42,4	11,81	0,57	0,55
25.02.2024	-	1,742	151,3	149,2	149,2	24	0	0	54,3	42,6	11,72	0,62	0,6
26.02.2024	-	1,669	151,46	149,46	149,46	24	0	0	53,1	41,9	11,19	0,57	0,55
27.02.2024	-	1,599	150,12	148,25	148,25	24	0	0	52	41,3	10,79	0,64	0,62
28.02.2024	-	1,68	150,75	148,78	148,78	24	0	0	52,9	41,6	11,31	0,62	0,6
29.02.2024	-	1,819	151,72	149,62	149,62	24	0	0	55,1	42,9	12,18	0,59	0,58
01.03.2024	-	1,531	150,47	148,62	148,62	24	0	0	51	40,7	10,32	0,6	0,59
02.03.2024	-	1,581	150,66	148,78	148,78	24	0	0	51,6	41	10,66	0,61	0,59
03.03.2024	-	1,634	151,06	149,14	149,14	24	0	0	52,4	41,5	10,97	0,61	0,59
04.03.2024	-	1,885	152,45	150,24	150,24	24	0	0	56,2	43,6	12,57	0,6	0,58
05.03.2024	-	1,92	151,93	149,63	149,63	24	0	0	56,8	43,9	12,85	0,62	0,6
06.03.2024	-	1,981	152,75	150,42	150,42	24	0	0	57,2	44	13,18	0,63	0,61
07.03.2024	-	2,064	154,57	152,12	152,12	24	0	0	58,5	44,9	13,59	0,59	0,57
08.03.2024	-	2,077	153,93	151,47	151,47	24	0	0	58,7	45	13,71	0,59	0,56
09.03.2024	-	2,135	154,14	151,58	151,58	24	0	0	59,4	45,3	14,11	0,6	0,58
10.03.2024	-	2,1	153,94	151,46	151,46	24	0	0	59,1	45,2	13,89	0,59	0,57
11.03.2024	-	2,002	153,18	150,83	150,83	24	0	0	57,6	44,4	13,28	0,62	0,6
12.03.2024	-	1,993	153,13	150,83	150,83	24	0	0	57,7	44,5	13,23	0,59	0,57
13.03.2024	-	1,805	152,06	149,92	149,92	24	0	0	54,8	42,8	12,06	0,57	0,56
14.03.2024	-	1,568	151,6	149,72	149,72	24	0	0	51,4	40,9	10,51	0,62	0,6
15.03.2024	-	1,468	151,82	150,06	150,06	24	0	0	49,8	40	9,8	0,61	0,59
16.03.2024	-	1,536	152,22	150,38	150,38	24	0	0	51	40,7	10,23	0,62	0,6
17.03.2024	-	1,993	153,44	151,05	151,05	24	0	0	57,6	44,4	13,21	0,62	0,6
18.03.2024	-	1,981	153,44	151,11	151,11	24	0	0	57,7	44,5	13,15	0,6	0,58
19.03.2024	-	1,935	153,16	150,85	150,85	24	0	0	56,7	43,8	12,86	0,61	0,59
20.03.2024	-	1,815	152,96	150,81	150,81	24	0	0	55	42,9	12,07	0,58	0,56
21.03.2024	-	1,731	151,93	149,91	149,91	24	0	0	53,8	42,2	11,57	0,6	0,59
22.03.2024	-	1,713	152,13	150,1	150,1	24	0	0	53,6	42,2	11,43	0,63	0,61
23.03.2024	-	1,674	152,13	150,17	150,17	24	0	0	52,8	41,6	11,16	0,62	0,6
Итого:	-	52,385	4415,35	4353,35	4353,35	696	0	-	54,9	42,85	12,05	0,6	0,59

Общее время работы системы

696 час.

Период нормальной работы системы

696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.02.2024	263,538	20394,32	20090,07	20090,07
23.03.2024	315,923	24809,67	24443,42	24443,42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#74618#

Отчёт за период с 23.02.2024 по 23.03.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00258660
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 26.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2024	-	0,507	0,187	23,388	18,276	23,036	18,112	4,92	24	0	0	56,8	42,8	14,01	0,3	0,5
25.02.2024	-	0,526	0,203	23,693	18,194	23,333	18,029	5,3	24	0	0	56,9	42,9	14,01	0,28	0,49
26.02.2024	-	0,528	0,206	23,772	18,201	23,41	18,033	5,38	24	0	0	56,9	43	13,86	0,26	0,49
27.02.2024	-	0,513	0,195	23,404	18,119	23,05	17,953	5,1	24	0	0	56,8	43	13,9	0,25	0,49
28.02.2024	-	0,546	0,219	23,85	17,896	23,488	17,74	5,75	24	0	0	56,9	42,9	14,04	0,24	0,49
29.02.2024	-	0,545	0,216	23,624	17,705	23,266	17,56	5,71	24	0	0	56,9	42,7	14,22	0,22	0,49
01.03.2024	-	0,493	0,179	22,625	17,684	22,284	17,539	4,74	24	0	0	56,8	42,6	14,16	0,24	0,48
02.03.2024	-	0,528	0,205	23,213	17,595	22,861	17,451	5,41	24	0	0	56,9	42,6	14,27	0,24	0,48
03.03.2024	-	0,66	0,299	25,471	17,361	25,08	17,217	7,86	24	0	0	57,3	42,7	14,55	0,23	0,48
04.03.2024	-	0,549	0,219	23,515	17,525	23,158	17,38	5,78	24	0	0	57	42,6	14,36	0,22	0,48
05.03.2024	-	0,526	0,202	23,088	17,536	22,739	17,392	5,35	24	0	0	56,9	42,5	14,35	0,22	0,48
06.03.2024	-	0,551	0,22	23,481	17,441	23,127	17,297	5,83	24	0	0	57	42,5	14,44	0,22	0,48
07.03.2024	-	0,493	0,18	22,354	17,383	22,017	17,239	4,78	24	0	0	56,8	42,4	14,34	0,21	0,48
08.03.2024	-	0,545	0,216	23,179	17,242	22,826	17,098	5,73	24	0	0	57	42,4	14,55	0,21	0,47
09.03.2024	-	0,462	0,156	21,673	17,321	21,348	17,177	4,17	24	0	0	56,6	42,2	14,46	0,19	0,47
10.03.2024	-	0,58	0,238	23,905	17,37	23,543	17,226	6,32	24	0	0	57	42,3	14,67	0,19	0,47
11.03.2024	-	0,542	0,212	23,29	17,459	22,935	17,315	5,62	24	0	0	56,9	42,3	14,57	0,21	0,47
12.03.2024	-	0,542	0,215	23,284	17,368	22,93	17,224	5,71	24	0	0	56,8	42,4	14,38	0,21	0,47
13.03.2024	-	0,552	0,224	23,406	17,262	23,052	17,118	5,93	24	0	0	56,8	42,5	14,35	0,19	0,47
14.03.2024	-	0,524	0,204	22,808	17,182	22,466	17,038	5,43	24	0	0	56,7	42,4	14,35	0,19	0,46
15.03.2024	-	0,489	0,181	22,153	17,159	21,821	17,015	4,81	24	0	0	56,7	42,4	14,25	0,19	0,47
16.03.2024	-	0,68	0,318	25,5	16,875	25,11	16,731	8,38	24	0	0	57,2	42,6	14,6	0,16	0,49
17.03.2024	-	0,558	0,222	23,199	17,023	22,849	16,879	5,97	24	0	0	56,8	41,9	14,86	0,19	0,48
18.03.2024	-	0,504	0,189	22,304	17,068	21,968	16,924	5,04	24	0	0	56,7	42,3	14,46	0,19	0,48
19.03.2024	-	0,528	0,207	22,623	16,898	22,28	16,754	5,53	24	0	0	56,7	42,2	14,5	0,19	0,48
20.03.2024	-	0,55	0,223	23,046	16,895	22,697	16,751	5,95	24	0	0	56,9	42,3	14,53	0,2	0,48
21.03.2024	-	0,555	0,225	25,489	19,512	25,097	19,329	5,77	24	0	0	57,2	44	13,24	0,18	0,49
22.03.2024	-	0,534	0,205	27,044	21,72	26,627	21,505	5,12	24	0	0	57,4	44,9	12,44	0,19	0,49
23.03.2024	-	0,591	0,25	28,007	21,569	27,574	21,356	6,22	24	0	0	57,5	45	12,48	0,2	0,49
Итого:	-	15,701	6,215	686,388	516,839	675,972	512,382	163,61	696	0	-	56,92	42,73	14,18	0,21	0,48

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2024	97,135	4660,581	3667,384	4588,758	3632,567
23.03.2024	112,836	5346,969	4184,223	5264,73	4144,949

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
