

#17687#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6891
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00258660
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.03.2021	0,571	0,219	22,43	15,21	0	22,09	15,17	6,92	24	0	0	56,6	40,6	16,04	0,53	0,53	0	4,8
25.03.2021	0,524	0,19	21,45	15,17	0	21,14	15,11	6,03	24	0	0	56,4	40,7	15,78	0,54	0,53	0	6,9
26.03.2021	0,512	0,188	21,12	15,08	0	20,83	15,01	5,82	24	0	0	56,4	40,6	15,81	0,54	0,53	0	5,1
27.03.2021	0,515	0,19	21,21	15,06	0	20,91	14,98	5,93	24	0	0	56,6	40,8	15,74	0,54	0,53	0	8,7
28.03.2021	0,555	0,213	21,93	14,93	0	21,6	14,92	6,68	24	0	0	56,7	40,7	15,98	0,54	0,53	0	5,8
29.03.2021	0,534	0,203	21,45	14,81	0	21,15	14,79	6,36	24	0	0	56,5	40,7	15,79	0,54	0,53	0	7,8
30.03.2021	0,54	0,207	21,63	14,78	0	21,33	14,78	6,55	24	0	0	56,3	40,6	15,78	0,54	0,53	0	9,8
31.03.2021	0,524	0,2	21,33	14,85	0	21,04	14,8	6,24	24	0	0	56,3	40,8	15,53	0,54	0,53	0	8,7
01.04.2021	0,511	0,187	21,11	14,94	0	20,82	14,9	5,92	24	0	0	56,4	40,9	15,53	0,54	0,53	0	4,7
02.04.2021	0,48	0,163	20,35	14,91	0	20,07	14,9	5,17	24	0	0	56,2	40,5	15,68	0,54	0,53	0	3,8
03.04.2021	0,546	0,212	21,39	14,38	0	21,1	14,37	6,73	24	0	0	56,5	40,6	15,87	0,53	0,53	0	3,8
04.04.2021	0,568	0,233	21,51	13,89	0	21,19	13,87	7,32	24	0	0	56,6	40,6	16,02	0,54	0,53	0	4,2
05.04.2021	0,546	0,209	21,82	14,98	0	21,51	14,96	6,55	24	0	0	56,6	40,8	15,82	0,54	0,53	0	2,7
06.04.2021	0,524	0,188	21,3	14,93	0	20,98	14,92	6,06	24	0	0	56,4	40,5	15,98	0,54	0,53	0	2,6
07.04.2021	0,537	0,197	21,5	14,91	0	21,2	14,9	6,3	24	0	0	56,4	40,4	16,05	0,51	0,5	0	2,8
08.04.2021	0,556	0,221	22,11	14,93	0	21,77	14,85	6,92	24	0	0	56,4	40,9	15,58	0,54	0,53	0	4,3
09.04.2021	0,536	0,2	22,44	16,17	0	22,13	15,94	6,19	24	0	0	56,5	41,2	15,27	0,54	0,53	0	7,2
10.04.2021	0,533	0,197	22,69	16,55	0	22,36	16,31	6,05	24	0	0	56,6	41,6	15,04	0,54	0,53	0	4,9
11.04.2021	0,624	0,261	24,36	16,29	0	23,99	16,05	7,94	24	0	0	57	41,8	15,22	0,54	0,53	0	10,3
12.04.2021	0,499	0,177	21,95	16,39	0	21,64	16,15	5,49	24	0	0	56,5	41,7	14,84	0,54	0,53	0	7,7
13.04.2021	0,512	0,191	22,13	16,32	0	21,81	16,08	5,73	24	0	0	56,6	41,7	14,96	0,54	0,53	0	4,7
14.04.2021	0,539	0,206	22,56	16,27	0	22,22	16,03	6,19	24	0	0	56,8	41,7	15,07	0,54	0,53	0	4,1
15.04.2021	0,499	0,179	21,8	16,26	0	21,49	16,02	5,47	24	0	0	56,7	41,7	14,96	0,54	0,53	0	5,8
16.04.2021	0,488	0,17	21,73	16,46	0	21,45	16,22	5,23	24	0	0	56,6	41,7	14,88	0,54	0,53	0	5,6
17.04.2021	0,546	0,212	23,12	16,78	0	22,78	16,54	6,24	24	0	0	57	42,3	14,74	0,54	0,53	0	8,3
18.04.2021	0,54	0,213	23,09	16,69	0	22,75	16,45	6,3	24	0	0	57,1	42,6	14,56	0,53	0,53	0	10,4
19.04.2021	0,497	0,184	22,16	16,63	0	21,86	16,39	5,47	24	0	0	57	42,6	14,4	0,53	0,52	0	11
20.04.2021	0,488	0,179	21,86	16,48	0	21,55	16,24	5,31	24	0	0	57	42,6	14,37	0,54	0,53	0	9,9
21.04.2021	0,498	0,184	21,67	16,09	0	21,38	15,85	5,53	24	0	0	56,9	42,2	14,69	0,53	0,52	0	8,6
22.04.2021	0,51	0,19	21,87	16,1	0	21,58	15,86	5,72	24	0	0	56,9	41,9	15,01	0,54	0,53	0	4,6
23.04.2021	0,501	0,174	21,59	16,08	0	21,28	15,84	5,44	24	0	0	56,7	41,4	15,27	0,54	0,53	0	-
Итого:	16,353	0	678,66	483,32	0	669	479,2	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,353																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	300,993	15062,54	11516,45	0	14829,28	11391,58
23.04.2021	317,346	15741,2	11999,77	0	15498,28	11870,78

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 20:31:46