

#78691#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)
4113

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00258660	23.04.2024	23.03.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	351,692	315,923	35.769
Количество тепловой энергии, система 2	129,987	112,836	17.151

Подпись исполнителя



#78689#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 23.04.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00258660
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2024	3,6	1,86	153,06	150,84	150,84	24	0	0	55,9	43,6	12,34	0,62	0,6
25.03.2024	3,9	1,706	152,98	150,92	150,92	24	0	0	53,7	42,4	11,31	0,62	0,6
26.03.2024	5,5	1,615	152,64	150,68	150,68	24	0	0	52,3	41,6	10,73	0,6	0,58
27.03.2024	9,1	1,495	152,59	150,74	150,74	24	0	0	50,9	41	9,94	0,6	0,58
28.03.2024	11,8	1,35	152,27	150,59	150,59	24	0	0	48,8	39,8	8,98	0,59	0,57
29.03.2024	10,7	1,279	151,86	150,32	150,32	24	0	0	47,7	39,1	8,52	0,57	0,55
30.03.2024	13,4	1,192	152,52	151,01	151,01	24	0	0	46,5	38,6	7,9	0,62	0,6
31.03.2024	16,7	1,934	159,21	156,6	156,6	24	0	0	58,9	46,6	12,35	0,57	0,55
01.04.2024	-	1,355	156,82	154,8	154,8	24	0	0	51,4	42,7	8,77	0,62	0,6
02.04.2024	-	1,304	154,2	152,49	152,49	24	0	0	48,8	40,2	8,57	0,64	0,62
03.04.2024	-	1,776	154,82	152,62	152,62	24	0	0	55,2	43,5	11,66	0,58	0,56
04.04.2024	-	1,72	153,85	151,73	151,73	24	0	0	54,3	43	11,36	0,59	0,58
05.04.2024	-	1,364	153,39	151,64	151,64	24	0	0	48,9	39,9	9	0,62	0,61
06.04.2024	-	1,364	153,9	152,19	152,19	24	0	0	48,6	39,6	8,98	0,6	0,58
07.04.2024	-	1,444	154,86	152,99	152,99	24	0	0	50,1	40,6	9,47	0,57	0,55
08.04.2024	-	1,19	154,09	152,42	152,42	24	0	0	47,2	39,3	7,82	0,56	0,54
09.04.2024	-	1,121	157,44	155,77	155,77	24	0	0	46,5	39,3	7,2	0,48	0,34
10.04.2024	-	0,49	70,41	69,68	69,68	24	0	1	47,1	40,1	7,07	0,39	0,2
11.04.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	20,3	19	1,24	0,39	0,21
12.04.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	19,8	18,6	1,22	0,39	0,22
13.04.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	19,3	18	1,26	0,39	0,22
14.04.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	18,8	17,5	1,32	0,39	0,22
15.04.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	17,2	16	1,25	0,39	0,22
16.04.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	17	15,5	1,49	0,39	0,22
17.04.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	16,4	14,9	1,5	0,53	0,45
18.04.2024	-	1,219	101,68	100,4	100,4	24	0	1	52,1	40	12,16	0,62	0,6
19.04.2024	-	1,783	161,08	158,99	158,99	24	0	0	52,8	41,5	11,24	0,64	0,62
20.04.2024	-	1,771	156,47	154,39	154,39	24	0	0	53,3	41,8	11,5	0,6	0,58
21.04.2024	-	1,774	153,67	151,62	151,62	24	0	0	53,6	41,9	11,72	0,6	0,58
22.04.2024	-	1,857	154,24	152,06	152,06	24	0	0	54,9	42,7	12,22	0,58	0,56
23.04.2024	-	1,806	153,9	151,77	151,77	24	0	0	54,5	42,6	11,93	0,58	0,56
Итого:	8,1	35,769	3571,95	3527,26	3527,26	744	0	-	43,96	35,84	8,13	0,55	0,49

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.03.2024	315,923	24809,67	24443,42	24443,42
23.04.2024	351,692	28381,62	27970,68	27970,68

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#78690#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 23.04.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00258660
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 25.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2024	3,6	0,596	0,255	28,043	21,5	27,609	21,29	6,32	24	0	0	57,6	45,1	12,5	0,2	0,48
25.03.2024	3,9	0,527	0,202	26,848	21,612	26,432	21,398	5,03	24	0	0	57,4	45,1	12,36	0,19	0,48
26.03.2024	5,5	0,551	0,222	27,246	21,527	26,826	21,314	5,51	24	0	0	57,5	45,1	12,36	0,19	0,47
27.03.2024	9,1	0,532	0,208	26,815	21,428	26,4	21,215	5,18	24	0	0	57,4	45,1	12,35	0,19	0,47
28.03.2024	11,8	0,566	0,238	27,432	21,341	27,007	21,13	5,88	24	0	0	57,5	45,3	12,26	0,18	0,48
29.03.2024	10,7	0,543	0,22	26,943	21,28	26,527	21,071	5,46	24	0	0	57,5	45,2	12,29	0,19	0,48
30.03.2024	13,4	0,555	0,234	27,146	21,197	26,726	20,985	5,74	24	0	0	57,6	45,4	12,14	0,2	0,47
31.03.2024	16,7	0,587	0,266	27,78	21,103	27,345	20,887	6,46	24	0	0	57,7	45,9	11,87	0,19	0,46
01.04.2024	-	0,529	0,227	26,667	20,956	26,252	20,74	5,51	24	0	0	57,6	46,1	11,57	0,16	0,47
02.04.2024	-	0,489	0,185	25,597	20,805	25,204	20,609	4,6	24	0	0	57,4	45,3	12,15	0,15	0,48
03.04.2024	-	0,565	0,23	26,554	20,559	26,143	20,367	5,78	24	0	0	57,5	44,6	12,93	0,18	0,46
04.04.2024	-	0,538	0,215	26,079	20,497	25,675	20,305	5,37	24	0	0	57,6	44,9	12,67	0,17	0,47
05.04.2024	-	0,532	0,21	25,887	20,416	25,488	20,224	5,26	24	0	0	57,4	44,7	12,75	0,16	0,47
06.04.2024	-	0,558	0,227	26,18	20,241	25,777	20,049	5,73	24	0	0	57,5	44,5	12,94	0,18	0,46
07.04.2024	-	0,562	0,239	26,291	20,14	25,885	19,948	5,94	24	0	0	57,5	44,9	12,63	0,18	0,45
08.04.2024	-	0,536	0,222	25,931	20,216	25,531	20,024	5,51	24	0	0	57,5	45,1	12,4	0,18	0,45
09.04.2024	-	0,493	0,196	25,386	20,37	24,995	20,176	4,82	24	0	0	57,5	45,6	11,96	0,16	0,45
10.04.2024	-	0,523	0,208	25,569	20,129	25,177	19,937	5,24	24	0	0	57,2	44,6	12,59	0,16	0,45
11.04.2024	-	0,533	0,207	25,224	19,772	24,836	19,587	5,25	24	0	0	57,5	44,2	13,25	0,16	0,45
12.04.2024	-	0,504	0,181	24,372	19,522	23,996	19,352	4,64	24	0	0	57,4	43,8	13,56	0,16	0,45
13.04.2024	-	0,527	0,195	24,638	19,397	24,26	19,229	5,03	24	0	0	57,4	43,6	13,8	0,16	0,45
14.04.2024	-	0,655	0,281	26,73	19,147	26,316	18,979	7,34	24	0	0	57,6	43,3	14,31	0,16	0,45
15.04.2024	-	0,594	0,233	25,417	19,075	25,025	18,907	6,12	24	0	0	57,4	42,9	14,53	0,18	0,45
16.04.2024	-	0,579	0,222	24,699	18,592	24,318	18,425	5,89	24	0	0	57,3	42,6	14,75	0,17	0,45
17.04.2024	-	0,569	0,212	24,469	18,581	24,095	18,419	5,68	24	0	0	57,2	42,3	14,9	0,17	0,45
18.04.2024	-	0,568	0,211	24,405	18,545	24,031	18,387	5,64	24	0	0	57,2	42,2	14,99	0,18	0,45
19.04.2024	-	0,592	0,237	24,83	18,366	24,447	18,201	6,25	24	0	0	57,3	42,6	14,66	0,18	0,44
20.04.2024	-	0,542	0,205	23,995	18,402	23,629	18,234	5,4	24	0	0	57,2	42,9	14,37	0,18	0,43
21.04.2024	-	0,63	0,272	25,619	18,279	25,223	18,112	7,11	24	0	0	57,4	43,1	14,32	0,17	0,43
22.04.2024	-	0,537	0,205	23,889	18,324	23,525	18,157	5,37	24	0	0	57,2	43	14,21	0,18	0,42
23.04.2024	-	0,54	0,21	24,064	18,392	23,695	18,224	5,47	24	0	0	57,2	43,2	14,03	0,18	0,42
Итого:	8,1	17,152	6,875	800,745	619,711	788,395	613,882	174,53	744	0	-	57,43	44,26	13,17	0,18	0,46

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2024	112,836	5346,969	4184,223	5264,73	4144,949
23.04.2024	129,987	6147,714	4803,934	6053,125	4758,831

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения