

#17683#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6891
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00258660
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.04.2021	0,585	0,232	23,07	15,82	0	22,72	15,58	7,14	24	0	0	57,1	41,5	15,56	0,54	0,53	0	4
25.04.2021	0,653	0,276	24,23	15,59	0	23,85	15,37	8,48	24	0	0	57,3	41,5	15,79	0,54	0,53	0	3,7
26.04.2021	0,534	0,199	22,22	16,07	0	21,9	15,83	6,07	24	0	0	57	41,6	15,32	0,54	0,53	0	2,9
27.04.2021	0,498	0,175	21,69	16,28	0	21,39	16,04	5,35	24	0	0	56,9	41,6	15,25	0,54	0,53	0	4,1
28.04.2021	0,517	0,186	21,95	16,21	0	21,65	15,97	5,68	24	0	0	57	41,7	15,25	0,54	0,53	0	6,7
29.04.2021	0,558	0,221	22,81	16,13	0	22,49	15,89	6,6	24	0	0	57,2	41,9	15,3	0,54	0,52	0	9,3
30.04.2021	0,531	0,197	24,51	18,52	0	24,14	18,3	5,84	24	0	0	57	43,2	13,76	0,54	0,52	0	7
01.05.2021	0,661	0,277	27,45	19,28	0	27,03	19,04	7,99	24	0	0	58	43,8	14,21	0,54	0,52	0	7,3
02.05.2021	0,595	0,229	25,21	18,34	0	24,82	18,1	6,72	24	0	0	57,6	42,7	14,88	0,54	0,53	0	6,2
03.05.2021	0,615	0,234	23,55	15,81	0	23,23	15,69	7,54	24	0	0	56,6	40,4	16,24	0,54	0,53	0	5,8
04.05.2021	0,517	0,174	20,19	14,03	0	19,93	14,03	5,9	24	0	0	56	38,7	17,34	0,54	0,53	0	9,6
05.05.2021	0,516	0,174	19,67	13,47	0	19,41	13,47	5,94	24	0	0	55,9	38,2	17,73	0,54	0,53	0	10,4
06.05.2021	0,538	0,185	20,07	13,54	0	19,8	13,54	6,26	24	0	0	56,1	38,1	18,02	0,54	0,53	0	6,9
07.05.2021	0,479	0,148	18,72	13,33	0	18,47	13,33	5,14	24	0	0	55,8	38	17,86	0,54	0,53	0	6,9
08.05.2021	0,581	0,217	20,23	12,46	0	19,95	12,46	7,49	24	0	0	56,3	37,8	18,49	0,54	0,53	0	6,3
09.05.2021	0,568	0,201	20,52	13,39	0	20,23	13,39	6,84	24	0	0	56,5	38,1	18,36	0,54	0,53	0	11,1
10.05.2021	0,616	0,23	21,68	13,48	0	21,36	13,48	7,88	24	0	0	56,5	38,6	17,92	0,54	0,54	0	17,8
11.05.2021	0,536	0,193	19,98	13,24	0	19,71	13,24	6,47	24	0	0	56,3	38,8	17,51	0,54	0,54	0	19,7
12.05.2021	0,484	0,167	19,36	13,66	0	19,09	13,63	5,46	24	0	0	56,1	39,5	16,65	0,54	0,53	0	19,2
13.05.2021	0,544	0,208	20,18	13,12	0	19,9	13,12	6,78	24	0	0	56,6	39,5	17,08	0,54	0,53	0	9,9
14.05.2021	0,505	0,18	20,31	14,49	0	20,05	14,38	5,67	24	0	0	56,8	40,5	16,32	0,54	0,53	0	10,6
15.05.2021	0,585	0,226	22,72	15,63	0	22,37	15,4	6,97	24	0	0	57,5	41,4	16,1	0,54	0,53	0	10
16.05.2021	0,652	0,27	23,96	15,49	0	23,57	15,26	8,31	24	0	0	57,7	41,4	16,3	0,54	0,53	0	12,5
17.05.2021	0,508	0,177	21,24	15,71	0	20,95	15,47	5,48	24	0	0	57,1	41,3	15,86	0,54	0,53	0	14,5
18.05.2021	0,555	0,207	21,93	15,3	0	21,59	15,14	6,45	24	0	0	57,2	41,1	16,13	0,54	0,53	0	11,4
19.05.2021	0,529	0,185	21,24	15,28	0	20,95	15,12	5,83	24	0	0	57,2	40,8	16,31	0,54	0,53	0	10,4
20.05.2021	0,585	0,222	22,33	15,24	0	22,03	15,11	6,92	24	0	0	57,4	40,9	16,56	0,54	0,53	0	-
21.05.2021	0,516	0,176	21,05	15,42	0	20,75	15,26	5,49	24	0	0	57,3	40,8	16,49	0,54	0,53	0	14
22.05.2021	0,551	0,2	21,86	15,42	0	21,52	15,23	6,29	24	0	0	57,4	41	16,42	0,54	0,53	0	-
23.05.2021	0,568	0,209	22,17	15,57	0	21,86	15,35	6,51	24	0	0	57,4	41	16,46	0,54	0,53	0	-
Итого:	16,68	0	656,1	455,32	0	646,71	451,22	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,68																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	317,346	15741,2	11999,77	0	15498,28	11870,78
23.05.2021	334,026	16397,3	12455,09	0	16144,99	12322

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 9:52:03