

#17682#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6891
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00258660
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.05.2021	0,519	0,183	21,29	15,63	0	21,01	15,39	5,62	24	0	0	57,3	41,1	16,23	0,54	0,53	0	16
25.05.2021	0,568	0,216	22,37	15,66	0	22,05	15,43	6,62	24	0	0	57,5	41,3	16,19	0,54	0,53	0	-
26.05.2021	0,555	0,2	22,11	15,77	0	21,78	15,53	6,25	24	0	0	57,4	41,3	16,13	0,54	0,53	0	-
27.05.2021	0,549	0,201	22,08	15,72	0	21,75	15,52	6,23	24	0	0	57,3	41,2	16,08	0,54	0,53	0	-
28.05.2021	0,485	0,158	20,58	15,48	0	20,31	15,31	5	24	0	0	56,9	40,7	16,16	0,54	0,53	0	11
29.05.2021	0,55	0,2	21,78	15,24	0	21,46	15,17	6,29	24	0	0	57,1	40,7	16,47	0,54	0,53	0	12,3
30.05.2021	0,577	0,219	22,29	15,21	0	21,97	15,07	6,9	24	0	0	57,1	40,7	16,46	0,54	0,53	0	-
31.05.2021	0,529	0,188	21,23	15,24	0	20,94	15,12	5,82	24	0	0	57,1	40,7	16,33	0,54	0,53	0	16
01.06.2021	0,536	0,194	21,38	15,18	0	21,07	15,07	6	24	0	0	57,2	40,9	16,31	0,54	0,53	0	-
02.06.2021	0,521	0,185	21,12	15,19	0	20,83	15,06	5,77	24	0	0	57,1	41	16,14	0,54	0,53	0	-
03.06.2021	0,534	0,198	21,39	15,16	0	21,08	14,98	6,1	24	0	0	57,3	41,2	16,04	0,54	0,53	0	15
04.06.2021	0,492	0,173	20,65	15,23	0	20,36	15,04	5,32	24	0	0	57,2	41,4	15,75	0,54	0,53	0	-
05.06.2021	0,517	0,191	20,95	14,97	0	20,66	14,81	5,85	24	0	0	57,3	41,5	15,82	0,54	0,53	0	13,4
06.06.2021	0,499	0,183	20,66	15,04	0	20,36	14,83	5,53	24	0	0	57,4	41,7	15,69	0,54	0,53	0	22
07.06.2021	0,533	0,204	21,83	15,63	0	21,52	15,4	6,12	24	0	0	57,7	42,4	15,29	0,54	0,53	0	-
08.06.2021	0,496	0,181	21,99	16,63	0	21,68	16,39	5,29	24	0	0	57,8	43,3	14,52	0,54	0,53	0	18,8
09.06.2021	0,47	0,163	21,38	16,58	0	21,06	16,34	4,72	24	0	0	57,8	43,2	14,61	0,54	0,53	0	21
10.06.2021	0,493	0,177	21,82	16,55	0	21,52	16,31	5,21	24	0	0	57,9	43,3	14,65	0,54	0,53	0	-
11.06.2021	0,504	0,192	21,58	15,93	0	21,27	15,69	5,58	24	0	0	58	43	14,98	0,54	0,53	0	-
12.06.2021	0,491	0,176	21,24	16,03	0	20,95	15,79	5,16	24	0	0	57,9	42,8	15,08	0,54	0,52	0	-
13.06.2021	0,487	0,169	21,04	15,95	0	20,74	15,71	5,03	24	0	0	57,7	42,4	15,29	0,54	0,53	0	-
14.06.2021	0,505	0,179	21,32	15,83	0	20,98	15,59	5,39	24	0	0	57,8	42,5	15,34	0,54	0,53	0	-
15.06.2021	0,502	0,177	21,23	15,83	0	20,94	15,59	5,35	24	0	0	57,8	42,5	15,31	0,54	0,53	0	-
16.06.2021	0,487	0,17	20,92	15,78	0	20,64	15,54	5,1	24	0	0	57,8	42,4	15,44	0,54	0,53	0	-
17.06.2021	0,453	0,15	20,29	15,78	0	20,02	15,54	4,48	24	0	0	57,8	42,6	15,14	0,54	0,53	0	-
18.06.2021	0,446	0,153	20,25	15,72	0	19,98	15,48	4,5	24	0	0	57,8	43	14,77	0,54	0,53	0	-
19.06.2021	0,452	0,164	20,44	15,68	0	20,15	15,44	4,71	24	0	0	57,9	43,6	14,36	0,54	0,53	0	-
20.06.2021	0,474	0,189	20,98	15,61	0	20,68	15,37	5,31	24	0	0	58,2	44,1	14,02	0,54	0,53	0	-
21.06.2021	0,426	0,158	20,18	15,69	0	19,9	15,45	4,45	24	0	0	58,1	44,5	13,59	0,54	0,53	0	-
22.06.2021	0,427	0,164	20,27	15,66	0	19,98	15,42	4,56	24	0	0	58,2	44,7	13,48	0,54	0,53	0	-
Итого:	15,077	0	636,64	469,6	0	627,64	463,38	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,077																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	334,026	16397,3	12455,09	0	16144,99	12322
22.06.2021	349,103	17033,94	12924,69	0	16772,63	12785,38

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.06.2021 10:33:39