

#133110#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК  
Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)  
4113

| Заводской<br>номер<br>счётчика<br>00258660      | Показания<br>прибора,<br>Гкал<br>23.06.2025 | Предыдущие<br>показания,<br>Гкал<br>23.05.2025 | Разность<br>показаний,<br>Гкал |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Количество<br>тепловой<br>энергии,<br>система 1 | 695,952                                     | 695,952                                        | 0                              |
| Количество<br>тепловой<br>энергии,<br>система 2 | 340,859                                     | 331,211                                        | 9.648                          |

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#133109#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 4113  
Порядковый номер 0  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00258660  
Номер системы 2  
Отчёт сформирован 26.06.2025

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | tнар,<br>°C | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1,<br>т | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr, | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td,   | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа |
|------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|-------|------------|------------|
| 24.05.2025 | -           | 0,494       | 0,179        | 26,21      | 21,203     | 25,849    | 21,025  | 4,82      | 24          | 0          | 0       | 54,4      | 42,2      | 12,17 | 0,55       | 0,49       |
| 25.05.2025 | -           | 0,567       | 0,241        | 27,731     | 21,031     | 27,351    | 20,853  | 6,5       | 24          | 0          | 0       | 54,2      | 42,4      | 11,87 | 0,55       | 0,46       |
| 26.05.2025 | -           | 0,521       | 0,205        | 27,274     | 21,666     | 26,897    | 21,476  | 5,42      | 24          | 0          | 0       | 54,6      | 42,9      | 11,72 | 0,55       | 0,51       |
| 27.05.2025 | -           | 0,523       | 0,207        | 27,144     | 21,489     | 26,765    | 21,302  | 5,46      | 24          | 0          | 0       | 54,8      | 43        | 11,79 | 0,55       | 0,49       |
| 28.05.2025 | -           | 0,463       | 0,162        | 26,101     | 21,713     | 25,731    | 21,515  | 4,22      | 24          | 0          | 0       | 55,2      | 43,5      | 11,7  | 0,55       | 0,2        |
| 29.05.2025 | -           | 0,502       | 0,19         | 26,747     | 21,552     | 25,37     | 21,359  | 5,01      | 24          | 0          | 1       | 55,1      | 43,4      | 11,68 | 0,55       | 0,38       |
| 30.05.2025 | -           | 0,526       | 0,209        | 27,143     | 21,487     | 26,758    | 21,293  | 5,46      | 24          | 0          | 1       | 55,1      | 43,3      | 11,83 | 0,55       | 0,36       |
| 31.05.2025 | -           | 0,503       | 0,193        | 26,748     | 21,473     | 26,373    | 21,281  | 5,09      | 24          | 0          | 1       | 54,8      | 43,1      | 11,73 | 0,55       | 0,51       |
| 01.06.2025 | -           | 0,552       | 0,238        | 27,769     | 21,276     | 27,38     | 21,088  | 6,29      | 24          | 0          | 0       | 54,6      | 43,2      | 11,38 | 0,55       | 0,38       |
| 02.06.2025 | -           | 0,483       | 0,181        | 25,747     | 20,872     | 25,378    | 20,684  | 4,69      | 24          | 0          | 1       | 55,5      | 43,6      | 11,89 | 0,55       | 0,38       |
| 03.06.2025 | -           | 0,553       | 0,241        | 27,783     | 21,185     | 27,401    | 20,994  | 6,41      | 24          | 0          | 0       | 54,4      | 43,2      | 11,22 | 0,56       | 0,33       |
| 04.06.2025 | -           | 0,234       | 0,115        | 16,803     | 12,984     | 16,634    | 12,889  | 3,74      | 24          | 0          | 1       | 45,4      | 39        | 6,4   | 0,57       | 0,18       |
| 05.06.2025 | -           | 0,051       | 0,045        | 2,437      | 0,228      | 2,43      | 0,228   | 2,2       | 24          | 0          | 1       | 27,8      | 25,7      | 2,09  | 0,57       | 0,14       |
| 06.06.2025 | -           | 0,034       | 0,031        | 1,76       | 0,163      | 1,757     | 0,163   | 1,59      | 24          | 0          | 1       | 25,8      | 24,6      | 1,21  | 0,57       | 0,1        |
| 07.06.2025 | -           | 0,04        | 0,037        | 2,252      | 0,244      | 2,249     | 0,244   | 2         | 24          | 0          | 0       | 24,7      | 23,7      | 0,96  | 0,57       | 0,1        |
| 08.06.2025 | -           | 0,048       | 0,044        | 2,7        | 0,205      | 2,697     | 0,205   | 2,49      | 24          | 0          | 0       | 23,9      | 23,1      | 0,77  | 0,57       | 0,14       |
| 09.06.2025 | -           | 0,039       | 0,036        | 2,366      | 0,17       | 2,365     | 0,17    | 2,19      | 24          | 0          | 1       | 22,5      | 21,8      | 0,69  | 0,57       | 0,25       |
| 10.06.2025 | -           | 0,038       | 0,036        | 2,362      | 0,134      | 2,361     | 0,134   | 2,23      | 24          | 0          | 0       | 21,8      | 21,3      | 0,53  | 0,57       | 0,3        |
| 11.06.2025 | -           | 0,042       | 0,04         | 2,7        | 0,143      | 2,7       | 0,143   | 2,56      | 24          | 0          | 0       | 21,2      | 21,1      | 0,1   | 0,57       | 0,33       |
| 12.06.2025 | -           | 0,039       | 0,037        | 2,596      | 0,139      | 2,596     | 0,139   | 2,46      | 24          | 0          | 0       | 20,6      | 20,8      | -0,16 | 0,57       | 0,43       |
| 13.06.2025 | -           | 0,039       | 0,038        | 2,662      | 0,135      | 2,662     | 0,135   | 2,53      | 24          | 0          | 0       | 20,5      | 20,6      | -0,09 | 0,57       | 0,43       |
| 14.06.2025 | -           | 0,041       | 0,04         | 2,787      | 0,144      | 2,787     | 0,144   | 2,64      | 24          | 0          | 0       | 20,4      | 20,5      | -0,15 | 0,57       | 0,38       |
| 15.06.2025 | -           | 0,038       | 0,038        | 2,685      | 0,181      | 2,685     | 0,181   | 2,5       | 24          | 0          | 0       | 20,2      | 21        | -0,81 | 0,57       | 0,41       |
| 16.06.2025 | -           | 0,011       | 0,038        | 15,085     | 12,82      | 15,057    | 12,792  | 2,26      | 24          | 0          | 0       | 20,7      | 22,8      | -2,06 | 0,56       | 0,58       |
| 17.06.2025 | -           | 0,261       | 0,15         | 25,689     | 20,712     | 25,518    | 20,625  | 4,89      | 24          | 0          | 0       | 35,4      | 29,9      | 5,47  | 0,55       | 0,55       |
| 18.06.2025 | -           | 0,531       | 0,212        | 26,417     | 20,552     | 26,052    | 20,379  | 5,67      | 24          | 0          | 0       | 54,6      | 42,3      | 12,26 | 0,55       | 0,42       |
| 19.06.2025 | -           | 0,489       | 0,175        | 25,492     | 20,657     | 25,13     | 20,481  | 4,65      | 24          | 0          | !       | 55,2      | 42,7      | 12,46 | 0,55       | 0,53       |
| 20.06.2025 | -           | 0,492       | 0,178        | 25,536     | 20,688     | 25,169    | 20,507  | 4,66      | 24          | 0          | 0       | 55,7      | 43,2      | 12,47 | 0,55       | 0,38       |
| 21.06.2025 | -           | 0,497       | 0,182        | 25,401     | 20,404     | 25,036    | 20,228  | 4,81      | 24          | 0          | 0       | 55,5      | 43        | 12,54 | 0,55       | 0,44       |
| 22.06.2025 | -           | 0,533       | 0,217        | 26,011     | 20,109     | 25,636    | 19,932  | 5,7       | 24          | 0          | 0       | 55,5      | 43,2      | 12,27 | 0,55       | 0,46       |
| 23.06.2025 | -           | 0,464       | 0,164        | 24,691     | 20,223     | 24,336    | 20,046  | 4,29      | 24          | 0          | 1       | 55,6      | 43,3      | 12,32 | 0,55       | 0,27       |
| Итого:     | -           | 9,648       | 4,099        | 534,829    | 405,982    | 528,11    | 402,635 | 125,43    | 744         | 0          | -       | 41,47     | 34,43     | 7,04  | 0,56       | 0,36       |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

## Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | V2, м3    | M1, т     | M2, т     |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.05.2025 | 331,211 | 14955,992 | 11511,428 | 14724,448 | 11406,072 |
| 23.06.2025 | 340,859 | 15490,821 | 11917,41  | 15252,558 | 11808,707 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения