

#90028#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)
4113

Заводской номер счётчика 00258660	Показания прибора, Гкал 23.07.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	362,898	362,898	0
Количество тепловой энергии, система 2	169,153	155,182	13.971

Подпись исполнителя _____



#90027#

Отчёт за период с 23.06.2024 по 23.07.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00258660
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 25.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2024	-	0,506	0,191	21,923	16,629	21,591	16,485	5,11	24	0	0	57	42,3	14,69	0,17	0,27
25.06.2024	-	0,537	0,219	22,474	16,497	22,132	16,353	5,78	24	0	0	57,1	42,6	14,49	0,17	0,27
26.06.2024	-	0,47	0,177	21,359	16,548	21,034	16,404	4,63	24	0	0	57	43	14,04	0,18	0,27
27.06.2024	-	0,477	0,19	21,61	16,533	21,278	16,389	4,89	24	0	0	57,2	43,6	13,58	0,17	0,32
28.06.2024	-	0,446	0,174	22,154	17,661	21,812	17,492	4,32	24	0	0	57,5	44,8	12,63	0,17	0,36
29.06.2024	-	0,485	0,197	23,778	18,741	23,404	18,55	4,85	24	0	0	57,8	45,5	12,39	0,18	0,35
30.06.2024	-	0,526	0,231	24,532	18,696	24,145	18,504	5,64	24	0	0	58	45,7	12,33	0,17	0,35
01.07.2024	-	0,448	0,167	23,375	19,105	23,01	18,913	4,1	24	0	0	57,8	45,6	12,27	0,17	0,36
02.07.2024	-	0,486	0,188	24,179	19,341	23,801	19,149	4,65	24	0	0	58	45,4	12,56	0,17	0,36
03.07.2024	-	0,453	0,161	23,435	19,249	23,07	19,057	4,01	24	0	0	57,8	45	12,73	0,18	0,36
04.07.2024	-	0,501	0,196	24,173	19,094	23,794	18,902	4,89	24	0	0	57,8	44,9	12,9	0,17	0,36
05.07.2024	-	0,474	0,171	23,706	19,24	23,337	19,051	4,29	24	0	0	57,8	44,7	13,07	0,18	0,37
06.07.2024	-	0,5	0,196	24,337	19,292	23,954	19,1	4,85	24	0	0	57,9	45,1	12,8	0,17	0,37
07.07.2024	-	0,482	0,183	23,992	19,257	23,616	19,065	4,55	24	0	0	57,9	45,2	12,72	0,18	0,38
08.07.2024	-	0,496	0,197	24,273	19,217	23,892	19,025	4,87	24	0	0	57,9	45,3	12,6	0,18	0,37
09.07.2024	-	0,435	0,154	23,169	19,209	22,808	19,017	3,79	24	0	0	57,8	45,4	12,43	0,18	0,34
10.07.2024	-	0,452	0,172	24,122	19,783	23,745	19,582	4,16	24	0	0	58	46,1	11,86	0,18	0,36
11.07.2024	-	0,462	0,184	23,582	18,926	23,211	18,734	4,48	24	0	0	57,9	45,9	12,08	0,18	0,35
12.07.2024	-	0,453	0,175	23,401	18,949	23,034	18,758	4,28	24	0	0	57,9	45,8	12,15	0,18	0,36
13.07.2024	-	0,454	0,175	22,918	18,424	22,561	18,242	4,32	24	0	0	57,8	45,4	12,45	0,18	0,36
14.07.2024	-	0,46	0,177	22,932	18,374	22,573	18,202	4,37	24	0	0	57,9	45,3	12,61	0,18	0,36
15.07.2024	-	0,432	0,16	22,473	18,384	22,123	18,204	3,92	24	0	0	57,9	45,4	12,42	0,18	0,37
16.07.2024	-	0,455	0,182	22,848	18,227	22,491	18,043	4,45	24	0	0	58	45,7	12,23	0,18	0,37
17.07.2024	-	0,453	0,179	22,782	18,21	22,426	18,03	4,4	24	0	0	57,9	45,6	12,28	0,18	0,36
18.07.2024	-	0,427	0,156	22,127	18,092	21,78	17,923	3,86	24	0	0	57,8	45,3	12,55	0,18	0,37
19.07.2024	-	0,441	0,162	22,269	18,067	21,919	17,899	4,02	24	0	0	57,9	45	12,82	0,18	0,36
20.07.2024	-	0,436	0,158	22,243	18,147	21,895	17,978	3,92	24	0	0	57,9	45,1	12,78	0,18	0,37
21.07.2024	-	0,468	0,185	22,794	18,037	22,437	17,869	4,57	24	0	0	58	45,3	12,69	0,18	0,37
22.07.2024	-	0,429	0,16	22,047	17,931	21,702	17,762	3,94	24	0	0	58	45,4	12,5	0,18	0,37
23.07.2024	-	0,427	0,154	21,86	17,838	21,517	17,67	3,85	24	0	0	57,9	45,2	12,72	0,18	0,37
Итого:	-	13,971	5,371	690,867	551,698	680,092	546,352	133,76	720	0	-	57,77	45,02	12,75	0,18	0,35

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.06.2024	155,182	7268,402	5624,98	7157,367	5572,842
23.07.2024	169,153	7959,269	6176,678	7837,459	6119,194

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____