

#142444#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой 119, Калининград

4113

6891

ВКТ-7

00258660

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,488	0,177	25,117	20,272	24,757	20,093	4,66	24	0	1	55,6	43,1	12,48	0,55	0,25	-
25.06.2025	0,48	0,174	24,869	20,042	24,519	19,868	4,65	24	0	1	55,1	42,7	12,4	0,55	0,53	-
26.06.2025	0,488	0,188	24,304	19,103	23,963	18,942	5,02	24	0	1	54,9	42,4	12,55	0,55	0,28	-
27.06.2025	0,472	0,149	24,968	21,033	24,583	20,83	3,75	24	0	1	57,6	44,5	13,11	0,55	0,3	-
28.06.2025	0,51	0,175	25,982	21,406	25,58	21,202	4,38	24	0	1	57,8	44,7	13,09	0,55	0,17	-
29.06.2025	0,522	0,182	26,164	21,375	25,76	21,169	4,59	24	0	1	57,8	44,7	13,13	0,55	0,44	-
30.06.2025	0,518	0,185	26,148	21,337	25,743	21,133	4,61	24	0	1	57,9	44,9	12,98	0,55	0,43	-
01.07.2025	0,514	0,185	26,446	21,698	26,035	21,482	4,55	24	0	0	58	45,3	12,7	0,55	0,45	-
02.07.2025	0,483	0,168	26,109	21,82	25,699	21,604	4,1	24	0	0	58	45,7	12,31	0,55	0,36	-
03.07.2025	0,485	0,172	26,137	21,759	25,729	21,543	4,19	24	0	1	58,1	45,9	12,16	0,55	0,24	-
04.07.2025	0,469	0,152	25,758	21,833	25,355	21,617	3,74	24	0	1	58	45,6	12,49	0,55	0,46	-
05.07.2025	0,488	0,168	26,127	21,833	25,718	21,617	4,1	24	0	0	58,2	45,7	12,45	0,55	0,44	-
06.07.2025	0,496	0,177	26,279	21,771	25,869	21,555	4,31	24	0	0	58,2	45,8	12,35	0,55	0,46	-
07.07.2025	0,454	0,147	25,573	21,825	25,174	21,609	3,56	24	0	0	58,2	45,9	12,21	0,55	0,4	-
08.07.2025	0,481	0,165	26,074	21,86	25,666	21,644	4,02	24	0	0	58,2	45,8	12,33	0,55	0,32	-
09.07.2025	0,464	0,149	25,666	21,829	25,264	21,613	3,65	24	0	0	58,2	45,7	12,48	0,55	0,25	-
10.07.2025	0,478	0,158	25,701	21,624	25,304	21,409	3,9	24	0	0	58,1	45,5	12,61	0,55	0,51	-
11.07.2025	0,474	0,157	25,654	21,601	25,253	21,385	3,87	24	0	0	58,1	45,5	12,59	0,55	0,38	-
12.07.2025	0,46	0,145	25,388	21,627	24,992	21,411	3,58	24	0	0	58	45,4	12,61	0,55	0,44	-
13.07.2025	0,474	0,158	25,676	21,607	25,276	21,391	3,88	24	0	0	58,1	45,6	12,5	0,55	0,34	-
14.07.2025	0,467	0,155	25,706	21,72	25,303	21,504	3,8	24	0	0	58,1	45,8	12,3	0,55	0,34	-
15.07.2025	0,49	0,175	26,099	21,649	25,692	21,433	4,26	24	0	0	58,1	45,8	12,28	0,55	0,37	-
16.07.2025	0,434	0,13	25,257	21,888	24,862	21,671	3,19	24	0	0	58,1	45,9	12,19	0,55	0,38	-
17.07.2025	0,444	0,138	25,15	21,594	24,761	21,378	3,38	24	0	0	58,1	45,7	12,32	0,55	0,33	-
18.07.2025	0,436	0,132	24,973	21,55	24,585	21,334	3,25	24	0	0	58	45,7	12,31	0,55	0,48	-
19.07.2025	0,457	0,152	25,427	21,552	25,031	21,336	3,7	24	0	0	58,1	45,9	12,22	0,55	0,54	-
20.07.2025	0,497	0,188	26,218	21,488	25,81	21,272	4,54	24	0	0	58,2	46,2	12,03	0,55	0,47	-
21.07.2025	0,455	0,157	25,52	21,545	25,12	21,329	3,79	24	0	0	58,2	46,3	11,88	0,55	0,39	-
22.07.2025	0,443	0,149	25,303	21,54	24,909	21,324	3,58	24	0	1	58,2	46,3	11,82	0,55	0,28	-
23.07.2025	0,457	0,155	25,512	21,569	25,114	21,352	3,76	24	0	1	58,2	46,2	12	0,55	0,33	-
Итого:	14,278	0	769,305	643,35	757,426	637,05	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,278															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	340,859	15490,821	11917,41	15252,558	11808,707
23.07.2025	355,137	16260,126	12560,76	16009,984	12445,757

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 15:27:49