

#92386#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК  
Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)  
4113

Заводской номер счётчика 00258660	Показания прибора, Гкал 23.08.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	362,898	362,898	0
Количество тепловой энергии, система 2	183,43	169,153	14.277

Подпись исполнителя



#92385#

Отчёт за период с 23.07.2024 по 23.08.2024.

Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00258660  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 28.08.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2024	-	0,429	0,155	21,845	17,831	21,504	17,663	3,84	24	0	0	57,9	45,1	12,82	0,18	0,36
25.07.2024	-	0,501	0,209	22,964	17,576	22,602	17,408	5,19	24	0	0	58	45	13,01	0,18	0,37
26.07.2024	-	0,438	0,16	21,795	17,632	21,451	17,464	3,99	24	0	0	57,9	44,8	13,07	0,19	0,37
27.07.2024	-	0,45	0,17	22,028	17,61	21,685	17,442	4,24	24	0	0	57,9	44,9	12,98	0,18	0,36
28.07.2024	-	0,485	0,192	22,545	17,53	22,189	17,362	4,83	24	0	0	57,9	44,6	13,3	0,18	0,36
29.07.2024	-	0,497	0,195	22,67	17,524	22,318	17,356	4,96	24	0	0	57,8	44,2	13,61	0,18	0,36
30.07.2024	-	0,447	0,159	21,767	17,551	21,429	17,383	4,05	24	0	0	57,7	44,2	13,49	0,18	0,36
31.07.2024	-	0,479	0,184	22,361	17,52	22,015	17,352	4,66	24	0	0	57,8	44,2	13,53	0,18	0,35
01.08.2024	-	0,465	0,174	22,05	17,468	21,708	17,3	4,41	24	0	0	57,8	44,3	13,47	0,19	0,36
02.08.2024	-	0,468	0,176	22,168	17,524	21,822	17,356	4,47	24	0	0	57,8	44,4	13,44	0,19	0,36
03.08.2024	-	0,463	0,174	22,075	17,499	21,729	17,331	4,4	24	0	0	57,8	44,4	13,41	0,19	0,36
04.08.2024	-	0,502	0,204	22,782	17,474	22,422	17,306	5,12	24	0	0	58	44,6	13,42	0,19	0,35
05.08.2024	-	0,451	0,166	21,824	17,465	21,483	17,297	4,19	24	0	0	57,8	44,5	13,33	0,19	0,35
06.08.2024	-	0,422	0,145	21,323	17,495	20,989	17,327	3,66	24	0	0	57,7	44,4	13,27	0,19	0,34
07.08.2024	-	0,443	0,161	21,685	17,449	21,348	17,281	4,07	24	0	0	57,8	44,5	13,27	0,19	0,34
08.08.2024	-	0,451	0,169	21,842	17,428	21,504	17,26	4,24	24	0	0	57,8	44,6	13,2	0,19	0,33
09.08.2024	-	0,436	0,158	21,503	17,36	21,168	17,192	3,98	24	0	0	57,8	44,6	13,2	0,18	0,32
10.08.2024	-	0,489	0,192	22,272	17,197	21,924	17,029	4,89	24	0	0	57,8	44,2	13,57	0,18	0,31
11.08.2024	-	0,514	0,206	22,596	17,133	22,246	16,972	5,27	24	0	0	57,8	43,9	13,93	0,18	0,32
12.08.2024	-	0,442	0,154	21,299	17,175	20,968	17,016	3,95	24	0	0	57,6	43,8	13,82	0,19	0,31
13.08.2024	-	0,478	0,183	22,106	17,279	21,761	17,116	4,64	24	0	0	57,8	44,1	13,67	0,19	0,3
14.08.2024	-	0,44	0,157	21,129	16,943	20,803	16,786	4,02	24	0	0	57,7	44	13,68	0,2	0,3
15.08.2024	-	0,442	0,162	21,22	16,943	20,891	16,778	4,11	24	0	0	57,7	44,2	13,5	0,19	0,31
16.08.2024	-	0,429	0,156	21,063	16,977	20,737	16,809	3,93	24	0	0	57,7	44,5	13,23	0,19	0,33
17.08.2024	-	0,469	0,188	21,993	17,107	21,651	16,939	4,71	24	0	0	57,8	44,8	13,04	0,2	0,33
18.08.2024	-	0,449	0,174	21,445	16,924	21,11	16,756	4,35	24	0	0	57,9	44,8	13,1	0,19	0,32
19.08.2024	-	0,455	0,178	21,463	16,834	21,13	16,667	4,46	24	0	0	57,8	44,6	13,2	0,2	0,32
20.08.2024	-	0,478	0,193	21,833	16,807	21,493	16,641	4,85	24	0	0	57,9	44,6	13,35	0,19	0,32
21.08.2024	-	0,464	0,181	21,61	16,866	21,272	16,701	4,57	24	0	0	57,9	44,5	13,39	0,19	0,3
22.08.2024	-	0,48	0,186	21,766	16,835	21,429	16,681	4,75	24	0	0	57,8	44	13,82	0,2	0,3
23.08.2024	-	0,422	0,143	20,638	16,805	20,318	16,66	3,66	24	0	0	57,7	43,8	13,84	0,2	0,3
Итого:	-	14,278	5,404	677,66	535,761	667,099	530,631	136,46	744	0	-	57,81	44,42	13,39	0,19	0,33

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2024	169,153	7959,269	6176,678	7837,459	6119,194
23.08.2024	183,43	8636,929	6712,439	8504,558	6649,825

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_