

#145313#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 119, Калининград
4113
6891
ВКТ-7
00258660
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,438	0,139	25,11	21,553	24,718	21,337	3,38	24	0	0	58,1	46,1	12,07	0,55	0,33	-
25.07.2025	0,468	0,164	25,643	21,487	25,243	21,271	3,97	24	0	0	58,1	46,1	12,03	0,55	0,4	-
26.07.2025	0,462	0,162	25,803	21,72	25,4	21,5	3,9	24	0	1	58,2	46,4	11,84	0,55	0,43	-
27.07.2025	0,48	0,176	26,499	22,111	26,082	21,879	4,2	24	0	0	58,4	46,7	11,68	0,55	0,39	-
28.07.2025	0,44	0,146	25,034	21,319	24,644	21,103	3,54	24	0	0	58,2	46,3	11,9	0,55	0,23	-
29.07.2025	0,426	0,129	24,664	21,343	24,281	21,127	3,15	24	0	1	58	45,8	12,18	0,55	0,2	-
30.07.2025	0,449	0,144	24,947	21,234	24,561	21,018	3,54	24	0	1	58,1	45,7	12,36	0,55	0,24	-
31.07.2025	0,442	0,14	24,774	21,188	24,387	20,972	3,42	24	0	0	58,1	45,7	12,38	0,55	0,24	-
01.08.2025	0,446	0,142	24,832	21,177	24,444	20,961	3,48	24	0	1	58,1	45,7	12,43	0,55	0,29	-
02.08.2025	0,466	0,158	25,168	21,118	24,776	20,902	3,87	24	0	0	58,1	45,7	12,41	0,54	0,3	-
03.08.2025	0,448	0,154	23,739	19,73	23,369	19,531	3,84	24	0	1	58	45,5	12,46	0,55	0,26	-
04.08.2025	0,45	0,147	24,737	20,966	24,35	20,753	3,6	24	0	0	58	45,6	12,45	0,55	0,22	-
05.08.2025	0,42	0,121	24,178	21,041	23,803	20,826	2,98	24	0	0	58	45,4	12,54	0,55	0,2	-
06.08.2025	0,455	0,142	24,72	21,003	24,336	20,801	3,54	24	0	1	57,9	45,1	12,83	0,55	0,22	-
07.08.2025	0,458	0,144	24,724	20,956	24,341	20,755	3,59	24	0	1	58	45,1	12,85	0,55	0,22	-
08.08.2025	0,464	0,15	24,817	20,902	24,431	20,697	3,73	24	0	0	58	45,2	12,8	0,55	0,26	-
09.08.2025	0,491	0,172	25,364	20,923	24,967	20,718	4,25	24	0	0	58	45,3	12,78	0,55	0,23	-
10.08.2025	0,5	0,178	25,447	20,85	25,048	20,646	4,4	24	0	1	58,1	45,2	12,83	0,55	0,22	-
11.08.2025	0,44	0,132	24,376	20,932	23,998	20,731	3,27	24	0	1	57,9	45,1	12,83	0,53	0,29	-
12.08.2025	0,463	0,153	25,187	21,244	24,796	21,033	3,76	24	0	0	58	45,4	12,5	0,55	0,43	-
13.08.2025	0,475	0,165	26,459	22,256	26,045	22,028	4,02	24	0	0	58,2	46,4	11,84	0,55	0,39	-
14.08.2025	0,452	0,154	24,339	20,377	23,96	20,185	3,78	24	0	0	58,1	45,6	12,45	0,55	0,46	-
15.08.2025	0,408	0,124	23,666	20,472	23,296	20,275	3,02	24	0	0	58	45,8	12,22	0,55	0,24	-
16.08.2025	0,436	0,141	24,103	20,473	23,729	20,271	3,46	24	0	1	58,1	45,7	12,39	0,55	0,19	-
17.08.2025	0,469	0,16	24,584	20,449	24,2	20,251	3,95	24	0	1	58,1	45,4	12,72	0,55	0,19	-
18.08.2025	0,45	0,143	24,264	20,548	23,885	20,351	3,53	24	0	1	58,1	45,3	12,8	0,55	0,22	-
19.08.2025	0,468	0,156	24,528	20,462	24,143	20,268	3,88	24	0	1	58,1	45,2	12,89	0,55	0,17	-
20.08.2025	0,487	0,171	24,705	20,278	24,318	20,086	4,23	24	0	0	58,1	45,1	13,01	0,55	0,21	-
21.08.2025	0,491	0,169	24,714	20,298	24,329	20,106	4,22	24	0	1	58,1	44,9	13,22	0,55	0,15	-
22.08.2025	0,435	0,124	23,62	20,312	23,253	20,12	3,13	24	0	1	57,9	44,6	13,32	0,55	0,12	-
23.08.2025	0,466	0,16	23,67	19,502	23,304	19,31	3,99	24	0	1	57,9	44,8	13,11	0,55	0,17	-
Итого:	14,143	0	768,415	648,224	756,437	641,812	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,143															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	355,137	16260,126	12560,76	16009,984	12445,757
23.08.2025	369,278	17028,541	13208,984	16766,421	13087,569

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 7:56:36