

#17681#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6891
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00258660
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.08.2021	0,497	0,167	23,48	18,58	0	23,1	18,34	4,76	24	0	0	58,7	44,3	14,42	0,54	0,52	0	-
25.08.2021	0,508	0,172	23,57	18,47	0	23,15	18,23	4,92	24	0	0	58,7	44,3	14,45	0,54	0,52	0	-
26.08.2021	0,512	0,176	23,72	18,48	0	23,3	18,24	5,06	24	0	0	58,7	44,3	14,44	0,54	0,52	0	-
27.08.2021	0,466	0,145	22,84	18,57	0	22,46	18,33	4,13	24	0	0	58,6	44,2	14,38	0,54	0,52	0	-
28.08.2021	0,526	0,189	23,94	18,42	0	23,54	18,18	5,36	24	0	0	58,7	44,2	14,46	0,54	0,52	0	-
29.08.2021	0,534	0,196	24,07	18,42	0	23,69	18,18	5,51	24	0	0	58,6	44,2	14,4	0,54	0,52	0	-
30.08.2021	0,504	0,173	23,57	18,49	0	23,18	18,25	4,93	24	0	0	58,5	44,2	14,35	0,53	0,52	0	-
31.08.2021	0,536	0,196	23,67	17,85	0	23,29	17,61	5,68	24	0	0	58,3	43,7	14,6	0,54	0,52	0	-
01.09.2021	0,515	0,188	22,79	17,24	0	22,44	17	5,44	24	0	0	57,8	43	14,82	0,54	0,52	0	-
02.09.2021	0,515	0,183	22,82	17,27	0	22,46	17,03	5,43	24	0	0	57,8	42,9	14,88	0,54	0,52	0	-
03.09.2021	0,537	0,198	23,17	17,27	0	22,83	17,03	5,8	24	0	0	57,9	42,9	15,01	0,54	0,52	0	-
04.09.2021	0,557	0,207	23,51	17,26	0	23,14	17,02	6,12	24	0	0	58	42,8	15,21	0,54	0,52	0	-
05.09.2021	0,597	0,234	24,16	17,06	0	23,75	16,82	6,93	24	0	0	58	42,7	15,39	0,54	0,52	0	-
06.09.2021	0,521	0,175	22,58	17,17	0	22,22	16,93	5,29	24	0	0	58	42,5	15,42	0,54	0,52	0	-
07.09.2021	0,534	0,188	22,78	17,1	0	22,43	16,86	5,57	24	0	0	58,1	42,6	15,44	0,54	0,52	0	-
08.09.2021	0,505	0,17	22,11	16,92	0	21,78	16,68	5,1	24	0	0	58	42,6	15,42	0,54	0,52	0	-
09.09.2021	0,538	0,193	22,75	16,91	0	22,41	16,67	5,74	24	0	0	58,2	42,9	15,23	0,54	0,52	0	-
10.09.2021	0,475	0,159	21,59	16,86	0	21,26	16,62	4,64	24	0	0	58	43	15,02	0,54	0,52	0	-
11.09.2021	0,513	0,188	22,38	16,87	0	22,03	16,63	5,4	24	0	0	58,2	43,4	14,8	0,54	0,52	0	-
12.09.2021	0,548	0,213	23,15	16,88	0	22,76	16,64	6,12	24	0	0	58,4	43,5	14,82	0,54	0,52	0	-
13.09.2021	0,487	0,166	21,89	16,95	0	21,55	16,71	4,84	24	0	0	58,2	43,4	14,83	0,54	0,52	0	-
14.09.2021	0,485	0,167	21,88	17	0	21,54	16,76	4,78	24	0	0	58,2	43,3	14,95	0,54	0,52	0	-
15.09.2021	0,513	0,185	22,37	16,95	0	22,05	16,71	5,34	24	0	0	58,3	43,3	15	0,54	0,52	0	-
16.09.2021	0,497	0,17	22,06	17,01	0	21,76	16,77	4,99	24	0	0	58,3	43,2	15,07	0,54	0,52	0	-
17.09.2021	0,488	0,168	21,88	16,96	0	21,55	16,72	4,83	24	0	0	58,2	43,1	15,11	0,54	0,52	0	-
18.09.2021	0,54	0,192	22,68	16,86	0	22,3	16,62	5,68	24	0	0	58,3	42,7	15,61	0,53	0,52	0	-
19.09.2021	0,588	0,219	23,48	16,75	0	23,1	16,51	6,59	24	0	0	58,3	42,5	15,84	0,53	0,52	0	-
20.09.2021	0,574	0,214	23,26	16,75	0	22,89	16,51	6,38	24	0	0	58,3	42,3	15,94	0,54	0,52	0	-
21.09.2021	0,547	0,195	22,64	16,79	0	22,31	16,55	5,76	24	0	0	58,2	42,2	15,98	0,53	0,51	0	-
22.09.2021	0,321	0,161	22,32	15,06	0	22,12	15,03	7,09	24	0	0	40,6	34	6,64	0,54	0,52	0	-
23.09.2021	0,476	0,168	20,71	14,73	0	20,45	14,73	5,72	24	0	0	53,1	37,9	15,2	0,54	0,52	0	-
Итого:	15,954	0	707,82	533,9	0	696,84	526,91	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,954																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	372,013	18171,67	13832,6	0	17892,6	13681,67
23.09.2021	387,967	18879,49	14366,5	0	18589,44	14208,58

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:39:39