

#94608#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК  
Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)  
4113

| Заводской номер счётчика<br>00258660   | Показания прибора, Гкал<br>23.09.2024 | Предыдущие показания, Гкал<br>23.08.2024 | Разность показаний, Гкал |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 362,898                               | 362,898                                  | 0                        |
| Количество тепловой энергии, система 2 | 198,28                                | 183,43                                   | 14.85                    |

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#94607#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 23.09.2024.

Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00258660  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 25.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | tнар, °С | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °С | t2, °С | td,   | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|---------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 24.08.2024 | -        | 0,483    | 0,191     | 21,74   | 16,694  | 21,401  | 16,545  | 4,86   | 24       | 0       | 0       | 57,8   | 44,1   | 13,73 | 0,19    | 0,3     |
| 25.08.2024 | -        | 0,469    | 0,182     | 21,477  | 16,652  | 21,142  | 16,502  | 4,64   | 24       | 0       | 0       | 57,8   | 44,1   | 13,65 | 0,2     | 0,3     |
| 26.08.2024 | -        | 0,46     | 0,172     | 21,31   | 16,72   | 20,979  | 16,573  | 4,41   | 24       | 0       | 0       | 57,8   | 44     | 13,79 | 0,2     | 0,3     |
| 27.08.2024 | -        | 0,457    | 0,173     | 20,617  | 15,949  | 20,296  | 15,811  | 4,49   | 24       | 0       | 0       | 57,6   | 43,6   | 14,04 | 0,2     | 0,3     |
| 28.08.2024 | -        | 0,517    | 0,213     | 22,288  | 16,651  | 21,938  | 16,504  | 5,43   | 24       | 0       | 0       | 57,9   | 43,9   | 13,97 | 0,2     | 0,3     |
| 29.08.2024 | -        | 0,464    | 0,178     | 21,245  | 16,533  | 20,912  | 16,388  | 4,52   | 24       | 0       | 0       | 57,8   | 44     | 13,77 | 0,2     | 0,31    |
| 30.08.2024 | -        | 0,432    | 0,162     | 20,959  | 16,713  | 20,631  | 16,556  | 4,08   | 24       | 0       | 0       | 57,7   | 44,5   | 13,19 | 0,19    | 0,3     |
| 31.08.2024 | -        | 0,458    | 0,176     | 21,228  | 16,58   | 20,896  | 16,432  | 4,46   | 24       | 0       | 0       | 57,8   | 44,2   | 13,59 | 0,2     | 0,3     |
| 01.09.2024 | -        | 0,52     | 0,216     | 22,156  | 16,44   | 21,81   | 16,296  | 5,51   | 24       | 0       | 0       | 57,9   | 43,9   | 14,04 | 0,2     | 0,3     |
| 02.09.2024 | -        | 0,486    | 0,188     | 21,479  | 16,426  | 21,144  | 16,282  | 4,86   | 24       | 0       | 0       | 57,8   | 43,6   | 14,15 | 0,2     | 0,3     |
| 03.09.2024 | -        | 0,464    | 0,176     | 21,131  | 16,437  | 20,803  | 16,293  | 4,51   | 24       | 0       | 0       | 57,7   | 43,8   | 13,95 | 0,2     | 0,3     |
| 04.09.2024 | -        | 0,461    | 0,178     | 21,087  | 16,365  | 20,757  | 16,221  | 4,54   | 24       | 0       | 0       | 57,7   | 44     | 13,74 | 0,2     | 0,3     |
| 05.09.2024 | -        | 0,448    | 0,168     | 20,847  | 16,372  | 20,521  | 16,228  | 4,29   | 24       | 0       | 0       | 57,7   | 44     | 13,72 | 0,2     | 0,3     |
| 06.09.2024 | -        | 0,468    | 0,184     | 21,201  | 16,34   | 20,87   | 16,196  | 4,67   | 24       | 0       | 0       | 57,8   | 44     | 13,74 | 0,2     | 0,3     |
| 07.09.2024 | -        | 0,48     | 0,194     | 21,431  | 16,312  | 21,097  | 16,168  | 4,93   | 24       | 0       | 0       | 57,8   | 44,2   | 13,64 | 0,2     | 0,3     |
| 08.09.2024 | -        | 0,538    | 0,239     | 22,438  | 16,207  | 22,087  | 16,063  | 6,02   | 24       | 0       | 0       | 58     | 44,3   | 13,69 | 0,2     | 0,29    |
| 09.09.2024 | -        | 0,478    | 0,192     | 21,347  | 16,258  | 21,012  | 16,114  | 4,9    | 24       | 0       | 0       | 57,8   | 44,1   | 13,68 | 0,2     | 0,29    |
| 10.09.2024 | -        | 0,461    | 0,177     | 20,989  | 16,276  | 20,661  | 16,132  | 4,53   | 24       | 0       | 0       | 57,7   | 43,9   | 13,84 | 0,2     | 0,28    |
| 11.09.2024 | -        | 0,475    | 0,182     | 21,119  | 16,22   | 20,793  | 16,076  | 4,72   | 24       | 0       | 0       | 57,7   | 43,6   | 14,12 | 0,2     | 0,27    |
| 12.09.2024 | -        | 0,486    | 0,187     | 21,159  | 16,099  | 20,828  | 15,955  | 4,87   | 24       | 0       | 0       | 57,7   | 43,2   | 14,46 | 0,2     | 0,27    |
| 13.09.2024 | -        | 0,504    | 0,198     | 21,457  | 16,099  | 21,123  | 15,955  | 5,17   | 24       | 0       | 0       | 57,7   | 43,1   | 14,57 | 0,2     | 0,27    |
| 14.09.2024 | -        | 0,439    | 0,152     | 20,289  | 16,129  | 19,975  | 15,985  | 3,99   | 24       | 0       | 0       | 57,4   | 43     | 14,45 | 0,2     | 0,27    |
| 15.09.2024 | -        | 0,604    | 0,271     | 23,197  | 15,941  | 22,836  | 15,797  | 7,04   | 24       | 0       | 0       | 57,9   | 43,1   | 14,73 | 0,2     | 0,28    |
| 16.09.2024 | -        | 0,452    | 0,164     | 20,503  | 16,056  | 20,19   | 15,912  | 4,28   | 24       | 0       | 0       | 57,4   | 43,1   | 14,34 | 0,33    | 0,39    |
| 17.09.2024 | -        | 0,359    | 0,154     | 13,147  | 8,185   | 12,954  | 8,113   | 4,84   | 24       | 0       | 0       | 56,3   | 42,6   | 13,66 | 0,46    | 0,48    |
| 18.09.2024 | -        | 0,459    | 0,168     | 20,149  | 15,579  | 19,839  | 15,441  | 4,4    | 24       | 0       | 0       | 57,7   | 43     | 14,73 | 0,44    | 0,48    |
| 19.09.2024 | -        | 0,514    | 0,206     | 21,681  | 16,164  | 21,343  | 16,02   | 5,32   | 24       | 0       | 0       | 58     | 43,4   | 14,52 | 0,42    | 0,47    |
| 20.09.2024 | -        | 0,462    | 0,169     | 20,304  | 15,709  | 19,989  | 15,565  | 4,42   | 24       | 0       | 0       | 57,7   | 43     | 14,72 | 0,41    | 0,46    |
| 21.09.2024 | -        | 0,525    | 0,214     | 21,454  | 15,686  | 21,119  | 15,542  | 5,58   | 24       | 0       | 0       | 57,9   | 43     | 14,85 | 0,4     | 0,45    |
| 22.09.2024 | -        | 0,547    | 0,227     | 21,755  | 15,616  | 21,414  | 15,472  | 5,94   | 24       | 0       | 0       | 58     | 42,9   | 15,05 | 0,39    | 0,46    |
| 23.09.2024 | -        | 0,478    | 0,178     | 20,642  | 15,803  | 20,323  | 15,659  | 4,66   | 24       | 0       | 0       | 57,8   | 42,9   | 14,85 | 0,38    | 0,46    |
| Итого:     | -        | 14,848   | 5,829     | 651,826 | 495,211 | 641,683 | 490,796 | 150,88 | 744      | 0       | -       | 57,72  | 43,62  | 14,1  | 0,25    | 0,33    |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3   | V2, м3   | M1, т    | M2, т    |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 23.08.2024 | 183,43  | 8636,929 | 6712,439 | 8504,558 | 6649,825 |
| 23.09.2024 | 198,28  | 9288,755 | 7207,65  | 9146,241 | 7140,621 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения