



#29159#

Отчёт за период с 05.09.2023 по 13.09.2023.

Номер абонента 4113  
Порядковый номер 6891  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00258660  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 15.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	ТекErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
06.09.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	23,5	21,5	1,96	0,11	0,15
07.09.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	23,1	21,2	1,86	0,11	0,15
08.09.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	23,3	21,3	1,99	0,11	0,15
09.09.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	23,6	21,6	1,98	0,11	0,16
10.09.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	23,8	21,8	1,99	0,11	0,16
11.09.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	24	22	1,97	0,11	0,16
12.09.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	24	22	1,98	0,11	0,16
13.09.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	24,3	22,3	1,99	0,11	0,16
Итого:	-	0	0	0	0	192	0	-	23,7	21,71	1,97	0,11	0,16

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 192 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
05.09.2023	472,274	43480,85	42917,66	42917,66
13.09.2023	472,274	43480,85	42917,66	42917,66

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

#29160#

Отчёт за период с 05.09.2023 по 13.09.2023.

Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00258660  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 15.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
06.09.2023	-	0,506	0,18	29,792	25,355	29,319	25,091	4,23	24	0	0	58,6	47,5	11,14	0,54	0,52
07.09.2023	-	0,553	0,218	30,536	25,212	30,051	24,948	5,1	24	0	0	58,7	47,5	11,17	0,54	0,51
08.09.2023	-	0,486	0,166	29,328	25,225	28,863	24,961	3,9	24	0	0	58,6	47,5	11,11	0,54	0,51
09.09.2023	-	0,522	0,196	29,917	25,112	29,438	24,848	4,59	24	0	0	58,7	47,6	11,07	0,54	0,51
10.09.2023	-	0,562	0,232	30,587	24,965	30,1	24,701	5,4	24	0	0	58,8	47,8	11,01	0,54	0,51
11.09.2023	-	0,485	0,172	29,238	25,016	28,772	24,752	4,02	24	0	0	58,7	47,8	10,89	0,54	0,51
12.09.2023	-	0,514	0,196	29,777	25,006	29,303	24,742	4,56	24	0	0	58,7	47,9	10,86	0,55	0,52
13.09.2023	-	0,537	0,218	30,157	24,89	29,675	24,626	5,05	24	0	0	58,8	48	10,78	0,54	0,51
Итого:	-	4,165	1,578	239,332	200,781	235,521	198,669	36,85	192	0	-	58,7	47,7	11	0,54	0,51

Общее время работы системы

192 час.

Период нормальной работы системы

192 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
05.09.2023	289,271	15063,034	12077,645	14829,235	11954,624
13.09.2023	293,436	15302,366	12278,426	15064,756	12153,293

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_