

#30558#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 05.09.2023 по 23.09.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК  
Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)  
4113

Заводской номер счётчика 00258660	Показания прибора, Гкал 23.09.2023	Предыдущие показания, Гкал 05.09.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	9,792	0,222	9.57

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#30557#

Отчёт за период с 05.09.2023 по 23.09.2023.

Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00258660  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 26.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
06.09.2023	-	0,506	0,18	29,792	25,355	29,319	25,091	4,23	24	0	0	58,6	47,5	11,14	0,54	0,52
07.09.2023	-	0,553	0,218	30,536	25,212	30,051	24,948	5,1	24	0	0	58,7	47,5	11,17	0,54	0,51
08.09.2023	-	0,486	0,166	29,328	25,225	28,863	24,961	3,9	24	0	0	58,6	47,5	11,11	0,54	0,51
09.09.2023	-	0,522	0,196	29,917	25,112	29,438	24,848	4,59	24	0	0	58,7	47,6	11,07	0,54	0,51
10.09.2023	-	0,562	0,232	30,587	24,965	30,1	24,701	5,4	24	0	0	58,8	47,8	11,01	0,54	0,51
11.09.2023	-	0,485	0,172	29,238	25,016	28,772	24,752	4,02	24	0	0	58,7	47,8	10,89	0,54	0,51
12.09.2023	-	0,514	0,196	29,777	25,006	29,303	24,742	4,56	24	0	0	58,7	47,9	10,86	0,55	0,52
13.09.2023	-	0,537	0,218	30,157	24,89	29,675	24,626	5,05	24	0	0	58,8	48	10,78	0,54	0,51
14.09.2023	-	0,511	0,192	29,536	24,849	29,066	24,585	4,48	24	0	0	58,7	47,7	11,02	0,54	0,51
15.09.2023	-	0,51	0,182	29,319	24,818	28,853	24,554	4,3	24	0	0	58,7	47,3	11,37	0,54	0,51
16.09.2023	-	0,578	0,234	30,369	24,641	29,885	24,378	5,51	24	0	0	58,8	47,2	11,54	0,54	0,5
17.09.2023	-	0,641	0,286	32,133	25,216	31,618	24,95	6,67	24	0	0	58,9	47,6	11,28	0,54	0,51
18.09.2023	-	0,52	0,192	29,816	25,098	29,339	24,835	4,5	24	0	0	58,7	47,5	11,2	0,54	0,51
19.09.2023	-	0,532	0,204	29,092	24,063	28,632	23,81	4,82	24	0	0	58,6	47,2	11,49	0,54	0,51
20.09.2023	-	0,545	0,211	28,964	23,72	28,504	23,48	5,02	24	0	0	58,6	46,9	11,75	0,54	0,51
21.09.2023	-	0,546	0,213	28,873	23,595	28,416	23,355	5,06	24	0	0	58,6	46,9	11,75	0,54	0,51
22.09.2023	-	0,485	0,167	27,772	23,592	27,334	23,352	3,98	24	0	0	58,5	46,9	11,64	0,54	0,51
23.09.2023	-	0,538	0,207	28,594	23,45	28,139	23,21	4,93	24	0	0	58,6	46,8	11,77	0,54	0,51
Итого:	-	9,571	3,666	533,8	443,823	525,307	439,178	86,12	432	0	-	58,68	47,42	11,27	0,54	0,51

Общее время работы системы 432 час.

Период нормальной работы системы 432 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
05.09.2023	0,222	11,471	9,164	11,288	9,068
23.09.2023	9,792	545,271	452,987	536,595	448,246

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_