

#17678#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6891
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00258660
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.09.2021	0,493	0,161	20,46	14,82	0	20,22	14,82	5,4	24	0	0	55,7	39,4	16,35	0,54	0,52	0	-
25.09.2021	0,562	0,212	22,01	14,67	0	21,71	14,65	7,06	24	0	0	55,7	39,5	16,13	0,54	0,52	0	-
26.09.2021	0,59	0,235	22,57	14,52	0	22,26	14,49	7,77	24	0	0	55,5	39,7	15,85	0,54	0,52	0	-
27.09.2021	0,524	0,183	21,58	15,84	0	21,3	15,69	5,61	24	0	0	57,3	41	16,25	0,54	0,52	0	-
28.09.2021	0,534	0,182	22,25	16,58	0	21,91	16,34	5,57	24	0	0	58	41,8	16,15	0,54	0,52	0	-
29.09.2021	0,561	0,205	22,73	16,5	0	22,4	16,26	6,14	24	0	0	58	41,8	16,19	0,54	0,52	0	-
30.09.2021	0,513	0,169	21,8	16,6	0	21,48	16,36	5,12	24	0	0	57,9	41,8	16,14	0,54	0,52	0	-
01.10.2021	0,508	0,167	21,7	16,59	0	21,37	16,35	5,02	24	0	0	58	41,9	16,08	0,54	0,52	0	-
02.10.2021	0,562	0,209	22,89	16,5	0	22,51	16,26	6,25	24	0	0	58,2	42,4	15,86	0,54	0,52	0	-
03.10.2021	0,578	0,224	23,23	16,47	0	22,88	16,23	6,65	24	0	0	58,3	42,7	15,61	0,54	0,52	0	-
04.10.2021	0,524	0,192	22,2	16,5	0	21,88	16,26	5,62	24	0	0	58,2	42,9	15,24	0,54	0,52	0	-
05.10.2021	0,509	0,184	22,01	16,53	0	21,68	16,29	5,39	24	0	0	58,2	43,2	15,02	0,54	0,52	0	-
06.10.2021	0,496	0,178	21,85	16,54	0	21,51	16,3	5,21	24	0	0	58,2	43,3	14,91	0,54	0,52	0	-
07.10.2021	0,509	0,182	22,01	16,55	0	21,67	16,31	5,36	24	0	0	58,2	43,2	15,05	0,54	0,52	0	-
08.10.2021	0,489	0,169	21,54	16,51	0	21,22	16,27	4,95	24	0	0	58,2	43,1	15,13	0,54	0,52	0	-
09.10.2021	0,526	0,19	22,12	16,42	0	21,79	16,18	5,61	24	0	0	58,3	42,9	15,38	0,54	0,52	0	-
10.10.2021	0,56	0,214	22,72	16,3	0	22,39	16,06	6,33	24	0	0	58,4	42,9	15,52	0,54	0,52	0	-
11.10.2021	0,476	0,154	21,04	16,41	0	20,75	16,17	4,58	24	0	0	58	42,7	15,37	0,54	0,52	0	-
12.10.2021	0,513	0,181	21,79	16,3	0	21,46	16,06	5,4	24	0	0	58,1	42,7	15,46	0,54	0,52	0	-
13.10.2021	0,538	0,199	22,27	16,21	0	21,89	15,97	5,92	24	0	0	58,2	42,7	15,55	0,54	0,52	0	-
14.10.2021	0,484	0,161	21,15	16,22	0	20,84	15,98	4,86	24	0	0	58	42,6	15,47	0,54	0,52	0	-
15.10.2021	0,505	0,177	21,47	16,08	0	21,15	15,84	5,31	24	0	0	58	42,5	15,51	0,54	0,52	0	-
16.10.2021	0,506	0,178	21,41	15,99	0	21,08	15,75	5,33	24	0	0	58	42,3	15,64	0,54	0,52	0	-
17.10.2021	0,616	0,251	23,38	15,74	0	23	15,5	7,5	24	0	0	58,3	42,3	15,94	0,54	0,52	0	-
18.10.2021	0,514	0,185	21,49	15,87	0	21,18	15,63	5,55	24	0	0	58	42,4	15,64	0,54	0,52	0	-
19.10.2021	0,537	0,199	21,85	15,82	0	21,53	15,58	5,95	24	0	0	58	42,2	15,81	0,54	0,52	0	-
20.10.2021	0,512	0,186	21,39	15,8	0	21,1	15,56	5,54	24	0	0	57,9	42,3	15,59	0,54	0,52	0	-
21.10.2021	0,558	0,215	22,27	15,71	0	21,92	15,47	6,45	24	0	0	58	42,4	15,59	0,54	0,52	0	-
22.10.2021	0,491	0,17	20,92	15,71	0	20,62	15,47	5,15	24	0	0	57,7	42	15,74	0,54	0,52	0	-
23.10.2021	0,531	0,201	21,67	15,6	0	21,34	15,36	5,98	24	0	0	57,7	41,8	15,92	0,54	0,52	0	-
Итого:	15,819	0	657,77	481,9	0	648,04	475,46	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,819																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	387,967	18879,49	14366,5	0	18589,44	14208,58
23.10.2021	403,786	19537,26	14848,4	0	19237,48	14684,04

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.10.2021 7:43:03