

#33328#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК  
Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)  
4113

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00258660	23.10.2023	23.09.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	15,927	0	15.927
Количество тепловой энергии, система 2	26,374	9,792	16.582

Подпись исполнителя



#31994#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 6891  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00258660  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 27.10.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22,8	21,1	1,75	0,1	0,15
25.09.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22,3	20,4	1,87	0,26	0,28
26.09.2023	-	0	0,17	0,17	0,17	24	0	0	23,7	23,2	0,49	0,36	0,38
27.09.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22,5	21	1,5	0,36	0,37
28.09.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22,8	21,3	1,53	0,37	0,38
29.09.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	23	21,4	1,56	0,36	0,38
30.09.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22,8	21,4	1,36	0,37	0,38
01.10.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	21,8	20,6	1,22	0,36	0,38
02.10.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	21,7	20,3	1,41	0,36	0,38
03.10.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	22,4	20,9	1,51	0,36	0,37
04.10.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	21,4	20,2	1,22	0,36	0,37
05.10.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	20,5	19,3	1,21	0,36	0,37
06.10.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	20,4	19	1,42	0,36	0,37
07.10.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	19,9	18,7	1,19	0,36	0,37
08.10.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	18,6	17,3	1,23	0,36	0,37
09.10.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	18,4	17	1,44	0,36	0,36
10.10.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	18,6	17,1	1,49	0,36	0,37
11.10.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	19,2	17,7	1,52	0,46	0,45
12.10.2023	-	0,818	88,2	87,31	87,31	24	0	0	45,4	36	9,37	0,52	0,51
13.10.2023	-	1,348	157,77	156,16	156,16	24	0	0	46,5	37,8	8,64	0,52	0,51
14.10.2023	-	1,231	151,41	149,94	149,94	24	0	0	45,8	37,6	8,22	0,53	0,51
15.10.2023	-	1,36	151,28	149,6	149,6	24	0	0	47,8	38,7	9,11	0,54	0,52
16.10.2023	-	1,424	150,03	148,35	148,35	24	0	0	48,8	39,1	9,64	0,52	0,51
17.10.2023	-	1,426	150,29	148,55	148,55	24	0	0	48,8	39,2	9,63	0,53	0,53
18.10.2023	-	1,153	126,77	125,4	125,4	24	0	0	47,2	38	9,2	0,54	0,52
19.10.2023	-	1,442	149,47	147,79	147,79	24	0	0	49,1	39,3	9,77	0,52	0,51
20.10.2023	-	1,574	149,7	147,89	147,89	24	0	0	50,8	40,2	10,66	0,52	0,5
21.10.2023	-	1,499	149,31	147,56	147,56	24	0	0	49,6	39,5	10,18	0,51	0,5
22.10.2023	-	1,355	149,69	148,03	148,03	24	0	0	47,5	38,3	9,18	0,51	0,5
23.10.2023	-	1,297	149,94	148,39	148,39	24	0	0	46,9	38,1	8,74	0,53	0,52
Итого:	-	15,927	1724,03	1705,14	1705,14	720	0	-	31,9	27,32	4,58	0,42	0,42

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.09.2023	0	0	0	0
23.10.2023	15,927	1724,03	1705,14	1705,14

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_

#33327#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00258660  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 27.10.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2023	-	0,532	0,196	28,367	23,433	27,915	23,193	4,72	24	0	0	58,6	46,5	12,06	0,54	0,51
25.09.2023	-	0,541	0,2	28,41	23,383	27,958	23,143	4,82	24	0	0	58,6	46,3	12,24	0,54	0,51
26.09.2023	-	0,542	0,202	28,334	23,247	27,884	23,008	4,88	24	0	0	58,5	46,3	12,24	0,54	0,51
27.09.2023	-	0,544	0,208	28,257	23,032	27,807	22,793	5,01	24	0	0	58,5	46,4	12,1	0,54	0,51
28.09.2023	-	0,513	0,187	27,688	23,002	27,25	22,762	4,49	24	0	0	58,5	46,5	11,99	0,54	0,51
29.09.2023	-	0,497	0,174	27,35	22,976	26,92	22,736	4,18	24	0	0	58,5	46,4	12,02	0,54	0,51
30.09.2023	-	0,531	0,196	27,862	22,917	27,422	22,68	4,74	24	0	0	58,4	46,2	12,22	0,54	0,51
01.10.2023	-	0,595	0,243	28,824	22,709	28,37	22,483	5,89	24	0	0	58,5	46,1	12,46	0,54	0,51
02.10.2023	-	0,527	0,19	27,595	22,769	27,156	22,544	4,61	24	0	0	58,4	46	12,46	0,54	0,51
03.10.2023	-	0,557	0,216	28,182	22,719	27,737	22,489	5,25	24	0	0	58,5	46,2	12,31	0,54	0,51
04.10.2023	-	0,55	0,202	27,905	22,726	27,468	22,508	4,96	24	0	0	58,3	45,6	12,71	0,54	0,51
05.10.2023	-	0,545	0,195	27,728	22,697	27,293	22,481	4,81	24	0	0	58,3	45,5	12,83	0,54	0,51
06.10.2023	-	0,534	0,186	27,476	22,678	27,046	22,462	4,58	24	0	0	58,3	45,4	12,9	0,53	0,51
07.10.2023	-	0,472	0,187	19,317	13,591	19,021	13,466	5,56	24	0	0	57,8	44,6	13,23	0,54	0,51
08.10.2023	-	0,645	0,26	29,482	22,743	29,018	22,527	6,49	24	0	0	58,3	45	13,29	0,54	0,51
09.10.2023	-	0,612	0,235	28,886	22,795	28,43	22,579	5,85	24	0	0	58,3	45	13,3	0,54	0,51
10.10.2023	-	0,582	0,214	28,324	22,769	27,88	22,553	5,33	24	0	0	58,2	45	13,25	0,54	0,51
11.10.2023	-	0,605	0,231	28,671	22,681	28,223	22,465	5,76	24	0	0	58,3	45	13,27	0,54	0,51
12.10.2023	-	0,578	0,212	28,261	22,744	27,818	22,528	5,29	24	0	0	58,2	45	13,17	0,54	0,51
13.10.2023	-	0,522	0,18	27,392	22,75	26,966	22,534	4,43	24	0	0	58,2	45,5	12,68	0,54	0,51
14.10.2023	-	0,562	0,219	28,217	22,641	27,776	22,423	5,35	24	0	0	58,2	45,9	12,38	0,54	0,51
15.10.2023	-	0,584	0,238	28,64	22,545	28,197	22,329	5,87	24	0	0	57,8	45,6	12,28	0,54	0,51
16.10.2023	-	0,546	0,208	27,939	22,653	27,503	22,433	5,07	24	0	0	58,2	45,9	12,33	0,54	0,51
17.10.2023	-	0,551	0,211	27,958	22,59	27,52	22,374	5,15	24	0	0	58,2	45,8	12,4	0,48	0,46
18.10.2023	-	0,5	0,199	23,678	18,271	23,314	18,1	5,21	24	0	0	57,6	45,1	12,5	0,54	0,51
19.10.2023	-	0,562	0,221	27,82	22,191	27,387	21,975	5,41	24	0	0	58,1	45,7	12,47	0,54	0,51
20.10.2023	-	0,558	0,214	27,733	22,245	27,301	22,029	5,27	24	0	0	58,1	45,5	12,63	0,54	0,51
21.10.2023	-	0,542	0,201	27,429	22,246	27,003	22,03	4,97	24	0	0	58	45,4	12,66	0,54	0,51
22.10.2023	-	0,577	0,231	28,108	22,206	27,668	21,99	5,68	24	0	0	58,1	45,6	12,53	0,54	0,51
23.10.2023	-	0,574	0,231	28,043	22,152	27,607	21,936	5,67	24	0	0	58	45,6	12,48	0,54	0,51
Итого:	-	16,58	6,287	829,876	668,101	816,858	661,553	155,3	720	0	-	58,25	45,69	12,58	0,54	0,51

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2023	9,792	545,271	452,987	536,595	448,246
23.10.2023	26,374	1375,147	1121,088	1353,453	1109,799

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_