

#98198#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)
4113

Заводской номер счётчика 00258660	Показания прибора, Гкал 23.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	385,633	362,898	22.735
Количество тепловой энергии, система 2	214,594	198,28	16.314

с 23.10.24 по 24 ноября

Подпись исполнителя _____



[Handwritten signature]

#98196#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00258660
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0	0	0	0	24	0	0	23	21,5	1,48	0,11	0,24
25.09.2024	-	0	0	0	0	24	0	0	23,2	21,7	1,46	0,11	0,24
26.09.2024	-	0	0	0	0	24	0	0	23	21,6	1,43	0,11	0,24
27.09.2024	-	0	0	0	0	24	0	0	23	21,7	1,37	0,1	0,23
28.09.2024	-	0	0	0	0	24	0	0	22,2	20,9	1,32	0,1	0,22
29.09.2024	-	0	0	0	0	24	0	0	21	19,6	1,41	0,1	0,22
30.09.2024	-	0	0	0	0	24	0	0	20,6	19	1,63	0,1	0,22
01.10.2024	-	0	0	0	0	24	0	0	19,7	18,1	1,6	0,1	0,22
02.10.2024	-	0	0	0	0	24	0	0	19,9	18,3	1,6	0,19	0,24
03.10.2024	-	0	0,01	0,01	0,01	24	0	0	19,6	18,6	1	0,25	0,25
04.10.2024	-	0	0	0	0	24	0	0	19,2	17,7	1,51	0,24	0,24
05.10.2024	-	0	0	0	0	24	0	0	19,4	17,8	1,61	0,24	0,24
06.10.2024	-	0	0	0	0	24	0	0	19,1	17,5	1,63	0,22	0,23
07.10.2024	-	0	0,03	0,03	0,03	24	0	0	19,1	18,2	0,97	0,42	0,41
08.10.2024	-	1,034	114,74	113,62	113,62	24	0	0	45,4	36,3	9,12	0,51	0,5
09.10.2024	-	1,342	152,19	150,63	150,63	24	0	0	46,7	37,8	8,91	0,51	0,5
10.10.2024	-	1,284	152,7	151,14	151,14	24	0	0	46,8	38,3	8,49	0,51	0,5
11.10.2024	-	1,344	152,64	150,98	150,98	24	0	0	47,8	38,9	8,92	0,54	0,52
12.10.2024	-	1,511	153,24	151,42	151,42	24	0	0	50,5	40,5	10,01	0,54	0,52
13.10.2024	-	1,588	153,88	151,97	151,97	24	0	0	51,6	41,2	10,47	0,52	0,5
14.10.2024	-	1,448	152,74	150,97	150,97	24	0	0	49,8	40,2	9,61	0,52	0,5
15.10.2024	-	1,468	152,04	150,24	150,24	24	0	0	50	40,2	9,79	0,55	0,53
16.10.2024	-	1,606	151,23	149,31	149,31	24	0	0	52,1	41,3	10,78	0,55	0,53
17.10.2024	-	1,597	150,14	148,23	148,23	24	0	0	52	41,2	10,8	0,55	0,53
18.10.2024	-	1,538	149,76	147,93	147,93	24	0	0	51	40,6	10,41	0,55	0,53
19.10.2024	-	1,525	149,87	148,04	148,04	24	0	0	50,8	40,4	10,33	0,54	0,52
20.10.2024	-	1,532	150,1	148,3	148,3	24	0	0	51	40,6	10,35	0,52	0,5
21.10.2024	-	1,373	150,22	148,48	148,48	24	0	0	48,8	39,5	9,28	0,51	0,5
22.10.2024	-	1,242	150,49	148,93	148,93	24	0	0	46,9	38,6	8,36	0,53	0,52
23.10.2024	-	1,303	149,03	147,42	147,42	24	0	0	47,9	39	8,87	0,54	0,53
Итого:	-	22,735	2385,05	2357,65	2357,65	720	0	-	36,04	30,23	5,82	0,36	0,39

Общее время работы системы 720 час.
Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.09.2024	362,898	29738,25	29312,04	29312,04
23.10.2024	385,633	32123,3	31669,69	31669,69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#98197#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00258660
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 28.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0,497	0,185	20,645	15,714	20,312	15,57	4,74	24	0	0	59	43,5	15,54	0,38	0,44
25.09.2024	-	0,494	0,165	20,096	15,723	19,749	15,579	4,17	24	0	0	61,2	44,4	16,75	0,37	0,44
26.09.2024	-	0,518	0,186	20,633	15,686	20,284	15,542	4,74	24	0	0	60,5	44,1	16,41	0,36	0,42
27.09.2024	-	0,5	0,168	20,126	15,677	19,78	15,533	4,25	24	0	0	61,2	44,3	16,84	0,35	0,38
28.09.2024	-	0,593	0,23	21,778	15,642	21,406	15,498	5,91	24	0	0	60,9	43,9	16,99	0,35	0,36
29.09.2024	-	0,551	0,198	20,966	15,591	20,61	15,447	5,16	24	0	0	60,5	43,4	17,14	0,35	0,35
30.09.2024	-	0,525	0,175	20,417	15,63	20,073	15,486	4,59	24	0	0	60,6	43,2	17,46	0,34	0,36
01.10.2024	-	0,539	0,18	20,596	15,655	20,245	15,512	4,73	24	0	0	60,7	42,9	17,8	0,34	0,36
02.10.2024	-	0,548	0,188	20,746	15,543	20,398	15,405	4,99	24	0	0	60,3	42,6	17,67	0,33	0,36
03.10.2024	-	0,576	0,206	21,257	15,536	20,899	15,404	5,5	24	0	0	60,1	42,4	17,77	0,33	0,36
04.10.2024	-	0,574	0,202	21,165	15,537	20,809	15,404	5,4	24	0	0	60,2	42,3	17,94	0,32	0,35
05.10.2024	-	0,552	0,19	20,845	15,531	20,5	15,401	5,1	24	0	0	59,9	42,2	17,69	0,32	0,35
06.10.2024	-	0,62	0,236	22,033	15,474	21,664	15,343	6,32	24	0	0	60	42,3	17,78	0,32	0,37
07.10.2024	-	0,549	0,185	21,171	16,052	20,815	15,911	4,9	24	0	0	60,2	42,7	17,52	0,32	0,43
08.10.2024	-	0,575	0,211	22,477	16,755	22,107	16,611	5,5	24	0	0	59,7	43,1	16,58	0,32	0,43
09.10.2024	-	0,538	0,19	21,966	16,906	21,596	16,748	4,85	24	0	0	60,3	44,1	16,19	0,32	0,42
10.10.2024	-	0,546	0,2	22,146	16,867	21,773	16,706	5,07	24	0	0	60,4	44,5	15,92	0,3	0,4
11.10.2024	-	0,561	0,213	22,421	16,799	22,046	16,645	5,4	24	0	0	60,2	44,3	15,87	0,31	0,4
12.10.2024	-	0,582	0,232	22,803	16,703	22,422	16,547	5,88	24	0	0	60	44,4	15,66	0,31	0,39
13.10.2024	-	0,572	0,227	22,641	16,656	22,266	16,502	5,76	24	0	0	59,9	44,3	15,57	0,3	0,4
14.10.2024	-	0,511	0,179	21,393	16,675	21,031	16,518	4,51	24	0	0	60,4	44,5	15,89	0,3	0,39
15.10.2024	-	0,516	0,185	21,498	16,583	21,137	16,432	4,7	24	0	0	60,1	44,4	15,71	0,3	0,37
16.10.2024	-	0,52	0,187	21,529	16,556	21,17	16,407	4,76	24	0	0	60	44,2	15,78	0,29	0,34
17.10.2024	-	0,55	0,203	21,847	16,473	21,478	16,325	5,15	24	0	0	60,5	44,3	16,22	0,29	0,35
18.10.2024	-	0,534	0,19	21,446	16,426	21,08	16,275	4,8	24	0	0	60,8	44,4	16,37	0,29	0,34
19.10.2024	-	0,518	0,178	21,153	16,423	20,792	16,27	4,52	24	0	0	60,7	44,4	16,36	0,29	0,33
20.10.2024	-	0,579	0,223	22,171	16,305	21,795	16,154	5,64	24	0	0	60,9	44,5	16,38	0,29	0,34
21.10.2024	-	0,529	0,187	21,274	16,361	20,91	16,207	4,7	24	0	0	61,1	44,7	16,42	0,29	0,34
22.10.2024	-	0,529	0,186	21,151	16,275	20,782	16,118	4,66	24	0	0	61,6	45	16,51	0,27	0,35
23.10.2024	-	0,515	0,174	20,822	16,223	20,46	16,073	4,39	24	0	0	61,2	44,5	16,73	0,28	0,36
Итого:	-	16,311	5,859	641,212	483,977	630,389	479,573	150,79	720	0	-	60,44	43,79	16,65	0,32	0,38

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2024	198,28	9288,755	7207,65	9146,241	7140,621
23.10.2024	214,594	9929,967	7691,627	9776,63	7620,194

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения