

#17679#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6891
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00258660
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.10.2021	0,583	0,228	22,52	15,52	0	22,2	15,29	6,91	24	0	0	58	42	16	0,53	0,52	0	-
25.10.2021	0,544	0,202	21,74	15,54	0	21,45	15,3	6,15	24	0	0	57,8	41,8	15,98	0,54	0,52	0	-
26.10.2021	0,485	0,165	20,63	15,61	0	20,35	15,37	4,98	24	0	0	57,6	41,8	15,87	0,54	0,52	0	-
27.10.2021	0,516	0,186	21,2	15,56	0	20,91	15,32	5,59	24	0	0	57,7	41,8	15,87	0,54	0,52	0	-
28.10.2021	0,521	0,193	21,36	15,51	0	21,04	15,27	5,77	24	0	0	57,8	42	15,79	0,54	0,52	0	-
29.10.2021	0,525	0,195	21,3	15,41	0	20,99	15,17	5,82	24	0	0	57,8	42	15,82	0,54	0,52	0	-
30.10.2021	0,548	0,208	21,73	15,37	0	21,4	15,13	6,27	24	0	0	57,9	42	15,94	0,54	0,52	0	-
31.10.2021	0,538	0,203	21,57	15,36	0	21,25	15,12	6,13	24	0	0	57,9	42	15,86	0,54	0,52	0	-
01.11.2021	0,514	0,188	21,06	15,41	0	20,78	15,17	5,61	24	0	0	57,8	42	15,8	0,54	0,52	0	-
02.11.2021	0,53	0,197	21,37	15,35	0	21,06	15,11	5,95	24	0	0	57,8	41,9	15,91	0,54	0,52	0	-
03.11.2021	0,561	0,216	21,87	15,2	0	21,53	14,97	6,56	24	0	0	57,9	41,8	16,06	0,54	0,52	0	-
04.11.2021	0,554	0,211	21,67	15,18	0	21,34	14,94	6,4	24	0	0	57,8	41,7	16,1	0,54	0,52	0	-
05.11.2021	0,562	0,216	21,88	15,11	0	21,53	14,9	6,63	24	0	0	57,7	41,5	16,19	0,54	0,52	0	-
06.11.2021	0,57	0,216	21,95	15,05	0	21,6	14,91	6,69	24	0	0	57,7	41,2	16,45	0,54	0,52	0	-
07.11.2021	0,617	0,25	22,81	14,95	0	22,46	14,78	7,68	24	0	0	57,7	41,4	16,34	0,54	0,52	0	-
08.11.2021	0,514	0,185	20,86	15,03	0	20,56	14,86	5,7	24	0	0	57,2	41,2	16,04	0,54	0,52	0	-
09.11.2021	0,516	0,183	20,87	15,04	0	20,57	14,91	5,66	24	0	0	57,3	41,1	16,23	0,54	0,52	0	-
10.11.2021	0,51	0,181	20,74	14,92	0	20,45	14,88	5,57	24	0	0	57,2	41	16,3	0,54	0,52	0	6
11.11.2021	0,557	0,209	21,4	14,55	0	21,08	14,55	6,53	24	0	0	57,4	40,9	16,49	0,54	0,52	0	-
12.11.2021	0,554	0,208	21,33	14,5	0	21,02	14,5	6,52	24	0	0	57,4	40,8	16,54	0,54	0,52	0	-
13.11.2021	0,504	0,172	20,32	14,62	0	20,03	14,62	5,41	24	0	0	57,3	40,8	16,47	0,53	0,52	0	-
14.11.2021	0,59	0,23	22,03	14,53	0	21,68	14,53	7,15	24	0	0	57,7	40,9	16,72	0,54	0,52	0	-
15.11.2021	0,545	0,2	21,13	14,59	0	20,82	14,59	6,23	24	0	0	57,5	40,9	16,61	0,54	0,52	0	-
16.11.2021	0,527	0,187	20,81	14,6	0	20,52	14,6	5,92	24	0	0	57,5	40,9	16,64	0,54	0,52	0	-
17.11.2021	0,539	0,196	20,99	14,57	0	20,68	14,56	6,12	24	0	0	57,5	41	16,57	0,54	0,52	0	-
18.11.2021	0,527	0,187	20,73	14,57	0	20,44	14,57	5,87	24	0	0	57,4	40,7	16,73	0,54	0,52	0	5
19.11.2021	0,488	0,16	19,97	14,59	0	19,69	14,59	5,1	24	0	0	57	40,3	16,71	0,54	0,52	0	-
20.11.2021	0,559	0,208	21,28	14,47	0	20,97	14,47	6,5	24	0	0	57,3	40,4	16,87	0,54	0,52	0	9
21.11.2021	0,563	0,211	21,38	14,41	0	21,04	14,41	6,63	24	0	0	57,4	40,5	16,86	0,54	0,52	0	6
22.11.2021	0,51	0,176	20,35	14,48	0	20,06	14,48	5,58	24	0	0	57,4	40,7	16,68	0,54	0,52	0	-
23.11.2021	0,55	0,2	20,96	14,31	0	20,68	14,31	6,37	24	0	0	57,4	40,5	16,91	0,54	0,52	0	-
Итого:	16,721	0	659,81	463,91	0	650,18	460,18	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,721																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2021	403,786	19537,26	14848,4	0	19237,48	14684,04
23.11.2021	420,507	20197,07	15312,31	0	19887,66	15144,22

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.11.2021 17:11:53