

#38392#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)
4113

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00258660	23.11.2023	23.10.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	66,495	15,927	50.568
Количество тепловой энергии, система 2	43,848	26,374	17.474

Подпись исполнителя



#38390#

Отчёт за период с 23.10.2023 по 23.11.2023.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00258660
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.11.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2023	-	1,35	149,85	148,21	148,21	24	0	0	47,9	38,8	9,12	0,55	0,53
25.10.2023	-	1,386	150,51	148,83	148,83	24	0	0	48,4	39,1	9,33	0,54	0,52
26.10.2023	-	1,456	151,57	149,89	149,89	24	0	0	49,2	39,4	9,72	0,54	0,52
27.10.2023	-	1,481	152,11	150,43	150,43	24	0	0	49,3	39,5	9,87	0,56	0,54
28.10.2023	-	1,504	152,08	150,36	150,36	24	0	0	49,5	39,4	10,04	0,63	0,61
29.10.2023	-	1,633	153,31	151,42	151,42	24	0	0	51,5	40,7	10,8	0,52	0,51
30.10.2023	-	1,319	152,17	150,55	150,55	24	0	0	47	38,2	8,8	0,56	0,55
31.10.2023	-	1,281	152,69	151,13	151,13	24	0	0	46,8	38,3	8,5	0,61	0,59
01.11.2023	-	1,313	138,43	136,88	136,88	24	0	1	49	39,4	9,61	0,61	0,59
02.11.2023	-	1,738	155,12	153,01	153,01	24	0	0	54	42,6	11,37	0,52	0,51
03.11.2023	-	1,37	153,27	151,59	151,59	24	0	0	48,6	39,5	9,05	0,58	0,57
04.11.2023	-	1,405	153,18	151,48	151,48	24	0	0	49	39,7	9,29	0,62	0,6
05.11.2023	-	1,484	152,98	151,19	151,19	24	0	0	50,1	40,3	9,83	0,54	0,53
06.11.2023	-	1,398	152,69	151,01	151,01	24	0	0	48,8	39,5	9,29	0,61	0,6
07.11.2023	-	1,419	152,6	150,92	150,92	24	0	0	49,1	39,7	9,41	0,6	0,58
08.11.2023	-	1,427	152,27	150,59	150,59	24	0	0	49,3	39,8	9,52	0,64	0,63
09.11.2023	-	1,456	152,62	150,9	150,9	24	0	0	49,6	39,9	9,66	0,65	0,63
10.11.2023	-	1,441	153,01	151,33	151,33	24	0	0	49,3	39,7	9,54	0,61	0,6
11.11.2023	-	1,437	152,78	151,1	151,1	24	0	0	49,3	39,8	9,53	0,56	0,54
12.11.2023	-	1,453	152,58	150,85	150,85	24	0	0	49,5	39,8	9,67	0,61	0,6
13.11.2023	-	1,55	152,45	150,56	150,56	24	0	0	50,7	40,4	10,3	0,6	0,58
14.11.2023	-	1,655	153,21	151,28	151,28	24	0	0	52,2	41,3	10,94	0,6	0,58
15.11.2023	-	1,667	152,68	150,74	150,74	24	0	0	52,1	41	11,09	0,66	0,64
16.11.2023	-	1,862	154,59	152,41	152,41	24	0	0	54,8	42,6	12,24	0,69	0,67
17.11.2023	-	2,072	155,33	152,89	152,89	24	0	0	58	44,4	13,58	0,61	0,59
18.11.2023	-	2,13	155,43	152,95	152,95	24	0	0	58,9	45	13,94	0,64	0,62
19.11.2023	-	2,143	155,57	153,11	153,11	24	0	0	59,1	45,1	14,02	0,61	0,59
20.11.2023	-	2,13	155,62	153,15	153,15	24	0	0	59	45,1	13,91	0,66	0,64
21.11.2023	-	2,322	155,95	153,24	153,24	24	0	0	61,5	46,3	15,17	0,59	0,57
22.11.2023	-	2,295	154,92	152,19	152,19	24	0	0	61,4	46,3	15,1	0,57	0,56
23.11.2023	-	1,991	152,86	150,55	150,55	24	0	0	57,2	44	13,25	0,64	0,62
Итого:	-	50,568	4734,43	4674,74	4674,74	744	0	-	51,94	41,12	10,82	0,6	0,58

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.10.2023	15,927	1724,03	1705,14	1705,14
23.11.2023	66,495	6458,46	6379,88	6379,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#38391#

Отчёт за период с 23.10.2023 по 23.11.2023.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00258660
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 27.11.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2023	-	0,502	0,177	26,807	22,255	26,389	22,039	4,35	24	0	0	58	45,6	12,33	0,54	0,51
25.10.2023	-	0,571	0,228	27,976	22,158	27,54	21,942	5,6	24	0	0	58,1	45,6	12,5	0,54	0,51
26.10.2023	-	0,525	0,192	27,17	22,235	26,75	22,019	4,73	24	0	0	57,9	45,4	12,5	0,54	0,51
27.10.2023	-	0,574	0,228	27,941	22,093	27,506	21,877	5,63	24	0	0	58	45,4	12,59	0,54	0,51
28.10.2023	-	0,558	0,214	27,587	22,086	27,157	21,87	5,29	24	0	0	58	45,3	12,71	0,54	0,51
29.10.2023	-	0,629	0,268	28,688	21,837	28,238	21,621	6,62	24	0	0	58,1	45,3	12,85	0,54	0,51
30.10.2023	-	0,565	0,224	27,528	21,792	27,101	21,577	5,52	24	0	0	58	45,3	12,63	0,54	0,51
31.10.2023	-	0,542	0,208	27,207	21,887	26,784	21,671	5,11	24	0	0	57,9	45,4	12,5	0,53	0,5
01.11.2023	-	0,517	0,204	25,047	19,795	24,661	19,6	5,06	24	0	1	57,9	45,2	12,72	0,54	0,51
02.11.2023	-	0,596	0,249	28,09	21,741	27,653	21,525	6,13	24	0	0	58,1	45,5	12,57	0,54	0,51
03.11.2023	-	0,546	0,213	27,181	21,725	26,759	21,509	5,25	24	0	0	58	45,5	12,46	0,54	0,51
04.11.2023	-	0,527	0,199	26,745	21,649	26,33	21,433	4,9	24	0	0	57,9	45,4	12,49	0,54	0,51
05.11.2023	-	0,553	0,218	27,198	21,611	26,772	21,395	5,38	24	0	0	58	45,4	12,53	0,54	0,51
06.11.2023	-	0,61	0,258	28,083	21,459	27,648	21,247	6,4	24	0	0	58	45,3	12,75	0,54	0,51
07.11.2023	-	0,532	0,202	26,683	21,476	26,27	21,263	5,01	24	0	0	57,8	45,2	12,58	0,54	0,51
08.11.2023	-	0,528	0,199	26,551	21,431	26,143	21,217	4,93	24	0	0	57,9	45,3	12,6	0,54	0,51
09.11.2023	-	0,572	0,231	27,228	21,285	26,804	21,076	5,73	24	0	0	58	45,2	12,74	0,54	0,51
10.11.2023	-	0,501	0,179	25,954	21,324	25,555	21,115	4,44	24	0	0	57,8	45,1	12,66	0,54	0,51
11.11.2023	-	0,596	0,251	27,554	21,113	27,126	20,909	6,22	24	0	0	58	45,3	12,73	0,54	0,51
12.11.2023	-	0,644	0,286	28,207	20,879	27,77	20,682	7,09	24	0	0	58,1	45,1	12,94	0,54	0,51
13.11.2023	-	0,534	0,199	26,25	21,05	25,844	20,854	4,99	24	0	0	57,8	44,9	12,95	0,54	0,51
14.11.2023	-	0,553	0,214	27,296	21,792	26,87	21,586	5,28	24	0	0	57,9	45,2	12,66	0,54	0,51
15.11.2023	-	0,595	0,244	28,61	22,367	28,165	22,151	6,01	24	0	0	57,9	45,5	12,48	0,54	0,51
16.11.2023	-	0,547	0,21	27,692	22,315	27,262	22,099	5,16	24	0	0	57,9	45,4	12,42	0,54	0,51
17.11.2023	-	0,587	0,238	28,309	22,219	27,871	22,003	5,87	24	0	0	57,9	45,4	12,58	0,54	0,51
18.11.2023	-	0,542	0,204	27,423	22,169	26,998	21,953	5,04	24	0	0	57,8	45,3	12,57	0,54	0,51
19.11.2023	-	0,647	0,282	29,15	21,939	28,698	21,723	6,98	24	0	0	58	45,3	12,76	0,54	0,51
20.11.2023	-	0,55	0,209	27,466	22,074	27,043	21,858	5,18	24	0	0	57,8	45,2	12,64	0,54	0,51
21.11.2023	-	0,596	0,24	28,037	21,822	27,605	21,61	6	24	0	0	57,9	45	12,91	0,54	0,51
22.11.2023	-	0,552	0,209	27,188	21,767	26,77	21,555	5,22	24	0	0	57,8	44,9	12,86	0,54	0,51
23.11.2023	-	0,583	0,225	27,427	21,508	27,004	21,311	5,69	24	0	0	57,6	44,3	13,3	0,54	0,51
Итого:	-	17,474	6,902	850,273	672,853	837,086	666,29	170,81	744	0	-	57,93	45,26	12,66	0,54	0,51

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2023	26,374	1375,147	1121,088	1353,453	1109,799
23.11.2023	43,848	2225,42	1793,941	2190,539	1776,089

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
