

#101649#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)
4113

Заводской номер счётчика 00258660	Показания прибора, Гкал 23.11.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	437,315	385,633	51.682
Количество тепловой энергии, система 2	231,924	214,594	17.33

не вверие с 25.10.24

Подпись исполнителя _____



#101647#

Отчёт за период с 23.10.2024 по 23.11.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00258660
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	ТекErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2024	8,5	1,428	150,29	148,58	148,58	24	0	0	49,6	40	9,63	0,62	0,6
25.10.2024	4	1,603	150,72	148,83	148,83	24	0	0	52,2	41,4	10,8	0,56	0,54
26.10.2024	8,2	1,469	154,01	152,22	152,22	24	0	0	50,2	40,5	9,67	0,54	0,52
27.10.2024	9,6	1,379	154,18	152,46	152,46	24	0	0	48,8	39,7	9,04	0,54	0,53
28.10.2024	10,2	1,395	154,14	152,43	152,43	24	0	0	48,8	39,7	9,16	0,54	0,52
29.10.2024	10,9	1,335	154,75	153,07	153,07	24	0	0	48,2	39,4	8,72	0,55	0,53
30.10.2024	12,2	1,332	155,74	154,05	154,05	24	0	0	47,9	39,3	8,65	0,54	0,53
31.10.2024	9,6	1,405	154,76	153	153	24	0	0	49,1	39,9	9,2	0,53	0,52
01.11.2024	-	1,301	154,34	152,66	152,66	24	0	0	47,4	38,9	8,53	0,54	0,52
02.11.2024	-	1,61	154,5	152,56	152,56	24	0	0	51,9	41,3	10,57	0,54	0,52
03.11.2024	-	1,644	154,15	152,15	152,15	24	0	0	52,4	41,6	10,84	0,53	0,51
04.11.2024	-	1,583	153,81	151,9	151,9	24	0	0	51,3	40,8	10,44	0,54	0,52
05.11.2024	-	1,722	153,94	151,91	151,91	24	0	0	53,5	42,1	11,35	0,55	0,53
06.11.2024	-	1,759	154,06	151,98	151,98	24	0	0	53,7	42,1	11,59	0,54	0,52
07.11.2024	-	1,735	153,43	151,41	151,41	24	0	0	53,4	42	11,47	0,55	0,53
08.11.2024	-	1,644	153,92	152	152	24	0	0	52	41,2	10,84	0,53	0,51
09.11.2024	-	1,701	153,78	151,84	151,84	24	0	0	52,7	41,5	11,21	0,55	0,53
10.11.2024	-	1,837	154,64	152,48	152,48	24	0	0	54,6	42,5	12,07	0,55	0,52
11.11.2024	-	1,938	155,6	153,36	153,36	24	0	0	56,1	43,4	12,65	0,53	0,51
12.11.2024	-	1,947	155,65	153,45	153,45	24	0	0	56	43,3	12,71	0,55	0,52
13.11.2024	-	1,961	155,72	153,47	153,47	24	0	0	56,1	43,3	12,78	0,54	0,52
14.11.2024	-	1,838	154,58	152,46	152,46	24	0	0	54,6	42,6	12,07	0,53	0,51
15.11.2024	-	1,727	154,66	152,63	152,63	24	0	0	53	41,7	11,33	0,55	0,54
16.11.2024	-	1,624	153,63	151,71	151,71	24	0	0	51,5	40,8	10,7	0,53	0,51
17.11.2024	-	1,734	150,92	148,97	148,97	24	0	0	53,4	41,8	11,65	0,54	0,52
18.11.2024	-	1,837	151,08	148,92	148,92	24	0	0	54,9	42,5	12,36	0,55	0,53
19.11.2024	-	1,751	150,67	148,63	148,63	24	0	0	53,6	41,8	11,8	0,56	0,55
20.11.2024	-	1,604	149,58	147,72	147,72	24	0	0	51,1	40,2	10,86	0,57	0,55
21.11.2024	-	1,878	150,73	148,61	148,61	24	0	0	55	42,3	12,65	0,55	0,53
22.11.2024	-	1,98	151,17	149	149	24	0	0	56,5	43,2	13,3	0,56	0,55
23.11.2024	-	1,981	151,33	149,15	149,15	24	0	0	56,2	42,9	13,3	0,55	0,53
Итого:	9,4	51,682	4754,48	4693,61	4693,61	744	0	-	52,44	41,41	11,03	0,55	0,53

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.10.2024	385,633	32123,3	31669,69	31669,69
23.11.2024	437,315	36877,78	36363,3	36363,3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

#101648#

Отчёт за период с 23.10.2024 по 23.11.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00258660
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 26.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2024	8,5	0,579	0,226	22,21	16,28	21,829	16,127	5,7	24	0	0	60,8	44,6	16,2	0,29	0,36
25.10.2024	4	0,529	0,189	21,196	16,211	20,831	16,062	4,77	24	0	0	61	44,6	16,39	0,29	0,36
26.10.2024	8,2	0,552	0,205	21,438	16,058	21,068	15,908	5,16	24	0	0	61,2	44,7	16,51	0,29	0,35
27.10.2024	9,6	0,628	0,256	22,679	15,991	22,282	15,843	6,44	24	0	0	61,5	44,8	16,71	0,28	0,34
28.10.2024	10,2	0,532	0,187	20,961	16,036	20,595	15,89	4,7	24	0	0	61,4	44,6	16,8	0,29	0,34
29.10.2024	10,9	0,56	0,208	21,411	15,998	21,035	15,845	5,19	24	0	0	61,7	45	16,77	0,26	0,32
30.10.2024	12,2	0,452	0,166	20,483	15,84	20,18	15,708	4,47	24	0	0	56,1	41,8	14,27	0,27	0,32
31.10.2024	9,6	0,516	0,17	20,544	15,993	20,185	15,847	4,34	24	0	0	61,4	43,9	17,15	0,26	0,32
01.11.2024	-	0,52	0,167	20,302	15,803	19,945	15,659	4,29	24	0	0	61,7	43,9	17,77	0,27	0,34
02.11.2024	-	0,537	0,184	20,685	15,758	20,323	15,614	4,71	24	0	0	61,4	44	17,42	0,27	0,33
03.11.2024	-	0,579	0,213	21,343	15,629	20,973	15,485	5,49	24	0	0	61,3	43,8	17,47	0,28	0,34
04.11.2024	-	0,606	0,236	21,911	15,639	21,528	15,495	6,03	24	0	0	61,3	44,1	17,21	0,28	0,34
05.11.2024	-	0,548	0,194	20,846	15,652	20,484	15,508	4,98	24	0	0	61,4	44,1	17,3	0,28	0,33
06.11.2024	-	0,56	0,204	21,049	15,592	20,686	15,448	5,24	24	0	0	61,1	43,8	17,28	0,28	0,32
07.11.2024	-	0,532	0,184	20,524	15,579	20,17	15,435	4,74	24	0	0	61,1	43,8	17,32	0,28	0,32
08.11.2024	-	0,493	0,158	19,833	15,556	19,494	15,412	4,08	24	0	0	61	43,7	17,23	0,28	0,31
09.11.2024	-	0,566	0,209	21,141	15,506	20,777	15,362	5,42	24	0	0	60,8	43,6	17,22	0,28	0,31
10.11.2024	-	0,599	0,234	21,667	15,352	21,299	15,209	6,09	24	0	0	60,5	43,3	17,19	0,28	0,31
11.11.2024	-	0,571	0,198	21,672	16,45	21,287	16,293	4,99	24	0	0	62	44,4	17,6	0,28	0,31
12.11.2024	-	0,603	0,214	22,796	17,192	22,389	17,025	5,36	24	0	0	62,4	45	17,36	0,28	0,31
13.11.2024	-	0,594	0,209	22,615	17,138	22,21	16,972	5,24	24	0	0	62,2	44,9	17,36	0,27	0,3
14.11.2024	-	0,539	0,18	21,9	17,08	21,526	16,918	4,61	24	0	0	60,9	44,2	16,69	0,27	0,3
15.11.2024	-	0,544	0,185	21,946	17,014	21,572	16,855	4,72	24	0	0	60,7	44	16,71	0,26	0,29
16.11.2024	-	0,566	0,199	22,335	16,978	21,956	16,825	5,13	24	0	0	60,5	43,7	16,75	0,27	0,29
17.11.2024	-	0,629	0,248	23,512	16,849	23,117	16,696	6,42	24	0	0	60,2	43,7	16,47	0,41	0,4
18.11.2024	-	0,563	0,2	22,48	17,184	22,099	17,023	5,08	24	0	0	60,6	44,1	16,51	0,54	0,5
19.11.2024	-	0,544	0,188	22,77	17,821	22,387	17,653	4,73	24	0	0	60,6	44,6	15,96	0,54	0,5
20.11.2024	-	0,628	0,233	23,76	17,702	23,338	17,534	5,8	24	0	0	62,1	45,2	16,92	0,54	0,5
21.11.2024	-	0,535	0,179	22,548	17,722	22,171	17,562	4,61	24	0	0	60,3	44,4	15,94	0,54	0,5
22.11.2024	-	0,542	0,201	23,074	17,561	22,716	17,41	5,31	24	0	0	58	43	14,99	0,54	0,5
23.11.2024	-	0,584	0,232	23,882	17,46	23,52	17,31	6,21	24	0	0	57,4	42,5	14,94	0,54	0,5
Итого:	9,4	17,33	6,256	675,513	508,624	663,972	503,933	160,05	744	0	-	60,79	44,07	16,72	0,33	0,36

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2024	214,594	9929,967	7691,627	9776,63	7620,194
23.11.2024	231,924	10605,48	8200,251	10440,602	8124,127

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
