

#17680#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6891
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00258660
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.11.2021	0,493	0,164	19,93	14,4	0	19,66	14,4	5,26	24	0	0	57,2	40,4	16,77	0,54	0,52	0	-
25.11.2021	0,492	0,165	19,87	14,4	0	19,59	14,4	5,19	24	0	0	57,2	40,4	16,75	0,53	0,52	0	-
26.11.2021	0,519	0,183	20,41	14,36	0	20,13	14,36	5,77	24	0	0	57,3	40,5	16,82	0,54	0,52	0	-
27.11.2021	0,59	0,224	21,77	14,31	0	21,46	14,31	7,15	24	0	0	57,6	40,6	17,07	0,54	0,52	0	-
28.11.2021	0,599	0,231	21,9	14,3	0	21,56	14,3	7,26	24	0	0	57,7	40,5	17,17	0,53	0,52	0	-
29.11.2021	0,473	0,153	19,52	14,37	0	19,26	14,37	4,89	24	0	0	57,1	40,2	16,84	0,54	0,52	0	-
30.11.2021	0,51	0,173	20,29	14,49	0	20,02	14,49	5,53	24	0	0	57,2	40,2	16,99	0,53	0,52	0	-
01.12.2021	0,547	0,195	21,16	14,66	0	20,87	14,66	6,21	24	0	0	57,3	40,4	16,89	0,54	0,52	0	-
02.12.2021	0,512	0,172	20,43	14,61	0	20,16	14,61	5,55	24	0	0	57	40,2	16,83	0,54	0,52	0	-
03.12.2021	0,52	0,181	20,64	14,64	0	20,36	14,64	5,72	24	0	0	57,1	40,3	16,75	0,54	0,52	0	-
04.12.2021	0,525	0,187	20,73	14,54	0	20,42	14,54	5,88	24	0	0	57,1	40,3	16,78	0,53	0,52	0	-
05.12.2021	0,614	0,244	22,37	14,37	0	22,03	14,37	7,66	24	0	0	57,5	40,4	17,09	0,53	0,52	0	-
06.12.2021	0,502	0,169	19,76	13,97	0	19,49	13,97	5,52	24	0	0	56,9	39,8	17,1	0,54	0,52	0	-
07.12.2021	0,571	0,209	20,68	13,54	0	20,38	13,54	6,84	24	0	0	57,1	39,2	17,92	0,53	0,52	0	-
08.12.2021	0,566	0,203	20,56	13,54	0	20,27	13,54	6,73	24	0	0	57	39	17,98	0,53	0,52	0	-
09.12.2021	0,549	0,189	20,21	13,58	0	19,93	13,58	6,35	24	0	0	56,9	38,8	18,08	0,53	0,52	0	-
10.12.2021	0,549	0,193	20,12	13,44	0	19,85	13,44	6,41	24	0	0	56,9	38,9	17,94	0,53	0,52	0	-
11.12.2021	0,572	0,209	20,4	13,13	0	20,11	13,13	6,98	24	0	0	57	38,9	18,11	0,53	0,52	0	-
12.12.2021	0,626	0,24	21,36	13,03	0	21,04	13,03	8,01	24	0	0	57,2	38,9	18,27	0,54	0,52	0	-
13.12.2021	0,596	0,229	20,94	13,14	0	20,64	13,14	7,5	24	0	0	57,1	39,2	17,87	0,54	0,52	0	-
14.12.2021	0,528	0,189	19,68	13,15	0	19,4	13,15	6,25	24	0	0	56,8	39,1	17,68	0,54	0,52	0	-
15.12.2021	0,521	0,185	19,55	13,12	0	19,28	13,12	6,16	24	0	0	56,8	39,2	17,6	0,54	0,52	0	-
16.12.2021	0,483	0,163	18,78	13,16	0	18,52	13,16	5,36	24	0	0	56,4	39	17,48	0,54	0,52	0	-
17.12.2021	0,503	0,177	19,14	13,09	0	18,88	13,09	5,79	24	0	0	56,7	39,4	17,35	0,54	0,52	0	-
18.12.2021	0,531	0,19	19,65	13,05	0	19,38	13,05	6,33	24	0	0	56,8	39,2	17,56	0,54	0,52	0	-
19.12.2021	0,611	0,246	21,2	12,88	0	20,87	12,88	7,99	24	0	0	57	39,2	17,79	0,54	0,52	0	-
20.12.2021	0,519	0,185	19,4	13,01	0	19,12	13,01	6,11	24	0	0	56,8	39,3	17,48	0,54	0,52	0	-
21.12.2021	0,511	0,185	18,87	12,43	0	18,59	12,43	6,16	23	1	1	56,8	39,2	17,61	0,54	0,52	0	-
22.12.2021	0,542	0,197	19,73	12,92	0	19,46	12,92	6,54	24	0	0	56,9	39	17,86	0,53	0,52	0	-
23.12.2021	0,547	0,198	19,76	12,87	0	19,49	12,87	6,62	24	0	0	56,8	38,9	17,89	0,54	0,52	0	-
Итого:	16,221	0	608,81	410,5	0	600,22	410,5	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,221																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2021	420,507	20197,07	15312,31	0	19887,66	15144,22
23.12.2021	436,728	20805,88	15722,81	0	20487,88	15554,72

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2021 8:24:01