

#53256#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)
4113

Заводской номер счётчика 00258660	Показания прибора, Гкал 23.12.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	132,849	66,495	66.354 ✓
Количество тепловой энергии, система 2	61,394	43,848	17.546 ✓

Подпись исполнителя _____



#53254#

Отчёт за период с 23.11.2023 по 23.12.2023.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00258660
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2023	3,5	2,029	154,07	151,69	151,69	24	0	0	57,6	44,2	13,39	0,59	0,57
25.11.2023	-0,2	2,195	154,53	151,92	151,92	24	0	0	60,2	45,7	14,46	0,6	0,58
26.11.2023	-2,4	2,278	154,13	151,48	151,48	24	0	0	61,3	46,2	15,06	0,64	0,62
27.11.2023	-7,5	2,443	154,36	151,54	151,54	24	0	0	63,5	47,4	16,12	0,64	0,62
28.11.2023	-7,3	2,565	152,57	149,62	149,62	24	0	0	65,4	48,2	17,17	0,61	0,59
29.11.2023	-6,5	2,613	151,94	148,95	148,95	24	0	0	65,8	48,3	17,55	0,55	0,52
30.11.2023	-5,4	2,447	151,16	148,38	148,38	24	0	0	63,7	47,2	16,5	0,6	0,58
01.12.2023	-	2,356	150,6	147,91	147,91	24	0	0	62,3	46,4	15,94	0,58	0,56
02.12.2023	-	2,285	152,31	149,68	149,68	24	0	0	61,2	45,9	15,28	0,59	0,57
03.12.2023	-	2,236	152,17	149,58	149,58	24	0	0	60,5	45,6	14,98	0,63	0,61
04.12.2023	-	2,287	152,23	149,59	149,59	24	0	0	61,1	45,8	15,29	0,64	0,61
05.12.2023	-	2,381	153,34	150,65	150,65	24	0	0	62,2	46,4	15,81	0,6	0,58
06.12.2023	-	2,546	153,87	150,92	150,92	24	0	0	64,7	47,8	16,88	0,56	0,54
07.12.2023	-	2,355	152,66	150	150	24	0	0	61,9	46,1	15,72	0,58	0,56
08.12.2023	-	2,475	153,21	150,37	150,37	24	0	0	63,4	47	16,48	0,58	0,55
09.12.2023	-	2,465	153,44	150,58	150,58	24	0	0	63,3	46,9	16,38	0,62	0,59
10.12.2023	-	2,306	152,9	150,28	150,28	24	0	0	61,1	45,8	15,36	0,59	0,57
11.12.2023	-	2,188	151,99	149,5	149,5	24	0	0	59,7	45,1	14,66	0,61	0,59
12.12.2023	-	2,11	151,85	149,45	149,45	24	0	0	58,6	44,5	14,14	0,65	0,62
13.12.2023	-	2,188	152,79	150,33	150,33	24	0	0	59,6	45	14,58	0,6	0,57
14.12.2023	-	2,254	152,62	150,05	150,05	24	0	0	60,7	45,6	15,05	0,57	0,55
15.12.2023	-	2,144	151,67	149,24	149,24	24	0	0	59,2	44,8	14,39	0,57	0,55
16.12.2023	-	1,911	150,46	148,29	148,29	24	0	0	55,8	42,9	12,91	0,58	0,56
17.12.2023	-	1,725	149,91	147,99	147,99	24	0	0	53	41,3	11,67	0,59	0,57
18.12.2023	-	1,753	151,62	149,65	149,65	24	0	0	53,5	41,7	11,74	0,59	0,57
19.12.2023	-	1,704	151,8	149,84	149,84	24	0	0	52,8	41,4	11,37	0,63	0,61
20.12.2023	-	1,933	153,23	150,95	150,95	24	0	0	56,4	43,6	12,84	0,62	0,6
21.12.2023	-	1,98	153,24	150,91	150,91	24	0	0	57,5	44,3	13,14	0,62	0,6
22.12.2023	-	2,087	153,4	150,96	150,96	24	0	0	58,9	45	13,83	0,62	0,6
23.12.2023	-	2,115	144,54	142,07	142,07	24	0	0	60,2	45,3	14,91	0,58	0,56
Итого:	-2,4	66,354	4568,61	4492,37	4492,37	720	0	-	60,17	45,38	14,79	0,6	0,58

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.11.2023	66,495	6458,46	6379,88	6379,88
23.12.2023	132,849	11027,07	10872,25	10872,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#53255#

Отчёт за период с 23.11.2023 по 23.12.2023.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00258660
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 28.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2023	3,5	0,564	0,217	27,204	21,546	26,787	21,351	5,44	24	0	0	57,6	44,6	13,02	0,54	0,51
25.11.2023	-0,2	0,545	0,206	26,846	21,47	26,435	21,271	5,16	24	0	0	57,6	44,8	12,85	0,54	0,51
26.11.2023	-2,4	0,603	0,247	27,758	21,314	27,329	21,121	6,21	24	0	0	57,7	44,6	13,06	0,54	0,51
27.11.2023	-7,5	0,577	0,232	28,109	22,138	27,674	21,932	5,74	24	0	0	57,7	45,2	12,53	0,54	0,51
28.11.2023	-7,3	0,556	0,216	28,385	22,855	27,947	22,638	5,31	24	0	0	57,7	45,5	12,22	0,54	0,51
29.11.2023	-6,5	0,584	0,237	28,829	22,77	28,383	22,554	5,83	24	0	0	57,8	45,5	12,29	0,54	0,51
30.11.2023	-5,4	0,55	0,21	28,148	22,753	27,714	22,537	5,18	24	0	0	57,7	45,4	12,32	0,54	0,51
01.12.2023	-	0,534	0,196	27,843	22,773	27,414	22,557	4,86	24	0	0	57,6	45,3	12,34	0,54	0,51
02.12.2023	-	0,551	0,211	28,06	22,633	27,628	22,417	5,21	24	0	0	57,7	45,3	12,36	0,54	0,51
03.12.2023	-	0,703	0,326	30,548	22,27	30,072	22,054	8,02	24	0	0	58	45,3	12,61	0,54	0,51
04.12.2023	-	0,544	0,203	27,678	22,414	27,256	22,198	5,06	24	0	0	57,6	45	12,56	0,54	0,51
05.12.2023	-	0,569	0,224	28,106	22,345	27,674	22,129	5,54	24	0	0	57,6	45,1	12,51	0,54	0,51
06.12.2023	-	0,598	0,244	28,486	22,189	28,049	21,973	6,08	24	0	0	57,7	45	12,65	0,54	0,5
07.12.2023	-	0,563	0,218	27,839	22,189	27,411	21,973	5,44	24	0	0	57,6	45	12,6	0,54	0,51
08.12.2023	-	0,553	0,209	27,252	21,776	26,835	21,572	5,26	24	0	0	57,5	44,7	12,83	0,54	0,51
09.12.2023	-	0,636	0,272	28,302	21,208	27,869	21,016	6,85	24	0	0	57,6	44,5	13,11	0,54	0,51
10.12.2023	-	0,611	0,255	27,821	21,174	27,393	20,982	6,41	24	0	0	57,6	44,6	13,05	0,54	0,51
11.12.2023	-	0,588	0,24	27,423	21,178	27,002	20,986	6,02	24	0	0	57,5	44,6	12,96	0,54	0,51
12.12.2023	-	0,566	0,224	26,949	21,086	26,539	20,894	5,64	24	0	0	57,4	44,5	12,92	0,54	0,51
13.12.2023	-	0,576	0,229	27,791	21,837	27,363	21,632	5,73	24	0	0	57,6	44,8	12,72	0,54	0,51
14.12.2023	-	0,563	0,214	28,139	22,595	27,708	22,379	5,33	24	0	0	57,6	44,9	12,66	0,54	0,51
15.12.2023	-	0,562	0,212	28,057	22,539	27,629	22,323	5,31	24	0	0	57,5	44,8	12,68	0,54	0,51
16.12.2023	-	0,641	0,266	29,258	22,329	28,807	22,114	6,69	24	0	0	57,6	44,5	13,07	0,54	0,51
17.12.2023	-	0,647	0,27	29,255	22,202	28,808	21,991	6,82	24	0	0	57,5	44,3	13,15	0,55	0,51
18.12.2023	-	0,624	0,256	28,888	22,215	28,446	22	6,45	24	0	0	57,4	44,4	13	0,55	0,51
19.12.2023	-	0,546	0,2	27,455	22,213	27,036	22,002	5,03	24	0	0	57,3	44,5	12,85	0,52	0,51
20.12.2023	-	0,618	0,26	28,774	22,058	28,334	21,843	6,49	24	0	0	57,6	44,8	12,7	0,53	0,51
21.12.2023	-	0,569	0,223	27,831	22,035	27,404	21,82	5,58	24	0	0	57,5	44,8	12,63	0,56	0,51
22.12.2023	-	0,596	0,24	28,155	21,876	27,727	21,67	6,06	24	0	0	57,4	44,6	12,84	0,58	0,49
23.12.2023	-	0,61	0,25	27,264	20,553	26,85	20,369	6,48	24	0	0	57,2	43,9	13,32	0,59	0,51
Итого:	-2,4	17,547	7,007	842,453	660,533	829,523	654,298	175,23	720	0	-	57,58	44,83	12,75	0,54	0,51

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2023	43,848	2225,42	1793,941	2190,539	1776,089
23.12.2023	61,394	3067,873	2454,474	3020,062	2430,387

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения