

#66777#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)
4113

Заводской номер счётчика 00258660	Показания прибора, Гкал 23.01.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.12.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	203,289	132,849	70.44
Количество тепловой энергии, система 2	79,918	61,394	18.524

Подпись исполнителя _____



#66775#

Отчёт за период с 23.12.2023 по 23.01.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00258660
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.01.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2023	-	2,184	153,64	151,06	151,06	24	0	0	59,9	45,4	14,48	0,57	0,55
25.12.2023	-	1,789	151,32	149,21	149,21	24	0	0	54,3	42,3	12,02	0,58	0,57
26.12.2023	-	1,913	152,2	149,98	149,98	24	0	0	55,9	43,1	12,77	0,61	0,59
27.12.2023	-	2,031	153,1	150,75	150,75	24	0	0	57,7	44,2	13,51	0,58	0,56
28.12.2023	-	1,982	152,79	150,5	150,5	24	0	0	57,4	44,2	13,2	0,6	0,59
29.12.2023	-	1,739	151,68	149,65	149,65	24	0	0	53,6	42	11,65	0,6	0,59
30.12.2023	-	1,848	152,3	150,14	150,14	24	0	0	55,3	43	12,3	0,62	0,6
31.12.2023	-	1,987	153,44	151,06	151,06	24	0	0	57,4	44,2	13,18	0,66	0,64
01.01.2024	-	2,132	154,67	152,17	152,17	24	0	0	59,4	45,4	14,03	0,67	0,65
02.01.2024	-	2,382	155,64	152,89	152,89	24	0	0	62,6	47	15,58	0,66	0,64
03.01.2024	-	2,61	155,9	152,84	152,84	24	0	0	65,8	48,7	17,09	0,64	0,61
04.01.2024	-	2,741	154,55	151,39	151,39	24	0	0	67,4	49,3	18,13	0,58	0,56
05.01.2024	-	2,427	150,93	148,18	148,18	24	0	0	63,2	46,8	16,41	0,64	0,62
06.01.2024	-	2,434	151,29	148,57	148,57	24	0	0	62,9	46,4	16,42	0,63	0,61
07.01.2024	-	2,91	153	149,76	149,76	24	0	0	69,2	49,7	19,44	0,6	0,58
08.01.2024	-	2,476	149,12	146,48	146,48	24	0	0	61,1	44,2	16,92	0,56	0,54
09.01.2024	-	2,637	149,41	146,63	146,63	24	0	0	63,8	45,8	18	0,56	0,54
10.01.2024	-	2,299	148,6	146,18	146,18	24	0	0	59,8	44	15,76	0,6	0,58
11.01.2024	-	2,214	149,18	146,79	146,79	24	0	0	59	43,9	15,1	0,58	0,56
12.01.2024	-	2,362	150,07	147,43	147,43	24	0	0	61,6	45,6	16,04	0,62	0,6
13.01.2024	-	2,308	150,42	147,86	147,86	24	0	0	60,9	45,3	15,63	0,61	0,6
14.01.2024	-	2,201	150,16	147,75	147,75	24	0	0	59,6	44,7	14,92	0,63	0,61
15.01.2024	-	2,233	150,59	148,09	148,09	24	0	0	60,4	45,4	15,09	0,65	0,63
16.01.2024	-	2,528	152,19	149,33	149,33	24	0	0	64,1	47,2	16,95	0,58	0,56
17.01.2024	-	2,659	152,89	149,82	149,82	24	0	0	66,3	48,6	17,77	0,58	0,56
18.01.2024	-	2,369	151	148,35	148,35	24	0	0	62,3	46,3	15,96	0,59	0,57
19.01.2024	-	2,401	151,25	148,5	148,5	24	0	0	62,7	46,5	16,18	0,59	0,57
20.01.2024	-	2,262	150,48	147,95	147,95	24	0	0	60,8	45,4	15,32	0,6	0,57
21.01.2024	-	2,298	151,18	148,65	148,65	24	0	0	61,2	45,7	15,47	0,55	0,53
22.01.2024	-	2,119	150,12	147,72	147,72	24	0	0	58,9	44,5	14,36	0,58	0,57
23.01.2024	-	1,965	150,11	147,85	147,85	24	0	0	56,8	43,5	13,32	0,6	0,58
Итого:	-	70,44	4703,22	4623,53	4623,53	744	0	-	60,69	45,43	15,26	0,6	0,58

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.12.2023	132,849	11027,07	10872,25	10872,25
23.01.2024	203,289	15730,29	15495,78	15495,78

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#66776#

Отчёт за период с 23.12.2023 по 23.01.2024.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00258660
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.01.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2023	-	0,646	0,277	28,987	21,789	28,545	21,587	6,96	24	0	0	57,6	44,6	12,98	0,55	0,51
25.12.2023	-	0,667	0,286	29,075	21,535	28,632	21,341	7,29	24	0	0	57,4	44	13,38	0,58	0,51
26.12.2023	-	0,59	0,233	27,746	21,607	27,324	21,413	5,91	24	0	0	57,3	44,2	13,12	0,55	0,5
27.12.2023	-	0,618	0,256	28,36	21,659	27,929	21,464	6,46	24	0	0	57,4	44,3	13,03	0,59	0,51
28.12.2023	-	0,573	0,227	27,616	21,701	27,194	21,494	5,7	24	0	0	57,4	44,7	12,74	0,61	0,51
29.12.2023	-	0,551	0,212	27,073	21,522	26,662	21,324	5,34	24	0	0	57,3	44,6	12,71	0,59	0,51
30.12.2023	-	0,647	0,281	28,519	21,178	28,086	20,983	7,1	24	0	0	57,5	44,4	13,05	0,58	0,51
31.12.2023	-	0,716	0,34	29,689	20,918	29,235	20,726	8,51	24	0	0	57,5	44,6	12,96	0,56	0,51
01.01.2024	-	0,539	0,203	26,677	21,336	26,271	21,144	5,13	24	0	0	57,3	44,4	12,84	0,56	0,51
02.01.2024	-	0,556	0,214	26,819	21,182	26,412	20,99	5,42	24	0	0	57,3	44,3	12,98	0,57	0,5
03.01.2024	-	0,558	0,211	26,685	21,079	26,28	20,887	5,39	24	0	0	57,3	44,1	13,21	0,57	0,51
04.01.2024	-	0,582	0,227	26,897	20,855	26,488	20,663	5,82	24	0	0	57,3	43,8	13,44	0,6	0,51
05.01.2024	-	0,6	0,238	27,145	20,804	26,734	20,612	6,12	24	0	0	57,3	43,7	13,56	0,57	0,51
06.01.2024	-	0,589	0,232	26,922	20,746	26,514	20,554	5,96	24	0	0	57,3	43,8	13,47	0,49	0,51
07.01.2024	-	0,581	0,219	26,526	20,611	26,124	20,425	5,7	24	0	0	57,2	43,3	13,9	0,55	0,5
08.01.2024	-	0,662	0,265	27,643	20,406	27,221	20,236	6,98	24	0	0	57,3	42,7	14,63	0,59	0,5
09.01.2024	-	0,596	0,218	26,496	20,499	26,095	20,329	5,77	24	0	0	57,1	42,6	14,5	0,6	0,5
10.01.2024	-	0,606	0,226	26,586	20,358	26,186	20,19	6	24	0	0	57,1	42,6	14,52	0,62	0,51
11.01.2024	-	0,605	0,232	26,64	20,321	26,238	20,153	6,08	24	0	0	57,1	42,8	14,26	0,58	0,5
12.01.2024	-	0,565	0,206	25,913	20,268	25,521	20,097	5,42	24	0	0	57	43	14,07	0,57	0,5
13.01.2024	-	0,626	0,256	26,89	19,983	26,482	19,815	6,67	24	0	0	57,2	43,2	14,01	0,57	0,5
14.01.2024	-	0,647	0,269	27,132	19,867	26,725	19,699	7,03	24	0	0	57,2	42,9	14,25	0,55	0,5
15.01.2024	-	0,58	0,225	26,017	19,905	25,626	19,736	5,89	24	0	0	57	43,1	13,89	0,57	0,51
16.01.2024	-	0,592	0,228	26,019	19,783	25,626	19,615	6,01	24	0	0	56,9	42,6	14,28	0,54	0,5
17.01.2024	-	0,558	0,21	25,469	19,755	25,087	19,587	5,5	24	0	0	57	43	13,92	0,55	0,5
18.01.2024	-	0,56	0,213	25,464	19,683	25,078	19,515	5,56	24	0	0	57	43,1	13,87	0,55	0,5
19.01.2024	-	0,566	0,214	25,456	19,621	25,071	19,453	5,62	24	0	0	57	42,9	14,1	0,55	0,5
20.01.2024	-	0,605	0,242	26,088	19,503	25,692	19,335	6,36	24	0	0	57	42,8	14,17	0,54	0,5
21.01.2024	-	0,616	0,252	26,171	19,339	25,776	19,171	6,6	24	0	0	57,1	43	14,15	0,54	0,5
22.01.2024	-	0,551	0,207	24,993	19,336	24,62	19,168	5,45	24	0	0	56,8	42,8	14,02	0,54	0,5
23.01.2024	-	0,576	0,227	25,482	19,273	25,101	19,105	6	24	0	0	56,8	42,9	13,88	0,55	0,5
Итого:	-	18,524	7,346	833,195	636,422	820,575	630,811	189,75	744	0	-	57,19	43,51	13,67	0,57	0,5

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.12.2023	61,394	3067,873	2454,474	3020,062	2430,387
23.01.2024	79,918	3901,068	3090,896	3840,637	3061,198

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
