

#111702#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)
Абонентский номер 4113

Заводской номер счётчика 00258660	Показания прибора, Гкал 23.01.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.12.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	547,777	489,636	58.141
Количество тепловой энергии, система 2	268,218	248,944	19.274

Подпись исполнителя _____



#111700#

Отчёт за период с 23.12.2024 по 23.01.2025.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00258660
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.01.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2024	1,8	1,803	150,99	148,95	148,95	24	0	0	54	41,8	12,13	0,58	0,56
25.12.2024	2,1	1,803	150,74	148,69	148,69	24	0	0	54,1	41,9	12,16	0,57	0,55
26.12.2024	3,8	1,722	149,94	148,02	148,02	24	0	0	52,8	41,1	11,67	0,56	0,54
27.12.2024	5,3	1,626	149,67	147,75	147,75	24	0	0	51,4	40,4	11,01	0,57	0,55
28.12.2024	4,3	1,679	150	148,08	148,08	24	0	0	52,2	40,8	11,35	0,56	0,54
29.12.2024	3,9	1,709	150,24	148,32	148,32	24	0	0	52,7	41,2	11,55	0,57	0,55
30.12.2024	4,8	1,659	149,6	147,68	147,68	24	0	0	52	40,7	11,25	0,56	0,54
31.12.2024	5,5	1,663	149,58	147,66	147,66	24	0	0	51,9	40,6	11,29	0,57	0,55
01.01.2025	4,2	1,7	149,84	147,9	147,9	24	0	0	52,6	41,1	11,53	0,61	0,59
02.01.2025	4	1,787	150,45	148,46	148,46	24	0	0	53,4	41,4	12,05	0,57	0,55
03.01.2025	-0,5	2,02	151,32	149,06	149,06	24	0	0	57	43,4	13,57	0,58	0,56
04.01.2025	-0,9	2,116	151,86	149,47	149,47	24	0	0	58	43,8	14,16	0,58	0,55
05.01.2025	-1,8	2,109	151,57	149,17	149,17	24	0	0	58,1	44	14,16	0,56	0,54
06.01.2025	-1,4	2,044	151,45	149,18	149,18	24	0	0	57,3	43,6	13,73	0,57	0,55
07.01.2025	4,9	1,723	149,73	147,81	147,81	24	0	0	52,4	40,8	11,66	0,57	0,55
08.01.2025	2,3	1,857	150,43	148,3	148,3	24	0	0	54,4	41,9	12,56	0,56	0,54
09.01.2025	0,7	1,948	151,21	149,05	149,05	24	0	0	55,7	42,6	13,09	0,56	0,54
10.01.2025	-	1,855	150,49	148,42	148,42	24	0	0	54,3	41,8	12,52	0,56	0,54
11.01.2025	-	2,002	151,1	148,94	148,94	24	0	0	56,5	43	13,44	0,58	0,56
12.01.2025	-	1,981	151,12	148,96	148,96	24	0	0	56,1	42,8	13,31	0,56	0,53
13.01.2025	-	2,09	151,4	149,11	149,11	24	0	0	57,5	43,5	14,04	0,57	0,55
14.01.2025	-	2,027	150,65	148,46	148,46	24	0	0	56,5	42,8	13,69	0,56	0,55
15.01.2025	-	1,782	150,09	148,12	148,12	24	0	0	53,2	41,1	12,05	0,56	0,54
16.01.2025	-	1,798	149,98	148	148	24	0	0	53,3	41,1	12,17	0,57	0,55
17.01.2025	-	1,773	149,91	147,98	147,98	24	0	0	52,8	40,8	12	0,56	0,55
18.01.2025	-	1,753	150,03	148,08	148,08	24	0	0	52,7	40,8	11,86	0,55	0,54
19.01.2025	-	1,833	150,46	148,4	148,4	24	0	0	53,9	41,5	12,39	0,58	0,55
20.01.2025	-	2,046	152,01	149,71	149,71	24	0	0	57	43,4	13,69	0,56	0,54
21.01.2025	-	2,08	151,79	149,41	149,41	24	0	0	57,9	44	13,94	0,57	0,55
22.01.2025	-	2,074	151,83	149,43	149,43	24	0	0	57,7	43,8	13,91	0,57	0,55
23.01.2025	-	2,079	152,44	150,1	150,1	24	0	0	57,8	43,9	13,88	0,58	0,56
Итого:	2,7	58,141	4671,92	4606,67	4606,67	744	0	-	54,75	42,11	12,64	0,57	0,55

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.12.2024	489,636	41395,4	40821,52	40821,52
23.01.2025	547,777	46067,32	45428,19	45428,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#111701#

Отчёт за период с 23.12.2024 по 23.01.2025.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00258660
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 28.01.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2024	1,8	0,562	0,212	28,859	23,468	28,406	23,237	5,17	24	0	0	58,1	45,7	12,39	0,54	0,52
25.12.2024	2,1	0,656	0,259	29,644	23,243	29,137	22,998	6,14	24	0	0	61,1	47,5	13,58	0,54	0,52
26.12.2024	3,8	0,656	0,258	29,552	23,173	29,044	22,93	6,11	24	0	0	61	47,4	13,66	0,54	0,52
27.12.2024	5,3	0,578	0,2	28,224	23,222	27,745	22,978	4,77	24	0	0	60,9	47,3	13,59	0,54	0,52
28.12.2024	4,3	0,603	0,219	28,587	23,183	28,097	22,937	5,16	24	0	0	61,1	47,5	13,66	0,54	0,52
29.12.2024	3,9	0,66	0,267	29,581	22,93	29,081	22,689	6,39	24	0	0	60,6	47,2	13,42	0,54	0,52
30.12.2024	4,8	0,671	0,276	29,692	22,696	29,204	22,464	6,74	24	0	0	59,8	46,4	13,44	0,54	0,52
31.12.2024	5,5	0,734	0,338	31,056	22,264	30,566	22,046	8,52	24	0	0	58,4	45,7	12,68	0,55	0,52
01.01.2025	4,2	0,588	0,196	27,777	22,881	27,295	22,638	4,66	24	0	0	61,6	47,3	14,31	0,55	0,52
02.01.2025	4	0,633	0,236	28,585	22,584	28,102	22,357	5,74	24	0	0	60,6	46,6	14,02	0,55	0,52
03.01.2025	-0,5	0,589	0,208	27,899	22,587	27,435	22,362	5,07	24	0	0	60,1	46,2	13,84	0,54	0,52
04.01.2025	-0,9	0,638	0,237	28,425	22,448	27,944	22,22	5,72	24	0	0	60,8	46,5	14,33	0,54	0,51
05.01.2025	-1,8	0,638	0,236	28,298	22,375	27,811	22,147	5,66	24	0	0	61,3	46,9	14,43	0,54	0,51
06.01.2025	-1,4	0,669	0,269	29,057	22,23	28,574	22,006	6,57	24	0	0	60,1	46,2	13,96	0,55	0,52
07.01.2025	4,9	0,608	0,224	27,85	22,124	27,389	21,9	5,49	24	0	0	60	46	13,96	0,54	0,51
08.01.2025	2,3	0,637	0,255	28,989	22,477	28,52	22,254	6,27	24	0	0	59,2	45,9	13,37	0,55	0,51
09.01.2025	0,7	0,598	0,223	29,276	23,655	28,795	23,412	5,38	24	0	0	59,6	46,6	12,99	0,55	0,51
10.01.2025	-	0,575	0,199	28,588	23,485	28,124	23,25	4,87	24	0	0	59,4	46,1	13,32	0,55	0,51
11.01.2025	-	0,622	0,238	29,382	23,268	28,907	23,039	5,87	24	0	0	59,1	45,9	13,19	0,54	0,51
12.01.2025	-	0,712	0,321	31,26	22,906	30,772	22,684	8,09	24	0	0	58	45,5	12,5	0,54	0,51
13.01.2025	-	0,618	0,235	29,088	23,066	28,618	22,838	5,78	24	0	0	59,3	45,9	13,34	0,55	0,51
14.01.2025	-	0,614	0,226	28,823	22,952	28,359	22,731	5,63	24	0	0	59,1	45,5	13,6	0,54	0,51
15.01.2025	-	0,602	0,222	28,549	22,87	28,083	22,64	5,44	24	0	0	59,5	46	13,5	0,54	0,51
16.01.2025	-	0,644	0,249	28,772	22,322	28,3	22,103	6,2	24	0	0	59,5	45,6	13,85	0,55	0,52
17.01.2025	-	0,589	0,204	27,038	21,709	26,593	21,498	5,1	24	0	0	59,6	45,1	14,49	0,55	0,52
18.01.2025	-	0,629	0,242	27,781	21,492	27,332	21,29	6,04	24	0	0	59,3	45,1	14,18	0,55	0,52
19.01.2025	-	0,644	0,262	28,155	21,243	27,711	21,043	6,67	24	0	0	58,4	44,8	13,65	0,55	0,51
20.01.2025	-	0,577	0,21	26,839	21,369	26,407	21,16	5,25	24	0	0	59	45,1	13,89	0,55	0,51
21.01.2025	-	0,566	0,202	26,585	21,329	26,158	21,121	5,04	24	0	0	59,1	45,3	13,87	0,55	0,51
22.01.2025	-	0,587	0,218	26,888	21,181	26,457	20,977	5,48	24	0	0	59	45,2	13,88	0,55	0,52
23.01.2025	-	0,579	0,209	26,568	21,14	26,137	20,935	5,2	24	0	0	59,4	45,2	14,18	0,54	0,51
Итого:	2,7	19,276	7,35	885,667	697,872	871,103	690,884	180,22	744	0	-	59,74	46,1	13,65	0,54	0,52

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.12.2024	248,944	11368,26	8794,58	11191,094	8712,779
23.01.2025	268,218	12253,927	9492,452	12062,197	9403,663

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения