

#17650#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Горького 124-126А, Калининград (ГВС)
Номер абонента 4395
Порядковый номер 7314
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16032001
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|--------|-------------|------|-------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.04.2022 | 2,678 | 0 | 15,574 | 6,743 | 0 | 15,304 | 6,699 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 61,4 | 38,4 | 0,48 | 0,46 | - |
| 25.04.2022 | 2,479 | 0 | 14,621 | 6,735 | 0 | 14,366 | 6,692 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 61,6 | 38,2 | 0,48 | 0,46 | - |
| 26.04.2022 | 2,565 | 0 | 15,052 | 6,801 | 0 | 14,794 | 6,759 | 0 | 24 | 0 | 32752 | 0 | 61,3 | 37,6 | 0,48 | 0,46 | - |
| 27.04.2022 | 2,414 | 0 | 14,456 | 6,904 | 0 | 14,209 | 6,862 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 61 | 37,1 | 0,48 | 0,45 | - |
| 28.04.2022 | 2,579 | 0 | 14,997 | 6,855 | 0 | 14,736 | 6,814 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 61,6 | 37 | 0,48 | 0,46 | - |
| 29.04.2022 | 2,713 | 0 | 15,61 | 6,787 | 0 | 15,34 | 6,746 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 61,4 | 37,3 | 0,48 | 0,46 | - |
| 30.04.2022 | 2,95 | 0 | 16,583 | 6,761 | 0 | 16,295 | 6,719 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 61,5 | 37,2 | 0,47 | 0,45 | - |
| 01.05.2022 | 2,821 | 0 | 16,08 | 6,878 | 0 | 15,801 | 6,836 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 61,5 | 37,1 | 0,48 | 0,46 | - |
| 02.05.2022 | 2,768 | 0 | 15,832 | 6,879 | 0 | 15,557 | 6,837 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 61,6 | 37,2 | 0,48 | 0,46 | - |
| 03.05.2022 | 2,818 | 0 | 16,16 | 6,97 | 0 | 15,881 | 6,928 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 61,4 | 37,3 | 0,47 | 0,45 | - |
| 04.05.2022 | 2,876 | 0 | 16,35 | 6,951 | 0 | 16,067 | 6,909 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 61,4 | 36,9 | 0,47 | 0,45 | - |
| 05.05.2022 | 2,58 | 0 | 15,076 | 6,987 | 0 | 14,816 | 6,945 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 61,5 | 36,8 | 0,47 | 0,45 | - |
| 06.05.2022 | 2,775 | 0 | 15,944 | 6,913 | 0 | 15,669 | 6,871 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 61,4 | 37,2 | 0,47 | 0,45 | - |
| 07.05.2022 | 3,078 | 0 | 17,121 | 6,673 | 0 | 16,825 | 6,631 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 61,5 | 37,6 | 0,47 | 0,45 | - |
| 08.05.2022 | 2,681 | 0 | 15,288 | 6,518 | 0 | 15,023 | 6,479 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 61,4 | 37 | 0,48 | 0,46 | - |
| 09.05.2022 | 2,726 | 0 | 15,432 | 6,504 | 0 | 15,165 | 6,465 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 61,5 | 36,9 | 0,48 | 0,46 | - |
| 10.05.2022 | 2,866 | 0 | 16,073 | 6,515 | 0 | 15,794 | 6,474 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 61,5 | 37,1 | 0,47 | 0,45 | - |
| 11.05.2022 | 2,611 | 0 | 15,015 | 6,501 | 0 | 14,756 | 6,461 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 61,4 | 37,3 | 0,47 | 0,45 | - |
| 12.05.2022 | 2,66 | 0 | 15,159 | 6,465 | 0 | 14,896 | 6,425 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 61,5 | 37,3 | 0,48 | 0,46 | - |
| 13.05.2022 | 2,723 | 0 | 15,332 | 6,293 | 0 | 15,067 | 6,255 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 61,4 | 36,9 | 0,47 | 0,46 | - |
| 14.05.2022 | 2,859 | 0 | 15,913 | 6,299 | 0 | 15,637 | 6,261 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 61,5 | 37 | 0,48 | 0,46 | - |
| 15.05.2022 | 2,731 | 0 | 15,458 | 6,488 | 0 | 15,19 | 6,449 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 61,6 | 37,1 | 0,47 | 0,45 | - |
| 16.05.2022 | 1,968 | 0 | 12,979 | 5,373 | 0 | 12,796 | 5,348 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 53 | 32,1 | 0,32 | 0,31 | - |
| 17.05.2022 | 2,858 | 0 | 15,47 | 7,284 | 0 | 15,16 | 7,233 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 66,5 | 39,6 | 0,47 | 0,45 | - |
| 18.05.2022 | 2,099 | 0 | 11,565 | 4,987 | 0 | 11,353 | 4,957 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 62,8 | 36,4 | 0,32 | 0,31 | - |
| 19.05.2022 | 2,704 | 0 | 14,148 | 5,423 | 0 | 13,884 | 5,39 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 63,8 | 36,8 | 0,45 | 0,43 | - |
| 20.05.2022 | 2,587 | 0 | 13,916 | 4,913 | 0 | 13,679 | 4,887 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 61 | 35,4 | 0,48 | 0,46 | - |
| 21.05.2022 | 2,51 | 0 | 13,193 | 4,309 | 0 | 12,966 | 4,286 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 61,1 | 35 | 0,48 | 0,46 | - |
| 22.05.2022 | 2,791 | 0 | 14,305 | 4,259 | 0 | 14,059 | 4,237 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 61,3 | 34,5 | 0,48 | 0,46 | - |
| 23.05.2022 | 2,862 | 0 | 14,654 | 4,264 | 0 | 14,4 | 4,241 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 61,4 | 35,5 | 0,47 | 0,45 | - |
| Итого: | 80,33 | 0 | 453,356 | 188,232 | 0 | 445,485 | 187,096 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 19,186 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|---------|--------|
| 23.04.2022 | 1462,996 | 8048,121 | 3019,255 | 0 | 7907,427 | 2999,64 | 0 | 12445 | 763 |
| 23.05.2022 | 1543,323 | 8501,476 | 3207,487 | 0 | 8352,913 | 3186,734 | 0 | 13165 | 763 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2022 18:22:02