

#128365#



Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.04.2025 по 18.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ-23, ООО, УК
Горького 124-126А, Калининград (ГВС)
4395

Заводской номер счётчика 16032001	Показания прибора, ГДж 18.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 30.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	76,212	18,109	58.103	13.878

Подпись исполнителя



#128364#

Отчёт за период с 30.04.2025 по 18.05.2025.

Номер абонента 4395
Порядковый номер 7314
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16032001
Номер системы 1
Отчёт сформирован 19.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	T _{min}	T _{max}	dT _{tn} , ч	t ₁ , °C	t ₂ , °C	p1, МПа	p2, МПа
01.05.2025	-	3,138	0	28,148	19,09	0	27,685	18,907	0	24	0	0	0	59,8	45,7	0,53	0,51
02.05.2025	-	3,111	0	28,384	19,301	0	27,922	19,115	0	24	0	0	0	59,5	45,8	0,53	0,51
03.05.2025	-	2,767	0	27,87	19,811	0	27,437	19,624	0	24	0	0	0	57,9	45,4	0,5	0,48
04.05.2025	-	3,201	0	30,586	21,325	0	30,089	21,112	0	22	0	0	2	59,5	46,5	0,52	0,5
05.05.2025	-	2,933	0	28,051	20,076	0	27,594	19,885	0	24	0	0	0	59,7	45,6	0,53	0,51
06.05.2025	-	3,132	0	28,925	19,705	0	28,467	19,523	0	24	0	0	0	58,7	45	0,53	0,51
07.05.2025	-	2,939	0	28,182	20,097	0	27,728	19,906	0	24	0	0	0	59,3	45,4	0,53	0,51
08.05.2025	-	3,38	0	30,215	20,274	0	29,718	20,078	0	24	0	0	0	59,7	45,7	0,43	0,41
09.05.2025	-	3,428	0	28,347	17,812	0	27,888	17,649	0	24	0	0	0	59,4	44,7	0,52	0,5
10.05.2025	-	3,302	0	27,42	17,401	0	26,976	17,245	0	24	0	0	0	59,4	44,3	0,51	0,5
11.05.2025	-	3,243	0	27,43	17,81	0	26,986	17,65	0	24	0	0	0	59,5	44,4	0,51	0,49
12.05.2025	-	3,264	0	27,558	17,93	0	27,105	17,764	0	24	0	0	0	59,8	44,8	0,51	0,5
13.05.2025	-	3,068	0	26,804	17,955	0	26,369	17,793	0	24	0	0	0	59,4	44,4	0,51	0,5
14.05.2025	-	3,257	0	27,811	18,097	0	27,358	17,931	0	24	0	0	0	59,5	44,8	0,51	0,5
15.05.2025	-	3,28	0	27,93	18,214	0	27,472	18,044	0	24	0	0	0	59,8	45,1	0,51	0,5
16.05.2025	-	3,22	0	27,869	18,451	0	27,419	18,284	0	24	0	0	0	59,4	44,6	0,51	0,5
17.05.2025	-	3,567	0	29,079	17,896	0	28,608	17,731	0	24	0	0	0	59,4	44,7	0,51	0,5
18.05.2025	-	3,874	0	30,889	18,361	0	30,387	18,188	0	24	0	0	0	59,6	45,3	0,5	0,49
Итого:	-	58,104	0	511,498	339,606	0	503,208	336,429	0	430	0	0	2	59,41	45,12	0,51	0,5

Общее время работы системы 432 час.

Период нормальной работы системы 430 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.04.2025	18,109	155,425	99,888	0	152,895	98,935	0	130	71
18.05.2025	76,212	666,923	439,497	0	656,104	435,364	0	560	73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения