

#145312#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Горького 124-126А, Калининград (ГВС)

4395

7314

ТВ7

16032001

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	3,115	0	29,59	20,278	0	29,098	20,061	0	24	0	0	0	60,3	48,1	0,51	0,5	-
25.07.2025	2,621	0	27,804	20,703	0	27,347	20,488	0	24	0	0	0	59,8	47,6	0,51	0,5	-
26.07.2025	2,493	0	27,204	20,64	0	26,759	20,425	0	24	0	0	0	59,7	47,5	0,51	0,5	-
27.07.2025	2,358	0	26,251	20,319	0	25,822	20,109	0	24	0	0	0	59,8	47,3	0,51	0,5	-
28.07.2025	2,455	0	26,888	20,578	0	26,442	20,361	0	24	0	0	0	60,1	47,8	0,51	0,5	-
29.07.2025	2,486	0	27,041	20,583	0	26,599	20,371	0	24	0	0	0	59,7	47,3	0,52	0,51	-
30.07.2025	2,433	0	27,086	20,92	0	26,643	20,703	0	24	0	0	0	59,7	47,3	0,51	0,5	-
31.07.2025	2,466	0	26,725	20,517	0	26,282	20,304	0	24	0	0	0	60,1	47,4	0,51	0,5	-
01.08.2025	2,641	0	27,5	20,341	0	27,048	20,132	0	24	0	0	0	59,8	47,2	0,52	0,51	-
02.08.2025	2,51	0	26,614	19,994	0	26,18	19,791	0	24	0	0	0	59,6	46,9	0,52	0,51	-
03.08.2025	2,449	0	26,779	20,532	0	26,341	20,323	0	24	0	0	0	59,7	47,1	0,51	0,5	-
04.08.2025	2,459	0	26,634	20,444	0	26,194	20,234	0	24	0	0	0	60,1	47,3	0,52	0,51	-
05.08.2025	2,547	0	27,421	20,821	0	26,971	20,608	0	24	0	0	0	59,7	47,1	0,51	0,5	-
06.08.2025	2,656	0	27,525	20,431	0	27,075	20,226	0	24	0	0	0	59,7	46,8	0,51	0,5	-
07.08.2025	2,79	0	28,145	20,607	0	27,679	20,397	0	24	0	0	0	60,1	47,1	0,51	0,5	-
08.08.2025	2,66	0	27,524	20,469	0	27,072	20,261	0	24	0	0	0	59,8	46,9	0,51	0,5	-
09.08.2025	2,935	0	29,046	20,679	0	28,571	20,466	0	24	0	0	0	59,8	47,3	0,51	0,5	-
10.08.2025	2,658	0	27,515	20,426	0	27,065	20,218	0	24	0	0	0	59,7	46,9	0,52	0,5	-
11.08.2025	2,661	0	27,849	20,9	0	27,389	20,685	0	24	0	0	0	60	47,2	0,51	0,5	-
12.08.2025	2,651	0	27,98	20,938	0	27,524	20,725	0	24	0	0	0	59,6	47	0,51	0,5	-
13.08.2025	2,578	0	27,358	20,594	0	26,909	20,384	0	24	0	0	0	59,7	47,1	0,51	0,5	-
14.08.2025	2,589	0	27,378	20,575	0	26,926	20,362	0	24	0	0	0	60	47,4	0,51	0,5	-
15.08.2025	2,35	0	27,225	21,374	0	26,783	21,152	0	24	0	0	0	59,5	47,5	0,5	0,49	-
16.08.2025	2,521	0	27,324	20,717	0	26,876	20,502	0	24	0	0	0	59,8	47,5	0,51	0,5	-
17.08.2025	2,754	0	28,074	20,523	0	27,612	20,314	0	24	0	0	0	59,8	47,2	0,51	0,5	-
18.08.2025	2,67	0	27,484	20,355	0	27,029	20,147	0	24	0	0	0	60	47,2	0,52	0,5	-
19.08.2025	2,183	0	22,587	16,586	0	22,221	16,418	0	24	0	0	0	59,3	46,8	0,4	0,39	-
20.08.2025	2,626	0	28,177	21,601	0	27,711	21,38	0	24	2	0	0	60,1	47,1	0,51	0,5	-
21.08.2025	2,482	0	27,677	21,83	0	27,216	21,606	0	24	2	0	0	60,3	47,2	0,51	0,5	-
22.08.2025	2,872	0	29,292	21,67	0	28,81	21,449	0	24	2	0	0	60	46,9	0,51	0,5	-
23.08.2025	2,856	0	29,263	21,804	0	28,778	21,584	0	24	2	0	0	60,1	46,8	0,51	0,51	-
Итого:	80,525	0	850,96	638,749	0	836,972	632,186	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,233																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	260,337	2456,557	1717,12	0	2416,431	1700,319	0	2144	73
23.08.2025	340,862	3307,516	2355,867	0	3253,402	2332,504	0	2888	73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:23:57