

#148729#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Горького 124-126А, Калининград (ГВС)

4395

7314

ТВ7

16032001

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	3,146	0	30,561	21,834	0	30,055	21,615	0	24	2	0	0	60	46,8	0,51	0,5	-
25.08.2025	2,907	0	29,503	21,906	0	29,018	21,689	0	24	2	0	0	59,9	46,4	0,51	0,5	-
26.08.2025	3,045	0	31,72	20,889	0	31,287	20,708	0	24	2	0	0	53,5	43,2	0,51	0,5	-
27.08.2025	2,839	0	28,971	21,179	0	28,532	20,993	0	24	2	0	0	57,3	43,8	0,51	0,5	-
28.08.2025	2,726	0	27,901	21,087	0	27,439	20,88	0	24	2	0	0	60,1	46,3	0,51	0,5	-
29.08.2025	2,841	0	28,415	20,826	0	27,945	20,618	0	24	2	0	0	60	46,6	0,51	0,5	-
30.08.2025	2,761	0	28,111	20,818	0	27,649	20,61	0	24	2	0	0	59,8	46,5	0,51	0,5	-
31.08.2025	3,186	0	29,815	20,645	0	29,322	20,438	0	24	2	0	0	60,1	46,8	0,5	0,49	-
01.09.2025	2,684	0	27,709	20,901	0	27,246	20,69	0	24	2	0	0	60,3	46,8	0,51	0,5	-
02.09.2025	2,544	0	27,055	20,718	0	26,61	20,511	0	24	2	0	0	59,8	46,5	0,51	0,5	-
03.09.2025	2,543	0	27,024	20,625	0	26,577	20,416	0	24	2	0	0	59,9	46,8	0,51	0,5	-
04.09.2025	2,586	0	27,105	20,574	0	26,654	20,366	0	24	2	0	0	60,3	47	0,51	0,51	-
05.09.2025	2,622	0	27,249	20,402	0	26,799	20,194	0	24	2	0	0	60	47	0,51	0,5	-
06.09.2025	2,625	0	27,164	20,285	0	26,715	20,08	0	24	2	0	0	60	47	0,51	0,5	-
07.09.2025	2,659	0	27,017	20,061	0	26,571	19,861	0	24	2	0	0	60	46,7	0,5	0,5	-
08.09.2025	2,598	0	26,62	19,951	0	26,176	19,75	0	24	2	0	0	60,2	46,8	0,51	0,5	-
09.09.2025	2,394	0	25,815	20,05	0	25,391	19,853	0	24	2	0	0	59,8	46,3	0,51	0,5	-
10.09.2025	2,645	0	26,841	19,968	0	26,397	19,769	0	24	2	0	0	60	46,5	0,51	0,5	-
11.09.2025	2,538	0	26,358	20,076	0	25,918	19,875	0	24	2	0	0	60,2	46,6	0,52	0,51	-
12.09.2025	2,719	0	27,15	19,948	0	26,702	19,751	0	24	2	0	0	60	46,5	0,51	0,5	-
13.09.2025	2,837	0	27,7	19,994	0	27,243	19,796	0	24	2	0	0	60	46,5	0,51	0,5	-
14.09.2025	2,914	0	27,984	19,93	0	27,521	19,731	0	24	2	0	0	60,1	46,5	0,5	0,49	-
15.09.2025	2,704	0	27,054	20,08	0	26,605	19,881	0	24	2	0	0	60,2	46,4	0,51	0,5	-
16.09.2025	2,435	0	29,261	23,899	0	28,779	23,652	0	24	2	0	0	59,8	47	0,38	0,36	-
17.09.2025	2,665	0	34,493	28,784	0	33,916	28,47	0	24	2	0	0	60,2	48,4	0,4	0,37	-
18.09.2025	2,739	0	28,34	21,514	0	27,868	21,299	0	24	2	0	0	60,3	46,7	0,51	0,5	-
19.09.2025	2,677	0	27,13	20,356	0	26,685	20,159	0	24	2	0	0	59,9	45,9	0,51	0,5	-
20.09.2025	2,72	0	27,186	20,155	0	26,739	19,96	0	24	2	0	0	59,9	46	0,51	0,5	-
21.09.2025	2,875	0	27,917	20,042	0	27,458	19,844	0	24	2	0	0	59,9	46,4	0,51	0,5	-
22.09.2025	2,762	0	27,265	19,997	0	26,812	19,799	0	24	2	0	0	60,2	46,5	0,51	0,5	-
23.09.2025	2,591	0	26,675	20,296	0	26,236	20,101	0	24	2	0	0	59,8	45,8	0,51	0,5	-
Итого:	84,527	0	869,109	647,79	0	854,865	641,359	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,189																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	340,862	3307,516	2355,867	0	3253,402	2332,504	0	2888	73
23.09.2025	425,389	4176,625	3003,657	0	4108,268	2973,86	0	3632	73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 7:45:43