

#17621#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2022 по 23.02.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Горького 124-126А, Калининград (Отопление)
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 7313
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 16029258
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.01.2022 | 4,185 | 0 | 117,342 | 0 | 0 | 115,644 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 55,8 | 47,2 | 0,45 | 0,42 | -1,2 |
| 25.01.2022 | 4,064 | 0 | 117,549 | 0 | 0 | 115,889 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 55,2 | 46,8 | 0,45 | 0,42 | 0,2 |
| 26.01.2022 | 3,997 | 0 | 117,557 | 0 | 0 | 115,932 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 54,7 | 46,5 | 0,45 | 0,42 | 3,1 |
| 27.01.2022 | 3,956 | 0 | 117,533 | 0 | 0 | 115,924 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 54,4 | 46,2 | 0,45 | 0,43 | 1,6 |
| 28.01.2022 | 3,93 | 0 | 117,51 | 0 | 0 | 115,911 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 54,2 | 46,1 | 0,45 | 0,43 | 3,8 |
| 29.01.2022 | 3,99 | 0 | 117,479 | 0 | 0 | 115,86 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 54,5 | 46,3 | 0,45 | 0,43 | 3 |
| 30.01.2022 | 3,934 | 0 | 117,449 | 0 | 0 | 115,845 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 54,3 | 46,2 | 0,45 | 0,43 | 0,7 |
| 31.01.2022 | 3,968 | 0 | 117,444 | 0 | 0 | 115,838 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 54,3 | 46,1 | 0,45 | 0,43 | 3,4 |
| 01.02.2022 | 4,133 | 0 | 117,45 | 0 | 0 | 115,772 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 55,6 | 47 | 0,45 | 0,43 | 0,9 |
| 02.02.2022 | 4,181 | 0 | 117,445 | 0 | 0 | 115,738 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 56,1 | 47,5 | 0,45 | 0,42 | - |
| 03.02.2022 | 4,749 | 0 | 117,342 | 0 | 0 | 115,396 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 60 | 50,1 | 0,43 | 0,4 | - |
| 04.02.2022 | 3,752 | 0 | 117,351 | 0 | 0 | 115,786 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 53,5 | 45,8 | 0,43 | 0,41 | - |
| 05.02.2022 | 3,204 | 0 | 117,404 | 0 | 0 | 116,107 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 48,9 | 42,3 | 0,42 | 0,4 | - |
| 06.02.2022 | 3,291 | 0 | 117,42 | 0 | 0 | 116,078 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 49,5 | 42,8 | 0,43 | 0,4 | - |
| 07.02.2022 | 3,297 | 0 | 117,434 | 0 | 0 | 116,103 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 49,3 | 42,5 | 0,43 | 0,4 | - |
| 08.02.2022 | 3,466 | 0 | 117,443 | 0 | 0 | 116,044 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 50,6 | 43,5 | 0,43 | 0,4 | - |
| 09.02.2022 | 2,963 | 0 | 117,448 | 0 | 0 | 116,269 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 46,6 | 40,5 | 0,42 | 0,4 | - |
| 10.02.2022 | 3,076 | 0 | 118,092 | 0 | 0 | 116,871 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 47,3 | 41 | 0,43 | 0,4 | - |
| 11.02.2022 | 3,451 | 0 | 117,849 | 0 | 0 | 116,478 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 50 | 42,9 | 0,43 | 0,41 | - |
| 12.02.2022 | 3,993 | 0 | 117,225 | 0 | 0 | 115,646 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 54 | 45,8 | 0,44 | 0,41 | - |
| 13.02.2022 | 3,847 | 0 | 116,737 | 0 | 0 | 115,198 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 53,2 | 45,2 | 0,43 | 0,41 | - |
| 14.02.2022 | 3,297 | 0 | 116,55 | 0 | 0 | 115,22 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 49,5 | 42,7 | 0,43 | 0,4 | 3,3 |
| 15.02.2022 | 3,197 | 0 | 116,564 | 0 | 0 | 115,278 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 48,7 | 42 | 0,43 | 0,4 | 4 |
| 16.02.2022 | 2,914 | 0 | 116,565 | 0 | 0 | 115,395 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 46,6 | 40,6 | 0,43 | 0,41 | 3,4 |
| 17.02.2022 | 2,978 | 0 | 116,56 | 0 | 0 | 115,377 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 46,9 | 40,8 | 0,45 | 0,43 | 5,5 |
| 18.02.2022 | 3,141 | 0 | 116,486 | 0 | 0 | 115,245 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 48 | 41,5 | 0,41 | 0,38 | 5,8 |
| 19.02.2022 | 3,311 | 0 | 116,48 | 0 | 0 | 115,175 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 49,1 | 42,3 | 0,42 | 0,4 | 4,6 |
| 20.02.2022 | 3,436 | 0 | 116,484 | 0 | 0 | 115,137 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 50 | 42,9 | 0,43 | 0,41 | 4,5 |
| 21.02.2022 | 2,897 | 0 | 116,48 | 0 | 0 | 115,325 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 46,3 | 40,3 | 0,43 | 0,41 | 2,8 |
| 22.02.2022 | 3,688 | 0 | 116,723 | 0 | 0 | 115,288 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 51,6 | 43,9 | 0,47 | 0,45 | 5,8 |
| 23.02.2022 | 3,526 | 0 | 116,751 | 0 | 0 | 115,364 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 0 | 50,7 | 43,4 | 0,49 | 0,46 | 1,2 |
| Итого: | 111,812 | 0 | 3632,146 | 0 | 0 | 3587,133 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 26,706 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.01.2022 | 1032,481 | 31703,501 | 0 | 0 | 31279,2 | 0 | 0 | 10285 | 598 |
| 23.02.2022 | 1144,292 | 35335,646 | 0 | 0 | 34866,333 | 0 | 0 | 11029 | 598 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.02.2022 8:15:46