

#77153#

Отчет за период с 23.03.24 по 10.04.24

Адрес потребителя Горького 124-126А, Калининград (Отопление)  
 Номер абонента 4395  
 Порядковый Номер 7313  
 Тип теплосчетчика ТВ7  
 Заводской номер 16029258  
 Номер системы 2  
 Отчет сформирован 16.04.24 13:44:42

Ведомость регистрации параметров

Дата	Q	Qname	Q_Гкал	Q_Гкал Name	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn	TehErr	TekErr	t1, градC	t2, градC	p1, МПа	p2, МПа	TempNar
24.03.2024	3.402	dQ, ГДж	0.813	ГКал	133.230		131.672		0	24	395	0	0	0	0	0	50.3	44.1	0.5	0.5	6,6
25.03.2024	3.207	dQ, ГДж	0.766	ГКал	133.165		131.694		0	24	395	0	0	0	0	0	48.9	43.1	0.5	0.5	3,6
26.03.2024	2.880	dQ, ГДж	0.688	ГКал	133.312		131.980		0	24	395	0	0	0	0	0	46.6	41.4	0.5	0.5	3,9
27.03.2024	2.651	dQ, ГДж	0.633	ГКал	133.645		132.376		0	24	395	0	0	0	0	0	45.3	40.6	0.5	0.5	5,5
28.03.2024	2.123	dQ, ГДж	0.507	ГКал	133.738		132.698		0	24	395	0	0	0	0	0	41.5	37.7	0.5	0.5	9,1
29.03.2024	2.253	dQ, ГДж	0.538	ГКал	133.381		132.293		0	24	395	0	0	0	0	0	42.4	38.3	0.5	0.5	11,8
30.03.2024	1.965	dQ, ГДж	0.469	ГКал	128.717		127.735		0	24	395	0	0	0	0	0	41.2	37.6	0.5	0.5	10,7
31.03.2024	1.942	dQ, ГДж	0.464	ГКал	156.780		155.609		0	24	395	0	0	0	0	0	40.9	38	0.6	0.5	13,4
01.04.2024	1.837	dQ, ГДж	0.439	ГКал	150.087		148.954		0	24	395	0	0	0	0	0	41	38.1	0.6	0.5	16,7
02.04.2024	2.020	dQ, ГДж	0.482	ГКал	146.606		145.462		0	24	395	0	0	0	0	0	41.6	38.3	0.6	0.5	0
03.04.2024	3.964	dQ, ГДж	0.947	ГКал	148.305		146.273		0	24	395	0	0	0	0	0	54.5	48	0.6	0.5	0
04.04.2024	3.900	dQ, ГДж	0.931	ГКал	150.835		148.802		0	24	395	0	0	0	0	0	54	47.8	0.6	0.5	0
05.04.2024	2.386	dQ, ГДж	0.570	ГКал	155.286		153.938		0	24	395	0	0	0	0	0	43.5	39.8	0.6	0.5	0
06.04.2024	2.014	dQ, ГДж	0.481	ГКал	153.049		151.940		0	24	395	0	0	0	0	0	40.4	37.2	0.6	0.5	0
07.04.2024	2.176	dQ, ГДж	0.520	ГКал	152.154		150.917		0	24	395	0	0	0	0	0	42.2	38.8	0.6	0.5	0
08.04.2024	1.929	dQ, ГДж	0.461	ГКал	149.663		148.537		0	24	395	0	0	0	0	0	40.9	37.8	0.6	0.5	0
09.04.2024	1.621	dQ, ГДж	0.387	ГКал	140.069		139.042		0	24	395	0	0	0	0	0	40.3	37.5	0.6	0.5	0
10.04.2024	0.628	dQ, ГДж	0.150	ГКал	60.511		60.090		0	24	395	0	0	0	0	0	39.4	36.9	0.3	0.3	0
Итого:	42,898		10,246		2492,533	0	2470,012	0	0	432	7110	0	0	0	--	--	44,16	40,06	0,54	0,49	

Общее время работы системы 432 час.  
 Период нормальной работы системы 432 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q	Q, ЕДИЗМ	Q_Гкал	Q_Гкал, ЕД	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar	Ttn
23.03.24	2708.399	Q, ГДж	646.89	ГКал	79738.51	0	78658.584	0	29241	0
10.04.24	2751.298	Q, ГДж	657.136	ГКал	82231.044	0	81128.595	0	29673	0
	42.899		10.246		2492.534	0	2470.011	0	432	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_



#77152#

Отчет за период с 23.03.24 по 10.04.24

Адрес потребителя Горького 124-126А, Калининград (Отопление)  
Номер абонента 4395  
Порядковый Номер 7312  
Тип теплосчетчика ТВ7  
Заводской номер 16029258  
Номер системы 1  
Отчет сформирован 16.04.24 13:42:42

Ведомость регистрации параметров

Дата	Q	Qname	Q_Гкал	Q_Гкал Name	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar	Tmin	Tmax	Tdt	Tin	TehErr	TekErr	t1, градC	t2, градC	p1, МПа	p2, МПа	TempNar
24.03.2024	3.372	dQ, ГДж	0.805	ГКал	141.656		140.003		0	24	486	0	0	0	0	0	50.2	44.5	0.5	0.5	6,6
25.03.2024	3.173	dQ, ГДж	0.758	ГКал	141.545		139.985		0	24	486	0	0	0	0	0	48.8	43.4	0.5	0.5	3,6
26.03.2024	2.840	dQ, ГДж	0.678	ГКал	141.690		140.284		0	24	486	0	0	0	0	0	46.6	41.7	0.5	0.5	3,9
27.03.2024	2.633	dQ, ГДж	0.629	ГКал	142.036		140.691		0	24	486	0	0	0	0	0	45.3	40.8	0.5	0.5	5,5
28.03.2024	2.106	dQ, ГДж	0.503	ГКал	142.070		140.967		0	24	486	0	0	0	0	0	41.5	37.9	0.5	0.5	9,1
29.03.2024	2.225	dQ, ГДж	0.531	ГКал	141.670		140.517		0	24	486	0	0	0	0	0	42.3	38.5	0.5	0.5	11,8
30.03.2024	1.957	dQ, ГДж	0.467	ГКал	136.981		135.939		0	24	486	0	0	0	0	0	41.2	37.7	0.5	0.5	10,7
31.03.2024	1.892	dQ, ГДж	0.452	ГКал	166.270		165.019		0	24	486	0	0	0	0	0	40.9	38.1	0.6	0.5	13,4
01.04.2024	1.838	dQ, ГДж	0.439	ГКал	162.268		161.049		0	24	486	0	0	0	0	0	40.9	38.2	0.6	0.5	16,7
02.04.2024	1.993	dQ, ГДж	0.476	ГКал	157.574		156.346		0	24	486	0	0	0	0	0	41.5	38.5	0.6	0.5	0
03.04.2024	3.932	dQ, ГДж	0.939	ГКал	153.941		151.831		0	24	486	0	0	0	0	0	54.4	48.2	0.6	0.5	0
04.04.2024	3.798	dQ, ГДж	0.907	ГКал	152.170		150.116		0	24	486	0	0	0	0	0	54.1	48	0.6	0.5	0
05.04.2024	2.266	dQ, ГДж	0.541	ГКал	136.243		135.059		0	24	486	0	0	0	0	0	43.5	39.5	0.6	0.5	0
06.04.2024	1.915	dQ, ГДж	0.457	ГКал	130.826		129.870		0	24	486	0	0	0	0	0	40.3	36.8	0.6	0.5	0
07.04.2024	2.099	dQ, ГДж	0.501	ГКал	129.426		128.382		0	24	486	0	0	0	0	0	42.2	38.3	0.6	0.5	0
08.04.2024	1.874	dQ, ГДж	0.448	ГКал	128.319		127.350		0	24	486	0	0	0	0	0	40.8	37.3	0.6	0.5	0
09.04.2024	1.663	dQ, ГДж	0.397	ГКал	129.553		128.615		0	24	486	0	0	0	0	0	40.2	37.1	0.6	0.5	0
10.04.2024	0.596	dQ, ГДж	0.142	ГКал	54.840		54.465		0	24	486	0	0	0	0	0	39.3	36.7	0.2	0.2	0
Итого:	42,172		10,07		2489,078	0	2466,488	0	0	432	8748	0	0	0	--	--	44,11	40,07	0,54	0,48	

Общее время работы системы 432 час.  
Период нормальной работы системы 432 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q	Q, ЕдИзм	Q_Гкал	Q_Гкал, Ед	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar	Tin
23.03.24	2647.159	Q, ГДж	632.263	ГКал	79477.176	0	78403.833	0	29241	0
10.04.24	2689.331	Q, ГДж	642.336	ГКал	81966.254	0	80870.321	0	29673	0
	42,172		10,073		2489,078	0	2466,488	0	432	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

