

#17649#

Отчёт по теплопотреблению за период с 04.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Горького 124-126А, Калининград (Отопление)
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 7313
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 16029258
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 05.10.2022 | 2,194 | 0 | 119,872 | 0 | 0 | 118,793 | 0 | 0 | 24 | 339 | 0 | 0 | 44,2 | 39,7 | 0,32 | 0,28 | - |
| 06.10.2022 | 2,555 | 0 | 147,649 | 0 | 0 | 146,315 | 0 | 0 | 24 | 339 | 0 | 0 | 44,2 | 40,1 | 0,37 | 0,32 | - |
| 07.10.2022 | 2,487 | 0 | 121,552 | 0 | 0 | 120,427 | 0 | 0 | 24 | 339 | 0 | 0 | 44,8 | 39,8 | 0,37 | 0,34 | - |
| 08.10.2022 | 2,407 | 0 | 115,149 | 0 | 0 | 114,088 | 0 | 0 | 24 | 339 | 0 | 0 | 44,7 | 39,6 | 0,37 | 0,34 | - |
| 09.10.2022 | 2,341 | 0 | 111,754 | 0 | 0 | 110,736 | 0 | 0 | 24 | 339 | 0 | 0 | 44,4 | 39,3 | 0,37 | 0,35 | - |
| 10.10.2022 | 2,446 | 0 | 110,859 | 0 | 0 | 109,817 | 0 | 0 | 24 | 339 | 0 | 0 | 45 | 39,7 | 0,36 | 0,34 | - |
| 11.10.2022 | 2,379 | 0 | 110,284 | 0 | 0 | 109,283 | 0 | 0 | 24 | 339 | 0 | 0 | 44,4 | 39,2 | 0,36 | 0,34 | - |
| 12.10.2022 | 2,378 | 0 | 107,551 | 0 | 0 | 106,553 | 0 | 0 | 24 | 339 | 0 | 0 | 44,8 | 39,5 | 0,36 | 0,34 | - |
| 13.10.2022 | 2,04 | 0 | 88,44 | 0 | 0 | 87,631 | 0 | 0 | 24 | 339 | 0 | 0 | 44,7 | 39,1 | 0,33 | 0,32 | - |
| 14.10.2022 | 2,413 | 0 | 107,245 | 0 | 0 | 106,237 | 0 | 0 | 24 | 339 | 0 | 0 | 45,1 | 39,6 | 0,42 | 0,4 | - |
| 15.10.2022 | 2,306 | 0 | 106,629 | 0 | 0 | 105,66 | 0 | 0 | 24 | 339 | 0 | 0 | 44,4 | 39,2 | 0,42 | 0,4 | - |
| 16.10.2022 | 2,298 | 0 | 106,397 | 0 | 0 | 105,416 | 0 | 0 | 24 | 339 | 0 | 0 | 44,8 | 39,6 | 0,42 | 0,4 | - |
| 17.10.2022 | 2,291 | 0 | 108,463 | 0 | 0 | 107,467 | 0 | 0 | 24 | 339 | 0 | 0 | 44,7 | 39,7 | 0,42 | 0,4 | - |
| 18.10.2022 | 2,241 | 0 | 110,298 | 0 | 0 | 109,302 | 0 | 0 | 24 | 339 | 0 | 0 | 44,4 | 39,5 | 0,42 | 0,4 | - |
| 19.10.2022 | 1,901 | 0 | 87,161 | 0 | 0 | 86,379 | 0 | 0 | 24 | 339 | 0 | 0 | 44,2 | 39 | 0,37 | 0,35 | - |
| 20.10.2022 | 2,412 | 0 | 109,095 | 0 | 0 | 108,089 | 0 | 0 | 24 | 343 | 0 | 0 | 44,7 | 39,4 | 0,43 | 0,41 | - |
| 21.10.2022 | 2,513 | 0 | 108,835 | 0 | 0 | 107,827 | 0 | 0 | 24 | 343 | 0 | 0 | 44,8 | 39,3 | 0,42 | 0,4 | - |
| 22.10.2022 | 2,489 | 0 | 108,7 | 0 | 0 | 107,712 | 0 | 0 | 24 | 343 | 0 | 0 | 44,6 | 39,1 | 0,42 | 0,4 | - |
| 23.10.2022 | 2,412 | 0 | 108,678 | 0 | 0 | 107,687 | 0 | 0 | 24 | 343 | 0 | 0 | 44,6 | 39,2 | 0,42 | 0,4 | - |
| Итого: | 44,503 | 0 | 2094,611 | 0 | 0 | 2075,419 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 10,629 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 456

Период нормальной работы системы, ч 456

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 04.10.2022 | 1318,635 | 41489,69 | 0 | 0 | 40955,15 | 0 | 0 | 16380 | 599 |
| 23.10.2022 | 1363,138 | 43584,3 | 0 | 0 | 43030,568 | 0 | 0 | 16836 | 599 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 28.10.2022 17:25:21