

#35375#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Горького 124-126А, Калининград (Отопление)
Номер абонента 4395
Порядковый номер 7312
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16029258
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	484	0	0	18,1	17,4	0	0,01	-
13.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	484	0	0	18,9	18	0	0,01	-
14.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	484	0	0	19,5	18,6	0	0,01	-
15.10.2023	0	0	0,001	0	0	0,001	0	0	24	484	0	0	19,1	18,1	0,02	0,02	-
16.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	21	485	0	3	19,3	22,9	0,19	0,18	-
17.10.2023	1,578	0	63,062	0	0	62,425	0	0	24	485	0	0	47	40,9	0,51	0,48	-
18.10.2023	3,066	0	136,518	0	0	135,093	0	0	24	485	0	0	47,5	42,1	0,54	0,5	-
19.10.2023	3,587	0	135,91	0	0	134,257	0	0	24	485	0	0	51,2	44,8	0,54	0,51	-
20.10.2023	3,916	0	124,522	0	0	122,843	0	0	24	485	0	0	54	46,4	0,53	0,5	-
21.10.2023	3,915	0	118,551	0	0	116,9	0	0	24	485	0	0	55	47	0,53	0,5	-
22.10.2023	3,037	0	117,375	0	0	116,069	0	0	24	485	0	0	49,2	42,9	0,53	0,5	-
23.10.2023	2,541	0	113,723	0	0	112,638	0	0	24	485	0	0	45,7	40,3	0,52	0,5	-
Итого:	21,64	0	809,662	0	0	800,226	0	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,169																

Общее время работы системы, ч 288
Период нормальной работы системы, ч 285

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	1987,452	60218,284	0	0	59435,104	0	0	25308	599
23.10.2023	2009,091	61027,946	0	0	60235,33	0	0	25593	602

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2023 9:42:45