#101096#

			ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv л/имп.	Fmax КГц
Тип теплосчётчика:	ТЭМ-104М-1						
Номер теплосчётчика:	20204480	1	50	0,157	63,0	---	---

Номер абонента:
Адрес установки: Кирова,25-27 ООО УЮТ
Система 1 Подача

Q = M(hП - hO)

Ведомость учёта параметров теплопотребления
статистические данные
с 24.10.2024 по 23.11.2024

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т M	Температура, °C tП	tO	Давление, МПа PП	PO	Время наработки Тнар, ч
24.10	0,369	10,2	68,59	32,39	0,42	0,39	24,00
25.10	0,438	12,4	68,85	33,45	0,42	0,39	24,00
26.10	0,424	12,1	68,87	33,78	0,43	0,39	24,00
27.10	0,397	11,2	68,59	33,09	0,43	0,39	24,00
28.10	0,394	11,0	68,71	32,97	0,43	0,39	24,00
29.10	0,379	10,6	68,57	32,85	0,43	0,39	24,00
30.10	0,373	10,5	68,25	32,83	0,43	0,40	24,00
Итого:	2,77	78,0	68,64	33,08	0,43	0,39	168,00
31.10	0,381	10,8	67,98	32,86	0,43	0,40	24,00
01.11	0,379	10,6	68,50	32,88	0,43	0,40	24,00
02.11	0,396	11,1	68,58	32,94	0,43	0,40	24,00
03.11	0,412	11,5	68,62	32,88	0,43	0,40	24,00
04.11	0,414	12,0	67,44	32,90	0,43	0,40	24,00
05.11	0,431	12,2	68,23	32,91	0,43	0,40	24,00
06.11	0,442	12,4	68,60	33,08	0,42	0,40	24,00
Итого:	2,85	80,7	68,28	32,92	0,43	0,40	168,00
07.11	0,454	12,9	68,48	33,21	0,42	0,40	24,00
08.11	0,581	17,4	69,61	36,24	0,43	0,40	24,00
09.11	0,589	18,2	69,34	36,99	0,42	0,40	24,00
10.11	0,610	18,4	70,05	36,80	0,42	0,40	24,00
11.11	0,638	17,6	73,54	37,29	0,42	0,40	24,00
12.11	0,637	17,4	73,79	37,12	0,42	0,40	24,00
13.11	0,654	17,9	74,15	37,56	0,42	0,40	24,00
Итого:	4,16	119,7	71,38	36,59	0,42	0,40	168,00
14.11	0,654	19,8	71,00	38,05	0,42	0,40	24,00
15.11	0,635	20,1	69,50	37,98	0,42	0,40	24,00
16.11	0,617	19,6	69,48	37,99	0,42	0,40	24,00
17.11	0,609	19,2	69,47	37,83	0,42	0,40	24,00
18.11	0,596	18,7	69,30	37,42	0,42	0,40	24,00
19.11	0,591	17,7	70,29	36,93	0,42	0,40	24,00
20.11	0,616	18,9	70,06	37,41	0,42	0,40	24,00
Итого:	4,32	134,1	69,87	37,67	0,42	0,40	168,00
21.11	0,638	20,1	69,55	37,77	0,42	0,40	24,00
22.11	0,619	16,7	74,22	37,08	0,41	0,40	24,00
23.11	0,620	17,0	73,18	36,68	0,41	0,40	24,00
Итого:	1,88	53,7	72,15	37,21	0,41	0,40	72,00
Итого:	15,99	466,3	70,04	35,23	0,42	0,40	744,0
			dT=	34,81			

Общее время работы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал Q =	Q т/с + 15,99		Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.

Показания интеграторов	На 24:00 23.10.2024	На 24:00 23.11.2024	Результат за период	На 07:38 24.11.2024
Количество теплоты, Гкал	230,41	246,39	15,99	246,59
Масса теплоносителя М1, т	7010,6	7476,9	466,3	7482,4
Время наработки, ч	17719,4	18463,4	744,0	18471,1
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0	

Представитель абонента

Представитель теплосети _____

S10X v4.37

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1053903113164 Для «ШЕЛЕН-Сервис» отчетов ИНН 3907045697 Российская Федерация г. Калининград

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП«Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯЛ «25» 11 2024