

#126550#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Чайковского 38-40, Калининград

13

6864

ТЭСМА-106

1240021

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,024	62,508	62,055	61,133	61,562	24	24	0	0	0	0	0	70	41	0,45	0,38	-
25.03.2025	2,016	61,484	61,031	60,125	60,559	24	24	0	0	0	0	0	70	41	0,45	0,38	-
26.03.2025	2,028	63,477	63,004	62,082	62,496	24	24	0	0	0	0	0	70	42	0,45	0,38	-
27.03.2025	2,016	62,547	62,062	61,176	61,57	24	24	0	0	0	0	0	70	42	0,45	0,38	-
28.03.2025	2,037	64,02	63,539	62,605	63,023	24	24	0	0	0	0	0	70	42	0,46	0,38	-
29.03.2025	2,025	64,938	64,469	63,504	63,93	24	24	0	0	0	0	0	70	43	0,46	0,38	-
30.03.2025	1,995	64,605	64,148	63,191	63,609	24	24	0	0	0	0	0	70	43	0,46	0,38	-
31.03.2025	1,872	58,363	57,93	57,078	57,469	24	24	0	0	0	0	0	70	42	0,46	0,38	-
01.04.2025	1,872	55,762	55,332	54,547	54,926	24	24	0	0	0	0	0	70	40	0,46	0,38	-
02.04.2025	1,857	54,547	54,125	53,355	53,734	24	24	0	0	0	0	0	70	40	0,46	0,38	-
03.04.2025	1,836	55,254	54,84	54,059	54,441	24	24	0	0	0	0	0	69	40	0,45	0,37	-
04.04.2025	1,847	55,984	55,559	54,758	55,137	24	24	0	0	0	0	0	70	41	0,45	0,37	-
05.04.2025	1,81	52,219	51,801	51,074	51,441	24	24	0	0	0	0	0	70	39	0,45	0,37	-
06.04.2025	1,918	51,023	50,566	49,84	50,219	24	24	0	0	0	0	0	72	39	0,44	0,37	-
07.04.2025	1,927	52,07	51,613	50,879	51,258	24	24	0	0	0	0	0	72	39	0,44	0,38	-
08.04.2025	1,873	52,711	52,27	51,547	51,914	24	24	0	0	0	0	0	70	39	0,44	0,37	-
09.04.2025	1,847	52,301	51,867	51,164	51,523	24	24	0	0	0	0	0	70	38	0,44	0,37	-
10.04.2025	1,837	50,535	50,113	49,418	49,785	24	24	0	0	0	0	0	70	38	0,44	0,37	-
11.04.2025	1,857	52,574	52,129	51,43	51,781	24	24	0	0	0	0	0	70	39	0,44	0,38	-
12.04.2025	1,856	52,918	52,477	51,762	52,121	24	24	0	0	0	0	0	70	39	0,44	0,37	-
13.04.2025	1,884	55,902	55,453	54,684	55,047	24	24	0	0	0	0	0	70	40	0,44	0,37	-
14.04.2025	1,914	59,605	59,152	58,293	58,68	24	24	0	0	0	0	0	70	42	0,45	0,37	-
15.04.2025	2,012	67,34	66,906	65,859	66,316	24	24	0	0	0	0	0	70	44	0,45	0,37	-
16.04.2025	2,068	73,016	72,602	71,406	71,918	24	24	0	0	0	0	0	70	45	0,45	0,35	-
17.04.2025	1,918	75,566	75,301	73,902	74,496	24	24	0	0	0	0	0	70	48	0,45	0,33	-
Итого:	48,146	1471,269	1460,344	1438,871	1448,955	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,405																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1200,224	40960,566	40612,379	39987,914	40186,52	20599,79	0
17.04.2025	1248,37	42431,836	42072,723	41426,785	41635,477	21199,79	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 8:10:42