

#17604#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Чайковского 38-40, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 6864
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 1240021
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,506	54,838	55,09	53,717	54,617	24	24	0	0	0	0	0	67	43	0,4	0,38	4
25.04.2021	1,614	61,77	62,068	60,49	61,492	24	24	0	0	0	0	0	68	45	0,4	0,38	3,7
26.04.2021	1,765	71,166	71,574	69,709	70,889	24	24	0	0	0	0	0	67	45	0,4	0,38	2,9
27.04.2021	1,513	54,514	54,793	53,383	54,316	24	24	0	0	0	0	0	68	43	0,4	0,38	4,1
28.04.2021	1,362	52,012	52,361	50,953	51,887	24	24	0	0	0	0	0	67	44	0,4	0,38	6,7
29.04.2021	1	29,57	29,766	28,971	29,58	24	24	0	0	0	0	0	67	37	0,4	0,38	9,3
30.04.2021	0,471	13,609	13,758	13,346	13,688	24	24	0	0	0	0	0	65	35	0,4	0,37	-
Итого:	9,231	337,479	339,41	330,569	336,469	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,939																

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	975,579	30029,238	30248,961	29307,869	29967,133	22611,54	0,08
30.04.2021	984,81	30366,717	30588,371	29638,438	30303,602	22779,53	0,08

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.05.2021 15:14:27