

#84270#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Чайковского 38-40, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 6864
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 1240021
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	2,222	73,498	72,842	71,898	72,223	24	24	0	0	0	0	0	69	43	0,41	0,37	4,9
25.04.2024	2,206	75,086	74,438	73,455	73,783	24	24	0	0	0	0	0	69	44	0,42	0,37	6,4
26.04.2024	2,268	78,352	77,707	76,617	76,986	24	24	0	0	0	0	0	70	45	0,42	0,37	7,8
27.04.2024	2,32	85,572	84,939	83,676	84,092	24	24	0	0	0	0	0	70	46	0,42	0,36	12,1
28.04.2024	2,378	94,242	93,682	92,158	92,674	24	24	0	0	0	0	0	70	48	0,43	0,36	14,6
29.04.2024	1,143	62,535	62,539	61,189	61,709	24	24	0	0	0	0	0	69	53	0,43	0,36	16,9
30.04.2024	0,039	30,592	31,152	29,951	30,518	24	24	0	0	0	0	16	68	67	0,43	0,35	16,1
01.05.2024	0,035	29,863	30,377	29,242	29,76	24	24	0	0	0	0	16	68	67	0,44	0,35	-
02.05.2024	0,032	32,99	33,439	32,299	32,752	24	24	0	0	0	0	16	68	67	0,43	0,34	-
Итого:	12,643	562,73	561,115	550,485	554,497	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,873																

Общее время работы системы, ч 216

Период нормальной работы системы, ч 216

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2024	810,111	25070,432	24810,434	24460,953	24571,641	12584,37	0
02.05.2024	822,754	25633,162	25371,549	25011,439	25126,137	12800,37	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 12:51:13