

#297059#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 42-46, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4174
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104474
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	3,038	0	163,74	166,92	0	160,14	164,97	0	0	24	0	0	68,6	49,5	19,06	0,7	0,7	-
20.03.2026	5,536	0	283,98	287,79	0	277,35	284,08	0	0	24	0	0	72,2	52,3	19,95	0,7	0,7	-
21.03.2026	5,886	0	313,61	318,64	0	306,09	314,28	0	0	24	0	0	73,5	54,3	19,23	0,7	0,7	-
22.03.2026	5,869	0	309,13	312,96	0	301,7	308,71	0	0	24	0	0	73,6	54,1	19,47	0,7	0,7	-
23.03.2026	5,91	0	340,56	344,47	0	332,42	339,55	0	0	24	0	0	73,3	55,5	17,78	0,7	0,7	-
24.03.2026	6,002	0	344,47	347,59	0	336,25	342,65	0	0	24	0	0	73,4	55,5	17,85	0,7	0,7	-
25.03.2026	5,878	0	357,82	361,28	0	349,3	355,94	0	0	24	0	0	73,2	56,4	16,83	0,7	0,7	-
26.03.2026	5,805	0	322,05	324,91	0	314,36	320,44	0	0	24	0	0	73,2	54,7	18,48	0,7	0,7	-
27.03.2026	5,776	0	320,17	324,57	0	312,47	320,02	0	0	24	0	0	73,5	55	18,5	0,7	0,7	-
28.03.2026	5,728	0	309,46	313,94	0	301,98	309,58	0	0	24	0	0	73,8	54,8	18,98	0,7	0,7	-
29.03.2026	5,813	0	320,26	325,92	0	312,58	321,35	0	0	24	0	0	73,6	55	18,61	0,7	0,7	-
30.03.2026	5,781	0	318,87	323,96	0	311,2	319,42	0	0	24	0	0	73,6	55,1	18,57	0,7	0,7	-
31.03.2026	5,68	0	314,01	318,72	0	306,47	314,27	0	0	24	0	0	73,6	55,1	18,55	0,7	0,7	-
01.04.2026	5,583	0	298,45	302,41	0	291,33	298,29	0	0	24	0	0	73,5	54,3	19,16	0,7	0,7	-
02.04.2026	0,88	0	82,98	84,35	0	81,6	83,47	0	0	24	0	0	57,5	46,8	10,68	0,7	0,7	-
03.04.2026	5,504	0	268,12	271,8	0	261,88	268,47	0	0	24	0	0	72,1	51,1	20,99	0,7	0,7	-
04.04.2026	6,048	0	310,51	315,32	0	303,01	311,08	0	0	24	0	0	73,7	53,8	19,97	0,7	0,7	-
05.04.2026	5,927	0	323,58	328,1	0	315,77	323,51	0	0	24	0	0	73,7	54,9	18,78	0,7	0,7	-
06.04.2026	5,949	0	319,02	322,23	0	311,31	317,75	0	0	24	0	0	73,8	54,7	19,11	0,7	0,7	-
07.04.2026	5,627	0	282,56	284,61	0	275,8	280,89	0	0	24	0	0	73,5	53,1	20,4	0,7	0,7	-
08.04.2026	5,952	0	296,94	299,27	0	289,62	295,2	0	0	24	0	0	74,6	54,1	20,55	0,7	0,7	-
09.04.2026	5,81	0	291,33	293,58	0	284,25	289,66	0	0	24	0	0	74	53,6	20,43	0,7	0,7	-
10.04.2026	5,851	0	307,82	310,87	0	300,35	306,59	0	0	24	0	0	74	54,5	19,49	0,7	0,7	-
11.04.2026	5,717	0	325,98	330,14	0	318,15	325,41	0	0	24	0	0	73,5	55,5	17,98	0,7	0,7	-
12.04.2026	5,702	0	329,98	334,9	0	322,05	330,03	0	0	24	0	0	73,6	55,9	17,7	0,7	0,7	-
13.04.2026	5,787	0	330,58	335,3	0	322,69	330,5	0	0	24	0	0	73,5	55,6	17,93	0,7	0,7	-
14.04.2026	5,632	0	337,76	343,12	0	329,72	338,08	0	0	24	0	0	73,3	56,2	17,09	0,7	0,7	-
15.04.2026	5,24	0	307,14	312,06	0	299,76	307,56	0	0	24	0	0	73,5	56	17,48	0,7	0,7	-
16.04.2026	5,386	0	305,46	309,89	0	298,11	305,45	0	0	24	0	0	73,7	55,7	18,07	0,7	0,7	-
17.04.2026	5,629	0	309,73	313,58	0	302,24	309,17	0	0	24	0	0	73,9	55,2	18,64	0,7	0,7	-
18.04.2026	5,556	0	329,62	334,49	0	321,66	329,58	0	0	24	0	0	73,8	56,5	17,29	0,7	0,7	-
Итого:	170,482	0	9375,69	9497,69	0	9151,61	9365,95	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	170,482																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	4816,458	239405,94	239116,18	0	233739,74	236050,1	0
18.04.2026	4986,94	248781,63	248613,87	0	242891,35	245416,05	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:37:43