

#126549#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 42-46, Калининград
5346
4174
ВКТ-7
00104474
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,655	0	179,6	173,68	0	175,66	172,14	0	0	24	0	0	70	43,4	26,52	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	4,703	0	184,95	179,2	0	180,92	177,59	0	0	24	0	0	69,7	43,7	26	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	4,667	0	185,58	179,84	0	181,56	178,22	0	0	24	0	0	69,5	43,8	25,72	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	4,673	0	183,69	177,89	0	179,74	176,34	0	0	24	0	0	69,4	43,4	26,02	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	4,929	0	212,33	207,7	0	207,74	205,67	0	0	24	0	0	69,7	45,9	23,75	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	4,755	0	210,93	206,51	0	206,4	204,45	0	0	24	0	0	69,4	46,4	23,07	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	4,657	0	204,49	199,65	0	200,04	197,65	0	0	24	0	0	69,8	46,5	23,28	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	4,68	0	196,12	190,83	0	191,82	188,96	0	0	24	0	0	69,8	45,3	24,42	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	4,74	0	192,99	187,5	0	188,8	185,75	0	0	24	0	0	69,9	44,8	25,11	0,7	0,7	-
02.04.2025	4,853	0	210,67	205,88	0	206,06	203,8	0	0	24	0	0	69,8	46,2	23,56	0,7	0,7	-
03.04.2025	4,98	0	227,4	223,06	0	222,37	220,67	0	0	24	0	0	70,2	47,8	22,4	0,7	0,7	-
04.04.2025	4,7	0	209,57	204,67	0	204,98	202,55	0	0	24	0	0	69,9	46,9	22,94	0,7	0,7	-
05.04.2025	5,12	0	203,7	198,19	0	198,9	196,13	0	0	24	0	0	72,8	47,1	25,76	0,7	0,7	-
06.04.2025	5,365	0	197,81	191,82	0	192,91	189,84	0	0	24	0	0	74,7	46,9	27,83	0,7	0,7	-
07.04.2025	5,29	0	201,95	196,79	0	197,05	194,74	0	0	24	0	0	73,9	47	26,86	0,7	0,7	-
08.04.2025	5,027	0	198,64	193,96	0	194,07	192,04	0	0	24	0	0	71,8	45,9	25,91	0,7	0,7	-
09.04.2025	5,115	0	200,91	195,95	0	196,24	194,01	0	0	24	0	0	72,2	46,1	26,07	0,7	0,7	-
10.04.2025	4,99	0	187,41	181,81	0	183,05	180,09	0	0	24	0	0	72,2	44,9	27,27	0,7	0,7	-
11.04.2025	4,913	0	195,94	190,75	0	191,54	188,95	0	0	24	0	0	70,8	45,1	25,67	0,7	0,7	-
12.04.2025	4,773	0	198,25	193,26	0	193,94	191,44	0	0	24	0	0	69,8	45,1	24,64	0,7	0,7	-
13.04.2025	4,845	0	219,3	215,04	0	214,51	212,79	0	0	24	0	0	69,8	47,2	22,61	0,7	0,7	-
14.04.2025	4,699	0	233,67	230	0	228,53	227,4	0	0	24	0	0	69,8	49,2	20,58	0,7	0,7	-
15.04.2025	4,652	0	231,64	228,12	0	226,55	225,51	0	0	24	0	0	70,2	49,6	20,54	0,7	0,7	-
16.04.2025	2,44	0	216,54	216,61	0	211,83	213,22	0	0	24	0	0	69,7	58,2	11,47	0,7	0,7	-
17.04.2025	1,359	0	215,61	217,87	0	210,92	213,91	0	0	24	0	0	69,7	63,2	6,44	0,7	0,7	-
18.04.2025	1,252	0	191,65	193,37	0	187,56	189,94	0	0	24	0	0	69	62,3	6,67	0,7	0,7	-
19.04.2025	1,315	0	166,48	167,18	0	162,85	164,28	0	0	24	0	0	69,7	61,6	8,06	0,7	0,7	-
20.04.2025	1,349	0	173,65	174,75	0	169,72	171,56	0	0	24	0	0	71,5	63,5	7,94	0,7	0,7	-
21.04.2025	1,214	0	107,33	103,21	0	105,03	101,6	0	0	24	0	0	69	57,9	11,13	0,7	0,7	-
22.04.2025	1,357	0	81,16	74,83	0	79,42	73,9	0	0	24	0	0	69,2	52,2	16,98	0,7	0,7	-
23.04.2025	1,32	0	82,64	76,58	0	80,87	75,56	0	0	24	0	0	69,2	52,9	16,29	0,7	0,7	-
Итого:	123,387	0	5902,6	5776,5	0	5771,58	5710,7	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	123,387																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	3563,759	184460,82	183925,43	0	180145,83	181537,22	0
23.04.2025	3687,146	190363,42	189701,93	0	185917,41	187247,92	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 11:04:07