

#130982#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 42-46, Калининград
5346
4174
ВКТ-7
00104474
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,391	0	87,4	81,32	0	85,54	80,23	0	0	24	0	0	69	52,9	16,16	0,7	0,7	-
25.04.2025	1,323	0	78,64	71,68	0	76,98	70,77	0	0	24	0	0	68,9	51,8	17,06	0,7	0,7	-
26.04.2025	1,313	0	71,64	63,82	0	70,13	63,09	0	0	24	0	0	68,5	49,8	18,66	0,7	0,7	-
27.04.2025	1,364	0	70,85	62,63	0	69,34	61,92	0	0	24	0	0	69,1	49,5	19,53	0,7	0,7	-
28.04.2025	1,338	0	72,79	64,69	0	71,24	63,9	0	0	24	0	0	68,8	50,1	18,69	0,7	0,7	-
29.04.2025	1,316	0	75,06	67,14	0	73,43	66,29	0	0	24	0	0	70,1	52,4	17,72	0,7	0,7	-
30.04.2025	1,37	0	84,28	76,69	0	82,38	75,62	0	0	24	0	0	71,1	54,5	16,6	0,7	0,7	-
01.05.2025	1,426	0	84,14	75,9	0	82,27	74,9	0	0	24	0	0	70,8	53,5	17,25	0,7	0,7	-
02.05.2025	1,41	0	86,75	78,61	0	84,76	77,53	0	0	24	0	0	71,3	54,7	16,59	0,7	0,7	-
03.05.2025	1,277	0	76,02	67,87	0	74,38	66,99	0	0	24	0	0	69,7	52,7	16,92	0,7	0,7	-
04.05.2025	1,431	0	85,14	76,8	0	83,23	75,74	0	0	24	0	0	71,3	54,3	17,08	0,7	0,7	-
05.05.2025	1,439	0	81,87	73,02	0	80,03	72,05	0	0	24	0	0	71,1	53,3	17,86	0,7	0,7	-
06.05.2025	1,433	0	87,28	78,79	0	85,29	77,73	0	0	24	0	0	71	54,3	16,73	0,7	0,7	-
07.05.2025	1,3	0	83,37	76,31	0	81,52	75,24	0	0	24	0	0	70,5	54,7	15,8	0,7	0,7	-
08.05.2025	1,43	0	92,64	84,72	0	90,59	83,53	0	0	24	0	0	71,2	55,4	15,73	0,7	0,7	-
09.05.2025	1,445	0	97,38	89,55	0	95,16	88,23	0	0	24	0	0	71,4	56,2	15,17	0,7	0,7	-
10.05.2025	1,452	0	94,9	86,9	0	92,74	85,62	0	0	24	0	0	71,4	55,7	15,62	0,7	0,7	-
11.05.2025	1,493	0	92,54	84,19	0	90,42	82,99	0	0	24	0	0	71,1	54,7	16,43	0,7	0,7	-
12.05.2025	1,501	0	92,58	84,32	0	90,5	83,15	0	0	24	0	0	71,1	54,5	16,57	0,7	0,7	-
13.05.2025	1,319	0	80,52	73,84	0	78,7	72,84	0	0	24	0	0	71,3	54,5	16,74	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,984	0	52,86	43,57	0	51,73	42,98	0	0	24	0	0	68,6	52,7	15,88	0,7	0,7	-
15.05.2025	1,451	0	79,59	72,39	0	77,83	71,46	0	0	24	0	0	70,5	51,9	18,6	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,789	0	41,13	35,17	0	40,31	34,75	0	0	24	0	0	67,1	49,4	17,65	0,7	0,7	-
17.05.2025	1,501	0	85,44	78,35	0	83,51	77,33	0	0	24	0	0	71	53	17,97	0,7	0,7	-
18.05.2025	1,475	0	89,57	82,31	0	87,56	81,14	0	0	24	0	0	71,2	54,4	16,8	0,7	0,7	-
19.05.2025	1,453	0	92,39	84,71	0	90,33	83,52	0	0	24	0	0	71,4	55,4	16,03	0,7	0,7	-
20.05.2025	1,466	0	95,91	87,82	0	93,71	86,54	0	0	24	0	0	71,6	56	15,64	0,7	0,7	-
21.05.2025	1,409	0	98,37	90,05	0	96,12	88,72	0	0	24	0	0	71,4	56,8	14,63	0,7	0,7	-
22.05.2025	1,435	0	99,01	90,71	0	96,77	89,37	0	0	24	0	0	71,4	56,6	14,81	0,7	0,7	-
23.05.2025	1,381	0	100,64	95,67	0	98,39	94,24	0	0	24	0	0	71,2	57,1	14,03	0,7	0,7	-
Итого:	41,115	0	2510,7	2279,54	0	2454,89	2248,41	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,115																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2025	3687,146	190363,42	189701,93	0	185917,41	187247,92	0
23.05.2025	3728,261	192874,12	191981,47	0	188372,3	189496,33	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.05.2025 13:04:41