

#142442#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 42-46, Калининград
5346
4174
ВКТ-7
00104474
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	1,329	0	109,23	108,69	0	106,76	106,93	0	0	24	0	0	71,2	58,8	12,43	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,387	0	29,63	24,34	0	29,16	24,04	0	0	24	0	0	58,3	49,4	8,92	0,7	0,7	-
26.06.2025	0,047	0	5	0	0	5	0	0	0	24	0	0	30,7	21,5	9,17	0,7	0,7	-
27.06.2025	0,007	0	0,96	0,56	0	0,96	0,56	0	0	24	0	0	27,6	23,3	4,26	0,7	0,7	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,4	24,7	0,63	0,7	0,7	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,6	24	0,53	0,7	0,7	-
30.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,8	23,4	0,45	0,7	0,7	-
01.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,6	23,2	0,4	0,7	0,7	-
02.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,5	23,2	0,37	0,7	0,7	-
03.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,6	23,3	0,33	0,7	0,7	-
04.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,4	23	0,31	0,7	0,7	-
05.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,2	22,9	0,31	0,7	0,7	-
06.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,2	22,9	0,3	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,945	0	91,17	92,84	0	89,09	91,23	0	0	24	0	0	71,9	61,3	10,58	0,7	0,7	-
08.07.2025	1,252	0	141,77	143,53	0	138,54	140,98	0	0	24	0	0	71,5	62,5	9,02	0,7	0,7	-
09.07.2025	1,219	0	132,02	132,19	0	129,07	129,93	0	0	24	0	0	70,6	61,1	9,44	0,7	0,7	-
10.07.2025	1,22	0	132,31	131,58	0	129,34	129,3	0	0	24	0	0	70,8	61,3	9,45	0,7	0,7	-
11.07.2025	1,209	0	131,88	131,17	0	128,96	128,94	0	0	24	0	0	70,4	61	9,36	0,7	0,7	-
12.07.2025	1,237	0	126,87	127,28	0	124,04	125,15	0	0	24	0	0	70,8	60,8	9,98	0,7	0,7	-
13.07.2025	1,24	0	126,71	128,73	0	123,85	126,54	0	0	24	0	0	70,8	60,8	10	0,7	0,7	-
14.07.2025	1,187	0	130,18	133,78	0	127,25	131,46	0	0	24	0	0	71	61,7	9,33	0,7	0,7	-
15.07.2025	1,174	0	129,06	133,66	0	126,12	131,33	0	0	24	0	0	71,2	61,9	9,3	0,7	0,7	-
16.07.2025	1,158	0	126,76	132,06	0	123,89	129,74	0	0	24	0	0	71,3	61,9	9,35	0,7	0,7	-
17.07.2025	1,192	0	123,77	129,35	0	120,96	127,14	0	0	24	0	0	70,9	61	9,86	0,7	0,7	-
18.07.2025	1,174	0	121,01	126,88	0	118,36	124,74	0	0	24	0	0	70,6	60,6	9,94	0,7	0,7	-
19.07.2025	1,125	0	116,44	122,24	0	113,94	120,21	0	0	24	0	0	69,7	59,8	9,87	0,7	0,7	-
20.07.2025	1,174	0	123,98	130,37	0	121,16	128,11	0	0	24	0	0	71	61,3	9,67	0,7	0,7	-
21.07.2025	1,108	0	126,43	133,28	0	123,61	130,96	0	0	24	0	0	70,6	61,6	8,96	0,7	0,7	-
22.07.2025	1,1	0	125,52	132,61	0	122,73	130,31	0	0	24	0	0	70,5	61,5	8,97	0,7	0,7	-
23.07.2025	1,127	0	122,05	129,22	0	119,37	127,02	0	0	24	0	0	70,2	60,8	9,44	0,7	0,7	-
Итого:	21,611	0	2272,75	2324,36	0	2222,16	2284,62	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,611																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2025	3768,268	195990,5	195102,17	0	191417,87	192568,04	0
23.07.2025	3789,879	198263,25	197426,53	0	193640,03	194852,66	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 9:06:21