

#95304#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 42-46, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4174
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104474
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	1,18	0	107,11	106,82	0	104,8	105,13	0	0	24	0	0	69,7	58,4	11,26	0,7	0,7	-
25.08.2024	1,131	0	100,95	100,53	0	98,76	98,94	0	0	24	0	0	69,4	58	11,4	0,7	0,7	-
26.08.2024	1,126	0	102,39	102,05	0	100,18	100,45	0	0	24	0	0	69,4	58,2	11,25	0,7	0,7	-
27.08.2024	1,14	0	105,39	105,37	0	103,07	103,68	0	0	24	0	0	70	58,9	11,08	0,7	0,7	-
28.08.2024	1,184	0	104,42	104,44	0	102,14	102,81	0	0	24	0	0	69,9	58,3	11,6	0,7	0,7	-
29.08.2024	1,153	0	103,86	103,94	0	101,6	102,29	0	0	24	0	0	69,7	58,4	11,34	0,7	0,7	-
30.08.2024	1,114	0	107,24	107,59	0	104,86	105,85	0	0	24	0	0	70,2	59,6	10,62	0,7	0,7	-
31.08.2024	1,122	0	105,59	105,91	0	103,27	104,23	0	0	24	0	0	70,3	59,4	10,87	0,7	0,7	-
01.09.2024	1,168	0	101,85	101,93	0	99,61	100,35	0	0	24	0	0	69,8	58,1	11,73	0,7	0,7	-
02.09.2024	1,127	0	100,52	100,51	0	98,4	98,98	0	0	24	0	0	68,9	57,5	11,42	0,7	0,7	-
03.09.2024	1,128	0	102,33	102,36	0	100,11	100,75	0	0	24	0	0	69,7	58,5	11,26	0,7	0,7	-
04.09.2024	1,109	0	112,54	113,08	0	110,03	111,2	0	0	24	0	0	70,3	60,2	10,08	0,7	0,7	-
05.09.2024	1,113	0	105,94	106,18	0	103,66	104,53	0	0	24	0	0	69,2	58,5	10,7	0,7	0,7	-
06.09.2024	1,095	0	107,25	107,59	0	104,88	105,86	0	0	24	0	0	69,4	59	10,44	0,7	0,7	-
07.09.2024	1,154	0	109,13	109,6	0	106,75	107,84	0	0	24	0	0	70	59,2	10,82	0,7	0,7	-
08.09.2024	1,115	0	104,52	104,81	0	102,26	103,16	0	0	24	0	0	69,4	58,5	10,91	0,7	0,7	-
09.09.2024	1,14	0	99,66	99,69	0	97,54	98,18	0	0	24	0	0	69,1	57,4	11,66	0,7	0,7	-
10.09.2024	1,133	0	89,63	89,15	0	87,67	87,82	0	0	24	0	0	69,6	56,7	12,92	0,7	0,7	-
11.09.2024	1,167	0	87	86,29	0	85,13	85,06	0	0	24	0	0	69,5	55,8	13,7	0,7	0,7	-
12.09.2024	1,187	0	84,01	83,04	0	82,23	81,88	0	0	24	0	0	68,9	54,5	14,44	0,7	0,7	-
13.09.2024	1,193	0	86,25	85,29	0	84,36	84,07	0	0	24	0	0	69,6	55,5	14,11	0,7	0,7	-
14.09.2024	1,19	0	84,71	83,53	0	82,88	82,35	0	0	24	0	0	69,4	55,1	14,35	0,7	0,7	-
15.09.2024	1,277	0	81,81	80,32	0	80,05	79,26	0	0	24	0	0	69,5	53,5	15,96	0,7	0,7	-
16.09.2024	1,184	0	83,13	81,75	0	81,33	80,59	0	0	24	0	0	69,4	54,8	14,57	0,7	0,7	-
17.09.2024	1,226	0	84,61	83,28	0	82,76	82,11	0	0	24	0	0	69,8	55	14,8	0,7	0,7	-
18.09.2024	1,135	0	84,6	83,36	0	82,75	82,18	0	0	24	0	0	69,9	56,2	13,73	0,7	0,7	-
19.09.2024	1,184	0	84,43	83,16	0	82,57	81,96	0	0	24	0	0	69,7	55,3	14,36	0,7	0,7	-
20.09.2024	1,191	0	85,66	84,04	0	83,79	82,86	0	0	24	0	0	69,8	55,6	14,21	0,7	0,7	-
21.09.2024	1,194	0	83,79	81,63	0	81,98	80,52	0	0	24	0	0	69,3	54,7	14,58	0,7	0,7	-
22.09.2024	1,246	0	83,43	81,16	0	81,64	80,02	0	0	24	0	0	69,4	54,2	15,26	0,7	0,7	-
23.09.2024	1,257	0	86,54	84,47	0	84,66	83,29	0	0	24	0	0	69,8	54,9	14,85	0,7	0,7	-
Итого:	36,063	0	2970,29	2952,87	0	2905,72	2908,2	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,063																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2024	2601,757	142628,25	142501,55	0	139294,33	140580,3	0
23.09.2024	2637,82	145598,54	145454,42	0	142200,05	143488,5	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 16:19:57