

#17597#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 42-46, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4174
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104474
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 01.10.2022 | 1,564 | 0 | 198,65 | 197,89 | 0 | 194,12 | 194,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 63,6 | 8,05 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.10.2022 | 1,512 | 0 | 187,06 | 187,3 | 0 | 183,01 | 184,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 61,1 | 8,25 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.10.2022 | 1,428 | 0 | 211,76 | 213,38 | 0 | 207,3 | 209,72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 61,4 | 6,9 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.10.2022 | 1,485 | 0 | 269,71 | 271,82 | 0 | 263,94 | 266,84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 63,5 | 5,6 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 5,989 | 0 | 867,18 | 870,39 | 0 | 848,37 | 854,9 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 5,989 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 96
Период нормальной работы системы, ч 96

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 30.09.2022 | 8,798 | 1710,46 | 1793,25 | 0 | 1681,73 | 1768,13 | 0 |
| 04.10.2022 | 14,787 | 2577,64 | 2663,64 | 0 | 2530,1 | 2623,03 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 13.10.2022 14:03:29 |