

#121439#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 15-17, Калининград

4113

6884

ТВ7

16029167

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	11,495	0	203,28	0	0	200,289	0	0	24	0	0	0	56,4	42,7	0,39	0,1	-
25.02.2025	11,213	0	176,745	0	0	174,137	0	0	24	0	0	0	56,5	41,2	0,39	0	-
26.02.2025	10,49	0	176,935	0	0	174,473	0	0	24	0	0	0	54,7	40,5	0,39	0	-
27.02.2025	10,005	0	176,685	0	0	174,32	0	0	24	0	0	0	53,7	40	0,38	0	-
28.02.2025	10,781	0	175,815	0	0	173,295	0	0	24	0	0	0	55,5	40,7	0,38	0	-
01.03.2025	11,438	0	175,345	0	0	172,668	0	0	24	0	0	0	57,4	41,6	0,38	0	-
02.03.2025	10,69	0	176,575	0	0	174,083	0	0	24	0	0	0	55,2	40,7	0,37	0,01	-
03.03.2025	10,305	0	177,3	0	0	174,886	0	0	24	0	0	0	54,2	40,2	0,38	0	-
04.03.2025	9,808	0	177,065	0	0	174,759	0	0	24	0	0	0	52,8	39,5	0,39	0	-
05.03.2025	8,6	0	177,425	0	0	175,379	0	0	24	0	0	0	49,7	38,1	0,38	0	-
06.03.2025	8,242	0	176,83	0	0	174,862	0	0	24	0	0	0	48,9	37,8	0,4	0	-
07.03.2025	9,205	0	176,025	0	0	173,784	0	0	24	0	0	0	52,4	39,8	0,47	0,04	-
08.03.2025	9,033	0	175,49	0	0	173,263	0	0	24	0	0	0	52,3	39,9	0,47	0,04	-
09.03.2025	8,671	0	176,485	0	0	174,312	0	0	24	0	0	0	51,4	39,6	0,45	0,02	-
10.03.2025	7,954	0	175,92	0	0	173,902	0	0	24	0	0	0	49,7	38,8	0,41	0	-
11.03.2025	9,352	0	175,94	0	0	173,668	0	0	24	0	0	0	52,7	39,9	0,42	0,01	-
12.03.2025	9,391	0	176,985	0	0	174,718	0	0	24	0	0	0	52,6	39,8	0,39	0	-
13.03.2025	10,661	0	176,51	0	0	174,009	0	0	24	0	0	0	55,4	40,9	0,44	0	-
14.03.2025	11,286	0	175,81	0	0	173,165	0	0	24	0	0	0	57,1	41,6	0,43	0	-
15.03.2025	12,029	0	173,995	0	0	171,206	0	0	24	0	0	0	59	42,3	0,47	0,01	-
16.03.2025	11,81	0	176,045	0	0	173,275	0	0	24	0	0	0	58,4	42,2	0,45	0,09	-
17.03.2025	12,481	0	175,79	0	0	172,887	0	0	24	0	0	0	59,9	42,8	0,45	0,01	-
18.03.2025	11,265	0	176,26	0	0	173,614	0	0	24	0	0	0	56,9	41,5	0,4	0,01	-
19.03.2025	10,754	0	176,095	0	0	173,586	0	0	24	0	0	0	55,3	40,6	0,43	0,01	-
20.03.2025	10,524	0	175,475	0	0	172,975	0	0	24	0	0	0	55,4	40,9	0,48	0,05	-
21.03.2025	9,558	0	175,82	0	0	173,532	0	0	24	0	0	0	52,8	39,7	0,47	0,01	-
22.03.2025	9,706	0	175,26	0	0	172,941	0	0	24	0	0	0	53,3	40	0,48	0	-
23.03.2025	9,28	0	174,71	0	0	172,506	0	0	24	0	0	0	52,1	39,3	0,47	0	-
Итого:	286,027	0	4958,615	0	0	4890,494	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,316																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	1469,865	25095,905	0	0	24744,436	0	0	6268	347
23.03.2025	1755,892	30054,52	0	0	29634,929	0	0	6940	347

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 15:33:10