

# #297058#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Интернациональная 15-17, Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 6884  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 16029167  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	9,681	0	192,525	0	0	189,987	0	0	24	1	0	0	52,8	40,6	0	0	-
20.03.2026	9,112	0	192,365	0	0	190,003	0	0	24	1	0	0	51	39,5	0	0	-
21.03.2026	9,747	0	192,86	0	0	190,319	0	0	24	1	0	0	52,8	40,5	0	0	-
22.03.2026	9,304	0	193,155	0	0	190,707	0	0	24	1	0	0	51,8	40,2	0	0	-
23.03.2026	8,295	0	192,445	0	0	190,217	0	0	24	1	0	0	49,5	39,1	0	0	-
24.03.2026	8,308	0	192,33	0	0	190,119	0	0	24	1	0	0	49,4	38,9	0	0	-
25.03.2026	7,645	0	192,01	0	0	189,964	0	0	24	1	0	0	47,5	37,9	0	0	-
26.03.2026	8,733	0	192,59	0	0	190,304	0	0	24	1	0	0	50,1	39,2	0	0	-
27.03.2026	9,746	0	193,235	0	0	190,705	0	0	24	1	0	0	52,6	40,4	0	0	-
28.03.2026	9,261	0	192,36	0	0	189,954	0	0	24	1	0	0	51,5	39,9	0	0	-
29.03.2026	8,546	0	193,23	0	0	190,988	0	0	24	1	0	0	49,6	38,9	0	0	-
30.03.2026	8,631	0	192,535	0	0	190,268	0	0	24	1	0	0	50	39,1	0	0	-
31.03.2026	9,093	0	192,865	0	0	190,498	0	0	24	1	0	0	51	39,6	0	0	-
01.04.2026	9,523	0	192,955	0	0	190,476	0	0	24	1	0	0	52,1	40,1	0	0	-
02.04.2026	9,876	0	192,935	0	0	190,351	0	0	24	1	0	0	53,2	40,8	0,01	0,01	-
03.04.2026	9,484	0	192,67	0	0	190,196	0	0	24	1	0	0	52,1	40,2	0	0	-
04.04.2026	9,071	0	192,28	0	0	189,94	0	0	24	1	0	0	50,7	39,2	0	0	-
05.04.2026	8,677	0	192,48	0	0	190,211	0	0	24	1	0	0	49,9	39	0	0	-
06.04.2026	8,551	0	192,565	0	0	190,339	0	0	24	1	0	0	49,4	38,7	0	0	-
07.04.2026	9,421	0	192,21	0	0	189,813	0	0	24	1	0	0	51,3	39,5	0	0	-
08.04.2026	9,376	0	178,52	0	0	176,167	0	0	24	1	0	0	52,9	40,2	0	0	-
09.04.2026	10,558	0	192,43	0	0	189,782	0	0	22	1	0	2	54	40,7	0	0	-
10.04.2026	9,986	0	192,84	0	0	190,287	0	0	24	1	0	0	52,9	40,3	0	0	-
11.04.2026	9,013	0	192,57	0	0	190,239	0	0	24	1	0	0	50,6	39,3	0	0	-
12.04.2026	8,813	0	192,37	0	0	190,052	0	0	24	1	0	0	50,4	39,3	0	0	-
13.04.2026	8,461	0	192,14	0	0	189,895	0	0	24	1	0	0	49,7	39	0	0	-
14.04.2026	8,044	0	191,66	0	0	189,501	0	0	24	1	0	0	48,8	38,6	0	0	-
15.04.2026	7,731	0	192,52	0	0	190,425	0	0	24	1	0	0	48	38,3	0	0	-
16.04.2026	8,415	0	192,12	0	0	189,893	0	0	24	1	0	0	49,6	39	0	0	-
17.04.2026	8,638	0	192,42	0	0	190,145	0	0	24	1	0	0	50	39,2	0	0	-
18.04.2026	8,239	0	191,235	0	0	189,042	0	0	24	1	0	0	49,2	38,8	0	0	-
Итого:	277,979	0	5953,425	0	0	5880,787	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,394																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	3980,283	67226,635	0	0	66239,444	0	0	15576	351
18.04.2026	4258,262	73180,06	0	0	72120,231	0	0	16318	353

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 7:41:40