

#17503#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2023 по 20.02.2023

Потребитель Волковинский В. В., ИП
Адрес потребителя Елизаветинская 11, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 7433
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15017170
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.01.2023 | 1,897 | 0 | 17,428 | 0 | 0 | 16,976 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,6 | 50 | 0,54 | 0,37 | -1,6 |
| 22.01.2023 | 1,912 | 0 | 17,598 | 0 | 0 | 17,143 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,7 | 50,1 | 0,54 | 0,37 | -0,5 |
| 23.01.2023 | 1,912 | 0 | 17,252 | 0 | 0 | 16,806 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,7 | 49,5 | 0,55 | 0,36 | -0,7 |
| 24.01.2023 | 1,852 | 0 | 16,594 | 0 | 0 | 16,163 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,9 | 49,6 | 0,55 | 0,37 | -1 |
| 25.01.2023 | 1,95 | 0 | 17,487 | 0 | 0 | 17,025 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,6 | 50,3 | 0,54 | 0,37 | -1,5 |
| 26.01.2023 | 1,93 | 0 | 17,369 | 0 | 0 | 16,908 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,7 | 50,5 | 0,54 | 0,37 | -1,9 |
| 27.01.2023 | 1,917 | 0 | 17,288 | 0 | 0 | 16,84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,8 | 49,7 | 0,55 | 0,37 | -1,7 |
| 28.01.2023 | 1,855 | 0 | 16,711 | 0 | 0 | 16,279 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,6 | 49,5 | 0,55 | 0,37 | -0,5 |
| 29.01.2023 | 1,907 | 0 | 17,087 | 0 | 0 | 16,649 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,2 | 48,9 | 0,55 | 0,37 | -0,9 |
| 30.01.2023 | 1,757 | 0 | 15,562 | 0 | 0 | 15,17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,6 | 48 | 0,55 | 0,36 | 0,4 |
| 31.01.2023 | 1,648 | 0 | 16,312 | 0 | 0 | 15,931 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,3 | 47,6 | 0,54 | 0,36 | 2 |
| 01.02.2023 | 1,688 | 0 | 16,44 | 0 | 0 | 16,062 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 71,7 | 46,7 | 0,55 | 0,36 | 3,1 |
| 02.02.2023 | 1,771 | 0 | 17,118 | 0 | 0 | 16,718 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,4 | 47,2 | 0,55 | 0,36 | - |
| 03.02.2023 | 1,827 | 0 | 17,27 | 0 | 0 | 16,843 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,7 | 48,8 | 0,56 | 0,36 | - |
| 04.02.2023 | 1,953 | 0 | 17,51 | 0 | 0 | 17,054 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,9 | 49,6 | 0,56 | 0,36 | - |
| 05.02.2023 | 1,987 | 0 | 17,553 | 0 | 0 | 17,091 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,5 | 49,8 | 0,56 | 0,36 | - |
| 06.02.2023 | 1,89 | 0 | 16,272 | 0 | 0 | 15,849 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77 | 48,6 | 0,56 | 0,36 | - |
| 07.02.2023 | 1,783 | 0 | 16,343 | 0 | 0 | 15,934 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,3 | 48,6 | 0,55 | 0,36 | - |
| 08.02.2023 | 0,881 | 0 | 8,639 | 0 | 0 | 8,429 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 49,1 | 0,43 | 0,26 | - |
| 09.02.2023 | 1,875 | 0 | 17,868 | 0 | 0 | 17,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,3 | 49,7 | 0,55 | 0,37 | - |
| 10.02.2023 | 1,795 | 0 | 16,73 | 0 | 0 | 16,325 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,9 | 47,6 | 0,55 | 0,37 | - |
| 11.02.2023 | 1,634 | 0 | 15,691 | 0 | 0 | 15,33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,8 | 46,4 | 0,55 | 0,36 | - |
| 12.02.2023 | 1,89 | 0 | 19,34 | 0 | 0 | 18,891 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,1 | 48,3 | 0,54 | 0,37 | - |
| 13.02.2023 | 1,541 | 0 | 14,327 | 0 | 0 | 14,004 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 44,8 | 0,56 | 0,36 | - |
| 14.02.2023 | 1,661 | 0 | 16,841 | 0 | 0 | 16,471 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 46 | 0,55 | 0,36 | - |
| 15.02.2023 | 1,654 | 0 | 15,82 | 0 | 0 | 15,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,3 | 45,8 | 0,55 | 0,36 | - |
| 16.02.2023 | 1,702 | 0 | 16,522 | 0 | 0 | 16,143 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,7 | 46,5 | 0,55 | 0,36 | - |
| 17.02.2023 | 1,476 | 0 | 13,591 | 0 | 0 | 13,289 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,4 | 43,9 | 0,57 | 0,35 | - |
| 18.02.2023 | 1,499 | 0 | 16,014 | 0 | 0 | 15,692 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66,5 | 43,7 | 0,57 | 0,35 | - |
| 19.02.2023 | 1,706 | 0 | 17,72 | 0 | 0 | 17,329 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,2 | 46,7 | 0,56 | 0,36 | - |
| 20.02.2023 | 1,696 | 0 | 17,678 | 0 | 0 | 17,289 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,1 | 46,7 | 0,56 | 0,36 | - |
| Итого: | 54,446 | 0 | 511,975 | 0 | 0 | 499,513 | 0 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 13,004 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.01.2023 | 1803,292 | 18490,074 | 0 | 1,537 | 18076,195 | 0 | 1,126 | 56629 | 5448 |
| 20.02.2023 | 1857,735 | 19002,051 | 0 | 1,537 | 18575,706 | 0 | 1,126 | 57370 | 5451 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2023 11:35:31