

#17487#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Волковинский В. В., ИП  
 Адрес потребителя Елизаветинская 11, Калининград  
 Номер абонента  
 Порядковый номер 7433  
 Тип теплосчётчика ТВ7  
 Заводской номер 15017170  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	0,625	0	5,248	0	0	5,136	0	0	24	0	0	0	68,7	39,7	0,56	0,31	-
22.04.2022	0,75	0	5,876	0	0	5,75	0	0	24	0	0	0	69,1	38	0,56	0,31	-
23.04.2022	0,77	0	6,368	0	0	6,231	0	0	24	0	0	0	69,3	39,8	0,56	0,31	-
24.04.2022	0,812	0	6,784	0	0	6,637	0	0	24	0	0	0	69,3	40,2	0,56	0,31	-
25.04.2022	0,863	0	7,387	0	0	7,228	0	0	24	0	0	0	69,2	40,8	0,54	0,31	-
26.04.2022	0,713	0	6,554	0	0	6,415	0	0	24	0	0	0	68,6	42	0,49	0,3	-
27.04.2022	0,19	0	2,297	0	0	2,252	0	0	24	0	0	0	65,9	45,8	0,49	0,3	-
28.04.2022	0,219	0	2,52	0	0	2,47	0	0	24	0	0	0	66,1	44,9	0,49	0,3	-
29.04.2022	0,223	0	2,536	0	0	2,486	0	0	24	0	0	0	66,1	44,7	0,49	0,3	-
30.04.2022	0,22	0	2,507	0	0	2,458	0	0	24	0	0	0	66,2	44,8	0,49	0,3	-
01.05.2022	0,172	0	2,208	0	0	2,165	0	0	24	0	0	0	65,7	46,8	0,49	0,3	-
02.05.2022	0,209	0	2,44	0	0	2,391	0	0	24	0	0	0	65,8	45	0,49	0,3	-
03.05.2022	0,21	0	2,444	0	0	2,396	0	0	24	0	0	0	66	45,1	0,49	0,3	-
04.05.2022	0,21	0	2,498	0	0	2,449	0	0	24	0	0	0	66,1	45,7	0,49	0,3	-
05.05.2022	0,16	0	2,25	0	0	2,207	0	0	24	0	0	0	65,5	48,2	0,49	0,3	-
06.05.2022	0,201	0	2,47	0	0	2,421	0	0	24	0	0	0	66	46,2	0,49	0,3	-
07.05.2022	0,183	0	2,346	0	0	2,3	0	0	24	0	0	0	65,8	46,8	0,49	0,3	-
08.05.2022	0,216	0	2,461	0	0	2,413	0	0	24	0	0	0	66,1	44,8	0,49	0,3	-
09.05.2022	0,183	0	2,301	0	0	2,256	0	0	24	0	0	0	65,8	46,5	0,49	0,3	-
10.05.2022	0,222	0	2,487	0	0	2,437	0	0	24	0	0	0	66,4	44,7	0,49	0,3	-
11.05.2022	0,172	0	2,337	0	0	2,292	0	0	24	0	0	0	65,4	47,5	0,49	0,3	-
12.05.2022	0,24	0	2,76	0	0	2,705	0	0	24	0	0	0	65,6	44,5	0,49	0,3	-
13.05.2022	0,164	0	2,366	0	0	2,321	0	0	24	0	0	0	65	48,2	0,49	0,3	-
14.05.2022	0,237	0	2,766	0	0	2,712	0	0	24	0	0	0	65,6	44,7	0,49	0,3	-
15.05.2022	0,158	0	2,307	0	0	2,263	0	0	24	0	0	0	65	48,4	0,49	0,3	-
16.05.2022	0,202	0	2,567	0	0	2,518	0	0	24	0	0	0	65,4	46,3	0,49	0,3	-
17.05.2022	0,157	0	2,316	0	0	2,272	0	0	24	0	0	0	65,1	48,6	0,49	0,3	-
18.05.2022	0,186	0	2,465	0	0	2,417	0	0	24	0	0	0	65,3	47	0,49	0,3	-
19.05.2022	0,156	0	2,263	0	0	2,219	0	0	24	0	0	0	65,1	48,3	0,49	0,3	-
20.05.2022	0,23	0	2,63	0	0,003	2,579	0	0,003	24	0	0	0	65,6	44,4	0,49	0,3	-
Итого:	9,253	0	96,759	0	0,003	94,796	0	0,003	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,21																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2022	1620,716	16668,635	0	1,533	16296,02	0	1,122	50034	5443
20.05.2022	1629,966	16765,395	0	1,536	16390,813	0	1,125	50754	5443

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 23.05.2022 7:29:40