

# #17495#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Волковинский В. В., ИП  
Адрес потребителя Елизаветинская 11, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 7433  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 15017170  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	0,158	0	2,477	0	0	2,431	0	0	24	0	0	0	63,3	47,8	0,55	0,31	-
22.04.2023	0,147	0	2,446	0	0	2,401	0	0	24	0	0	0	63,2	48,7	0,56	0,31	-
23.04.2023	0,14	0	2,366	0	0	2,323	0	0	24	0	0	0	63,1	48,8	0,56	0,31	-
24.04.2023	0,154	0	2,484	0	0	2,439	0	0	24	0	0	0	63,3	48,3	0,56	0,31	-
25.04.2023	0,131	0	2,27	0	0	2,228	0	0	24	0	0	0	63,5	49,5	0,56	0,31	-
26.04.2023	0,14	0	2,401	0	0	2,357	0	0	24	0	0	0	63,3	49,1	0,56	0,31	-
27.04.2023	0,151	0	2,51	0	0	2,464	0	0	24	0	0	0	63,3	48,7	0,56	0,31	-
28.04.2023	0,147	0	2,442	0	0	2,397	0	0	24	0	0	0	63,5	48,8	0,56	0,31	-
29.04.2023	0,143	0	2,49	0	0	2,445	0	0	24	0	0	0	63	49,1	0,56	0,31	-
30.04.2023	0,154	0	2,49	0	0	2,445	0	0	24	0	0	0	63,2	48,2	0,56	0,31	-
01.05.2023	0,155	0	2,514	0	0	2,469	0	0	24	0	0	0	63,2	48,3	0,55	0,31	-
02.05.2023	0,155	0	2,509	0	0	2,463	0	0	24	0	0	0	63,3	48,3	0,56	0,31	-
03.05.2023	0,155	0	2,511	0	0	2,465	0	0	24	0	0	0	63,2	48,2	0,56	0,31	-
04.05.2023	0,142	0	2,464	0	0	2,42	0	0	24	0	0	0	63,2	49,3	0,56	0,31	-
05.05.2023	0,154	0	2,539	0	0	2,493	0	0	24	0	0	0	63,2	48,5	0,56	0,31	-
06.05.2023	0,194	0	2,681	0	0	2,631	0	0	24	0	0	0	63,4	45,9	0,56	0,31	-
07.05.2023	0,167	0	2,474	0	0	2,428	0	0	24	0	0	0	63,6	47,3	0,56	0,31	-
08.05.2023	0,155	0	2,51	0	0	2,465	0	0	24	0	0	0	63,2	48,2	0,56	0,31	-
09.05.2023	0,187	0	2,704	0	0	2,655	0	0	24	0	0	0	63,5	46,7	0,56	0,31	-
10.05.2023	0,161	0	2,496	0	0	2,45	0	0	24	0	0	0	63,5	47,9	0,56	0,31	-
11.05.2023	0,141	0	2,363	0	0	2,32	0	0	24	0	0	0	63,4	48,9	0,56	0,31	-
12.05.2023	0,162	0	2,497	0	0	2,452	0	0	24	0	0	0	63,5	47,7	0,56	0,31	-
13.05.2023	0,173	0	2,619	0	0	2,571	0	0	24	0	0	0	63,5	47,4	0,56	0,31	-
14.05.2023	0,157	0	2,414	0	0	2,369	0	0	24	0	0	0	63,3	47,5	0,56	0,31	-
15.05.2023	0,143	0	2,319	0	0	2,276	0	0	24	0	0	0	63,4	48,5	0,56	0,31	-
16.05.2023	0,162	0	2,513	0	0	2,468	0	0	24	0	0	0	63,4	47,7	0,56	0,31	-
17.05.2023	0,155	0	2,469	0	0	2,424	0	0	24	0	0	0	63,3	48,1	0,56	0,31	-
18.05.2023	0,199	0	2,667	0	0	2,618	0	0	24	0	0	0	63,7	45,5	0,56	0,31	-
19.05.2023	0,168	0	2,506	0	0	2,46	0	0	24	0	0	0	63,5	47,2	0,56	0,31	-
20.05.2023	0,19	0	2,635	0	0	2,587	0	0	24	0	0	0	63,5	46	0,56	0,31	-
Итого:	4,74	0	74,78	0	0	73,414	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,132																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	1927,46	19658,934	0	1,537	19217,531	0	1,126	58786	5451
20.05.2023	1932,202	19733,716	0	1,537	19290,946	0	1,126	59506	5451

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.05.2023 7:23:31