

#17497#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Садко, ООО
Адрес потребителя Елизаветинская 11, Калининград
Номер абонента 5310
Порядковый номер 7433
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15017170
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	0,182	0	2,831	0	0	2,778	0	0	24	0	0	0	63,6	48	0,31	0,21	-
22.05.2021	0,157	0	2,733	0	0	2,682	0	0	24	0	0	0	63,3	49,4	0,32	0,21	14
23.05.2021	0,155	0	2,669	0	0	2,62	0	0	24	0	0	0	63,7	49,6	0,31	0,21	-
24.05.2021	0,173	0	2,792	0	0	2,74	0	0	24	0	0	0	63,4	48,4	0,33	0,21	-
25.05.2021	0,253	0	3,243	0	0	3,182	0	0	24	0	0	0	63,8	44,8	0,31	0,21	16
26.05.2021	0,16	0	2,792	0	0,001	2,74	0	0,001	24	0	0	0	63,3	49,4	0,32	0,21	-
27.05.2021	0,213	0	3,078	0	0	3,021	0	0	24	0	0	0	63,6	46,7	0,32	0,21	-
28.05.2021	0,201	0	3,051	0	0	2,995	0	0	24	0	0	0	63,4	47,4	0,31	0,21	-
29.05.2021	0,126	0	2,523	0	0	2,476	0	0	24	0	0	0	63,3	51,2	0,32	0,21	11
30.05.2021	0,152	0	2,253	0	0	2,21	0	0	24	0	0	0	65	48,7	0,33	0,21	12,3
31.05.2021	0,177	0	2,427	0	0	2,38	0	0	24	0	0	0	65	47,2	0,32	0,21	-
01.06.2021	0,187	0	2,46	0	0	2,413	0	0	24	0	0	0	64,9	46,5	0,32	0,21	16
02.06.2021	0,184	0	2,395	0	0	2,348	0	0	24	0	0	0	65,2	46,5	0,32	0,21	-
03.06.2021	0,18	0	2,316	0	0	2,272	0	0	24	0	0	0	65,2	46,3	0,33	0,21	-
04.06.2021	0,188	0	2,395	0	0	2,349	0	0	24	0	0	0	65,2	46,1	0,33	0,21	15
05.06.2021	0,13	0	2,155	0	0	2,114	0	0	24	0	0	0	64,8	50,2	0,32	0,21	-
06.06.2021	0,139	0	2,148	0	0	2,106	0	0	24	0	0	0	65,1	49,3	0,32	0,21	13,4
07.06.2021	0,172	0	2,287	0	0	2,243	0	0	24	0	0	0	65,1	46,9	0,32	0,21	22
08.06.2021	0,162	0	2,2	0	0	2,157	0	0	24	0	0	0	65,2	47,3	0,33	0,21	-
09.06.2021	0,166	0	2,618	0	0	2,569	0	0	24	0	0	0	63,7	48,3	0,32	0,21	18,8
10.06.2021	0,161	0	2,677	0	0	2,627	0	0	24	0	0	0	63,4	48,7	0,32	0,21	21
11.06.2021	0,154	0	2,713	0	0	2,664	0	0	24	0	0	0	62,9	49,2	0,32	0,21	-
12.06.2021	0,129	0	2,586	0	0	2,539	0	0	24	0	0	0	63	50,9	0,31	0,21	-
13.06.2021	0,144	0	2,623	0	0	2,575	0	0	24	0	0	0	63,5	50,1	0,32	0,21	-
14.06.2021	0,146	0	2,537	0	0	2,49	0	0	24	0	0	0	63,6	49,7	0,34	0,21	-
15.06.2021	0,159	0	2,711	0	0	2,661	0	0	24	0	0	0	63,1	48,9	0,32	0,21	-
16.06.2021	0,176	0	2,699	0	0	2,649	0	0	24	0	0	0	63,7	47,9	0,33	0,21	-
17.06.2021	0,15	0	2,56	0	0	2,513	0	0	24	0	0	0	63,6	49,3	0,32	0,21	-
18.06.2021	0,14	0	2,46	0	0	2,414	0	0	24	0	0	0	63,6	49,8	0,33	0,21	-
19.06.2021	0,113	0	2,246	0	0	2,204	0	0	24	0	0	0	63,6	51,5	0,35	0,21	-
20.06.2021	0,101	0	2,078	0	0	2,039	0	0	24	0	0	0	63,7	52	0,32	0,21	-
Итого:	5,03	0	79,256	0	0,001	77,77	0	0,001	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,201																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	1345,877	13919,239	0	1,061	13608,868	0	0,656	41994	5443
20.06.2021	1350,907	13998,491	0	1,062	13686,637	0	0,657	42738	5443

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2021 7:53:58