

#92963#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Волковинский В. В., ИП
Адрес потребителя Елизаветинская 11, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 7433
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСП)
Заводской номер 15017170
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,112	0	1,6	0	0	1,572	0	0	24	0	62,7	45,7	0,36	0,3	-
22.07.2024	0,114	0	1,571	0	0	1,542	0	0	24	0	63,1	45,5	0,36	0,3	-
23.07.2024	0,114	0	1,589	0	0	1,56	0	0	24	0	62,9	45,4	0,36	0,3	-
24.07.2024	0,103	0	1,53	0	0	1,502	0	0	24	0	62,9	46,4	0,36	0,3	-
25.07.2024	0,104	0	1,569	0	0	1,54	0	0	24	0	62,7	46,5	0,36	0,3	-
26.07.2024	0,11	0	1,56	0	0	1,532	0	0	24	0	63,1	45,9	0,36	0,3	-
27.07.2024	0,105	0	1,558	0	0	1,53	0	0	24	0	62,8	46,4	0,36	0,3	-
28.07.2024	0,103	0	1,553	0	0	1,525	0	0	24	0	62,8	46,6	0,36	0,3	-
29.07.2024	0,126	0	1,666	0	0	1,636	0	0	24	0	63,1	44,7	0,36	0,3	-
30.07.2024	0,106	0	1,545	0	0	1,517	0	0	24	0	62,9	46,3	0,36	0,3	-
31.07.2024	0,122	0	1,663	0	0	1,632	0	0	24	0	63	45,2	0,37	0,3	-
01.08.2024	0,114	0	1,586	0	0	1,557	0	0	24	0	63,1	45,7	0,37	0,3	-
02.08.2024	0,113	0	1,587	0	0	1,559	0	0	24	0	63,2	45,8	0,37	0,3	-
03.08.2024	0,122	0	1,656	0	0	1,626	0	0	24	0	63,1	45,3	0,37	0,3	-
04.08.2024	0,107	0	1,555	0	0	1,527	0	0	24	0	63,1	46,4	0,37	0,3	-
05.08.2024	0,103	0	1,563	0	0	1,535	0	0	24	0	62,9	46,8	0,37	0,3	-
06.08.2024	0,114	0	1,581	0	0	1,552	0	0	24	0	63,2	45,6	0,35	0,3	-
07.08.2024	0,134	0	1,686	0	0	1,655	0	0	24	0	63,3	44	0,35	0,31	-
08.08.2024	0,113	0	1,609	0	0	1,58	0	0	24	0	63	45,9	0,35	0,32	-
09.08.2024	0,098	0	1,52	0	0	1,493	0	0	24	0	62,8	47,1	0,35	0,32	-
10.08.2024	0,109	0	1,59	0	0	1,561	0	0	24	0	62,9	46,2	0,35	0,32	-
11.08.2024	0,11	0	1,658	0	0	1,628	0	0	24	0	62,4	46,2	0,35	0,32	-
12.08.2024	0,103	0	1,601	0	0	1,572	0	0	24	0	62,6	47	0,35	0,31	-
13.08.2024	0,133	0	1,72	0	0	1,689	0	0	24	0	63,3	44,5	0,35	0,31	-
14.08.2024	0,111	0	1,589	0	0	1,56	0	0	24	0	63,1	46,2	0,35	0,31	-
15.08.2024	0,106	0	1,527	0	0	1,499	0	0	24	0	63,1	46,3	0,35	0,32	-
16.08.2024	0,106	0	1,541	0	0	1,513	0	0	24	0	63	46,2	0,36	0,32	-
17.08.2024	0,124	0	1,644	0	0	1,614	0	0	24	0	63,1	44,7	0,35	0,32	-
18.08.2024	0,111	0	1,535	0	0	1,506	0	0	24	0	63,2	45,7	0,35	0,31	-
19.08.2024	0,108	0	1,543	0	0	1,516	0	0	24	0	62,8	45,7	0,35	0,32	-
20.08.2024	0,103	0	1,531	0	0	1,503	0	0	24	0	62,8	46,4	0,35	0,32	-
Итого:	3,461	0	49,226	0	0	48,333	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,827														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	256,221	2463,029	0	0,16	2406,141	0	0,158	9151	0
20.08.2024	259,682	2512,253	0	0,16	2454,471	0	0,158	9895	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2024 7:28:08