

#145310#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Волковинский В. В., ИП

Елизаветинская 11, Калининград

7433

ТВ7 (ASCII)

15017170

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,126	0	1,666	0	0	1,635	0	0	24	0	63,4	45	0,38	0,28	-
22.07.2025	0,132	0	1,713	0	0	1,682	0	0	24	0	63,3	44,6	0,38	0,28	-
23.07.2025	0,133	0	1,674	0	0	1,643	0	0	24	0	63,6	44,3	0,38	0,28	-
24.07.2025	0,109	0	1,554	0	0	1,526	0	0	24	0	63,2	46,2	0,37	0,28	-
25.07.2025	0,104	0	1,531	0	0	1,504	0	0	24	0	63	46,5	0,38	0,28	-
26.07.2025	0,14	0	1,706	0	0	1,674	0	0	24	0	63,6	43,6	0,38	0,28	-
27.07.2025	0,138	0	1,725	0	0	1,693	0	0	24	0	63,5	44	0,38	0,28	-
28.07.2025	0,13	0	1,673	0	0	1,642	0	0	24	0	63,5	44,6	0,33	0,24	-
29.07.2025	0,152	0	1,738	0	0	1,705	0	0	24	0	64	42,7	0,31	0,22	-
30.07.2025	0,142	0	1,714	0	0	1,682	0	0	24	0	63,8	43,6	0,31	0,22	-
31.07.2025	0,156	0	1,755	0	0	1,722	0	0	24	0	64,1	42,5	0,31	0,22	-
01.08.2025	0,139	0	1,677	0	0	1,646	0	0	24	0	63,8	43,6	0,31	0,22	-
02.08.2025	0,12	0	1,582	0	0	1,552	0	0	24	0	63,7	45,2	0,31	0,22	-
03.08.2025	0,136	0	1,704	0	0	1,672	0	0	24	0	63,6	44,2	0,31	0,22	-
04.08.2025	0,144	0	1,698	0	0	1,666	0	0	24	0	63,9	43,2	0,31	0,22	-
05.08.2025	0,146	0	1,712	0	0	1,681	0	0	24	0	63,9	43,2	0,31	0,22	-
06.08.2025	0,141	0	1,737	0	0	1,704	0	0	24	0	63,7	44	0,31	0,22	-
07.08.2025	0,152	0	1,829	0	0	1,796	0	0	24	0	63,4	43,2	0,34	0,26	-
08.08.2025	0,118	0	1,648	0	0	1,618	0	0	24	0	62,9	45,5	0,37	0,28	-
09.08.2025	0,141	0	1,786	0	0	1,753	0	0	24	0	63,3	44,1	0,37	0,29	-
10.08.2025	0,133	0	1,758	0	0	1,725	0	0	24	0	63,2	44,8	0,37	0,28	-
11.08.2025	0,141	0	1,789	0	0	1,756	0	0	24	0	63,3	44,2	0,36	0,29	-
12.08.2025	0,149	0	1,829	0	0	1,795	0	0	24	0	63,1	43,3	0,34	0,29	-
13.08.2025	0,132	0	1,737	0	0	1,705	0	0	24	0	63,2	44,7	0,35	0,3	-
14.08.2025	0,133	0	1,735	0	0	1,703	0	0	24	0	63,3	44,6	0,35	0,3	-
15.08.2025	0,106	0	1,571	0	0	1,542	0	0	24	0	62,7	46,4	0,35	0,3	-
16.08.2025	0,124	0	1,68	0	0	1,649	0	0	24	0	63,1	45,2	0,35	0,3	-
17.08.2025	0,131	0	1,724	0	0	1,693	0	0	24	0	63,1	44,7	0,35	0,3	-
18.08.2025	0,12	0	1,684	0	0	1,653	0	0	24	0	62,9	45,5	0,35	0,3	-
19.08.2025	0,126	0	1,719	0	0	1,688	0	0	24	0	63,1	45,3	0,35	0,3	-
20.08.2025	0,153	0	1,857	0	0	1,823	0	0	24	0	63,4	43,4	0,35	0,3	-
Итого:	4,147	0	52,905	0	0	51,928	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,99														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	492,794	4728,537	0	0,16	4621,145	0	0,158	17911	0
20.08.2025	496,94	4781,439	0	0,16	4673,072	0	0,158	18655	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.08.2025 7:35:39